农用地转用方案

单位：公顷、公斤、公里、个、万元

建设用地项目名称	华润新能源喀喇沁300MW风电项目配套储能工程		
申请用地总面积	0.48	新增建设用地	0.48
申请转用面积情况	地类\权属	合计	其中：集体用地
	总计	0.48	0.48
	（一）农用地	0.48	0.48
	耕地	0.48	0.48
	其中水田	0	0
	其中永久基本农田	0	0
	（二）未利用地	0	0

国土空间规划、土地利用计划情况

是否符合规划	符合规划			符合规划级别	县级		
申请使用国家计划				已安排使用省级计划			
年度	新增建设用地	农用地	其中：耕地	年度	新增建设用地	农用地	其中：耕地
	0	0	0	2026	0.48	0.48	0.48

补充耕地情况

需补充	耕地面积	0.48	水田面积	0	标准粮食产能	2880
补充耕地信息确认单编号	210000202602993423					
已补充	耕地面积	0.48	水田面积	0	标准粮食产能	2880
承诺补充	耕地面积	0	水田面积	0	标准粮食产能	0
承诺补充耕地完成时限			补充耕地实际总费用		9.6	

节约集约用地情况

功能分区	数量	申请用地	原有用地（改扩建项目）	指标控制面积	指标对应条件
储能电池用地区	1	0.1325		0.1325	储能电池用地区用地指标=0.0206 公顷（电池预制舱）+0.0207 公顷（PCS变流升压一体机舱）+0.0718 公顷（安全防火用地）+0.0194 公顷（检修道路）=0.1325 公顷。
储能电力系统用地区	1	0.0458		0.0458	储能电力系统用地区用地指标=0.0109 公顷（站用电舱）+0.0061 公顷（储能二次设备舱）+0.0083 公顷（运维室）+0.0205 公顷（铺装场地）=0.0458 公顷。
公共配套设施用地区	1	0.0892		0.0892	公共配套设施用地区用地指标=0.0108 公顷（消防水池）+0.0060 公顷（消防水泵房）+0.0064 公顷（检修仓）+0.0140 公顷（综合楼）+0.0160 公顷（停车场）+0.0263 公顷（铺装场地）+0.0097（检修道路）=0.0892 公顷
仓储运输设施用地区	1	0.1046		0.1046	仓储运输设施用地区用地指标=0.1046 公顷。
储能电站围墙用地区	1	0.0269		0.0269	储能电站围墙用地区用地指标=0.0269 公顷。
边坡防护用地区	1	0.081		0.081	边坡防护用地区用地指标=0.0663 公顷（护坡）+0.0147 公顷（挡墙）=0.0810公顷
节地技术、模式应用情况	本次节地评价采用功能分区法。项目严格遵循国家及行业相关设计规范，各功能分区的用地规模均满足项目建设、运营、安全保障的基本需求，在此基础上通过优化设施布局、设置挡墙、压缩单设施占地、整合功能空间等方式，最大限度减少了项目总用地规模，各功能分区土地利用效率均优于同类参考项目，整体土地集约利用水平较高，符合节约集约用地的相关要求，用地规模合理可行。				
说明开展节地评价讨论情况	项目节地措施科学可行、符合节约集约用地相关政策要求，本次节地评价结果真实有效。				
市、县人民政府自然资源主管部门审核意见	同意 主管领导：冯云飞 日期：2026.10.12				
市、县人民政府审核意见	同意 主管领导：康云伟 日期：2026.10.12				