

2026年二季度国网凌源供电公司10千伏配变用电报装可开放容量信息

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	纳入负面清单时间	是否纳入计划	计划整改时间	配变近三年负荷增长率 (%)
1	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线石桥子后山棚支02号杆石桥子棚变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
2	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线朝阳街变压器	630	64.25	100.17	100.17	/	否	无	6.03
3	凌源市	木兰66kV变电站	122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区6号箱变1号变压器	630	20.00	504	504	/	否	无	-100
4	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	美食城箱变1#变压器	315	41.27	122.03	122.03	/	否	无	-69.2
5	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线大牛台区柱上变压器	250	32.31	133.7	133.7	/	否	无	9.6
6	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线喇叭气七组大棚支05号杆柱上变压器	80	31.85	45.3	45.3	/	否	无	90.35
7	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线莽麦沟增容柱上变压器	50	34.42	22.83	22.83	/	否	无	-0.71
8	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线徐烧锅1分台柱上变压器	100	72.46	7.54	7.54	/	否	无	0
9	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	窑沟支31号甸北二号柱上变压器	50	84.31	-2.155	-2.155	/	否	无	0.49
10	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	2018新增安里台区	50	10.02	35.22	35.22	/	否	无	15.79
11	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线西庄分支03号杆西庄变压器(2.0工程)	400	39.64	161.88	161.88	/	否	无	7.78
12	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	窑沟支38号甸北三号柱上变压器	100	8.89	78.21	78.21	/	否	无	0
13	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	红店线庙东井分支柱上变压器	50	8.16	35.93	35.93	/	否	无	39.51
14	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线马杖子大棚变压器(主干192)柱上变压器	50	12.93	36.07	36.07	/	否	无	22.58
15	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家屯分支72号南大荒变压器	50	26.41	27.61	27.61	/	否	无	14.71
16	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线六东分支49号杆变压器	100	49.34	30.66	30.66	/	否	无	0
17	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线硬北棚02号杆硬北棚台区柱上变压器	50	58.71	12.09	12.09	/	否	无	-1.36
18	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线河东分歧15号杆河东变压器	200	41.7	160	160	/	否	无	0
19	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店大井支05号杆柱上变压器	100	32.68	57.96	57.96	/	否	无	-11.57
20	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大北沟变压器	50	64.85	7.57	7.57	/	否	无	16.8
21	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线何杖子变压器	200	63.38	93.96	93.96	/	否	无	85.4
22	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线杏树沟分支02号杆倚大棚柱上变压器	30	22.62	17.51	17.51	/	否	无	-48.78
23	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线曹家炉大棚分支08号杆曹家炉大棚台区变压器	50	27.47	26.78	26.78	/	否	无	-43.65
24	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线大德庄大棚分歧03号杆大德庄大棚柱上变压器	100	20.45	59.74	59.74	/	否	无	-9.93

25	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	城北线白上台柱上变压器	200	26.12	122.44	122.44	/	否	无	86.38
26	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线西地柱上变压器	100	36.36	43.78	43.78	/	否	无	0
27	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线楼后营子三户棚分支柱上变压器	100	22.35	20.53	20.53	/	否	无	-9
28	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线干沟子分歧108#小河东变压器	100	48.29	-8.18	-8.18	/	否	无	8.85
29	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线烧西分支02号杆变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
30	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线前北分歧北沟里分支08柱上变压器	200	6.54	160	160	/	否	无	-100
31	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家四组井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
32	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线供销社分支04#柱上变压器	400	8.55	285.8	285.8	/	否	无	-83.64
33	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线刘家庄变压器	100	29.46	50.54	50.54	/	否	无	-3.25
34	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线瓦房大棚变压器	50	70.80	9.8	9.8	/	否	无	-28.47
35	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线西台子分歧05号杆变压器	50	80.62	-0.31	-0.31	/	否	无	-3.35
36	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线13号杆南桥变压器(八家等变压器改造)	200	18.09	160	160	/	否	无	0
37	凌源市	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线286#毛西台柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
38	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线候一组变压器	100	17.07	62.94	62.94	/	否	无	0
39	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线翟杖子分歧大庙变压器	50	87.35	-3.675	-3.675	/	否	无	15.28
40	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线大南山分歧03#柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
41	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线沟门子3号井柱上变压器	50	45.38	24.35	24.35	/	否	无	69.7
42	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线后杖子分歧三官庙1#井分支02号杆三官庙1#井柱上变压器	50	28.88	40	40	/	否	无	0
43	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线头东柱上变压器	100	55.99	24.03	24.03	/	否	无	0
44	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧59号杆半沟柱上变压器	50	54.56	12.74	12.74	/	否	无	-0.24
45	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线丁杖子分支14号杆丁杖子台区变压器	100	0.47	79.77	79.77	/	否	无	42.86
46	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	沟门子于杖子分歧荀西变压器	160	0.00	64	64	/	否	无	-100
47	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10KV二十里堡线楼西大棚柱上变压器	100	72.43	12.18	12.18	/	否	无	0
48	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北平房井分支柱上变压器	50	27.17	27.93	27.93	/	否	无	158.54
49	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线哈巴气分支03号杆哈巴气台区变压器	50	0.77	39.62	39.62	/	否	无	50
50	凌源市	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线马丈子分歧62#柱上变压器	50	77.90	1.06	1.06	/	否	无	14.45

51	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	电厂线椴树沟机井分歧柱上变压器	50	51.73	19.99	19.99	/	否	无	-15.36
52	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线兴隆山分支东庄支02#柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
53	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线北山变压器	50	4.75	37.65	37.65	/	否	无	14.55
54	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二杖子4台变压器	50	39.55	20.99	20.99	/	否	无	-3.67
55	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线大庙柱上变压器	200	26.36	108.92	108.92	/	否	无	0.75
56	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线老虎沟2变压器	100	18.85	21.8	21.8	/	否	无	-4.67
57	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线毛沟分支03号杆毛沟2变压器	50	28.65	27.19	27.19	/	否	无	-32.2
58	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10千伏北炉线东台子分歧04号杆波西棚变压器（高耗能改造）	50	74.23	8.15	8.15	/	否	无	-0.85
59	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线134#热南北台区柱上变压器	200	50.74	59.14	59.14	/	否	无	0
60	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10KV大房线50号杆瓦房后机井柱上变压器	50	19.88	33.11	33.11	/	否	无	-25.2
61	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线二西分支02号杆柱上变压器	400	29.54	285.92	285.92	/	否	无	-9.31
62	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	大河北线南山上分歧07#南山上变压器	50	25.14	28.99	28.99	/	否	无	-2.7
63	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线莫岐山变压器（高耗能改造）	200	10.77	138.46	138.46	/	否	无	-61.97
64	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧东肖家沟2变压器	30	55.09	7.62	7.62	/	否	无	4.56
65	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线白龙变压器（高耗能改造）	50	77.83	1.88	1.88	/	否	无	19.61
66	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线炮手沟分歧07号洼地沟大棚变压器	50	4.51	38.13	38.13	/	否	无	3.45
67	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线金杖子分歧29号周杖子变压器	80	43.17	30.24	30.24	/	否	无	29.72
68	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线234号杆郑沟变压器	50	30.71	26.95	26.95	/	否	无	2.44
69	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线309#吴家沟柱上变压器	30	40.78	12.1	12.1	/	否	无	27.91
70	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线高家店分歧01号高家店柱上变压器	50	82.80	-1.4	-1.4	/	否	无	9.52
71	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子分歧三道梁子大井分支05号杆三道梁子村大井柱上变压器	200	13.50	139	139	/	否	无	-10.92
72	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线西山外分支06号杆西山外变压器	200	47.77	133.28	133.28	/	否	无	42.11
73	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干148号杆榆东棚变压器	30	113.28	-9.984	-9.984	/	否	无	18.51
74	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线东大地台区东大地变压器	50	71.33	5.21	5.21	/	否	无	-14.84
75	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线东沟分支上黑沟2变压器	30	51.79	16.79	16.79	/	否	无	40.63
76	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线二中柱上变压器	50	44.47	20.1	20.1	/	否	无	88.18

77	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线五间房外变压器(15)	50	47.20	19.42	19.42	/	否	无	-0.77
78	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房分歧平房大棚分台变压器	400	26.32	229.48	229.48	/	否	无	17.89
79	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二杖子三台柱上变压器	50	65.69	9.31	9.31	/	否	无	15.68
80	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场分支马场大棚台区变压器	50	94.87	-7.435	-7.435	/	否	无	-24.61
81	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	河坎子线小老虎沟分支06号小老虎沟变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
82	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线七间房分镇直井台区变压器	100	79.05	19.2	19.2	/	否	无	-21.19
83	凌源市	叭尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线黄南台区柱上变压器	100	104.50	-24.5	-24.5	/	否	无	69.62
84	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线赵杖子分支05#赵杖子变压器	50	18.21	31.57	31.57	/	否	无	-27.47
85	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	城北线南沟宴台柱上变压器	50	117.76	-18.88	-18.88	/	否	无	-41.91
86	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	红店线上朝东新台支12柱上变压器	50	65.36	11.46	11.46	/	否	无	-7.86
87	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东沟分何北分台支03何北分台柱上变压器	50	80.10	-0.05	-0.05	/	否	无	0.52
88	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线辛北分支04号杆辛北台区柱上变压器	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
89	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大赵沟分支17号杆大赵外台区柱上变压器	50	56.83	11.62	11.62	/	否	无	-6.95
90	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线孤山子分歧03号杆柱上变压器	100	72.04	8.01	8.01	/	否	无	0
91	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石佛沟分支10号石佛沟变压器	63	54.65	17.66	17.66	/	否	无	-2.24
92	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线四道杖子变压器	100	59.04	20.96	20.96	/	否	无	0
93	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线北山柱上变压器	50	73.75	20.22	20.22	/	否	无	11.72
94	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧113号杆柱上变压器	100	1.23	62.77	62.77	/	否	无	-8.57
95	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线邢家窝铺支01号杆邢家窝铺台区柱上变压器	400	30.76	200.72	200.72	/	否	无	3.1
96	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干老虎洞沟变压器	30	32.15	14.36	14.36	/	否	无	19.15
97	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线供电所台柱上变压器	400	15.62	258.28	258.28	/	否	无	61.33
98	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线石杖子分支06号杆柱上变压器	50	46.47	18.01	18.01	/	否	无	-7.33
99	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线苏东柱上变压器	100	60.00	31.37	31.37	/	否	无	0
100	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线于家湾子大棚变压器	50	17.28	32.69	32.69	/	否	无	-36
101	凌源市	叭尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线水泉沟台区柱上变压器	30	33.59	14.27	14.27	/	否	无	2.53
102	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线浩天支北东环分北东环变压器	160	50.20	47.68	47.68	/	否	无	0.44

103	凌源市	木兰66kV变电站	229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地2号箱变01# 变压器	500	20.00	400	400	/	否	无	-100
104	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南沟变压器	50	39.71	20.96	20.96	/	否	无	13.54
105	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线客运站变压器	1000	37.76	427.6	427.6	/	否	无	8.72
106	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线115号杆柱上变压器（东山 西沟）	200	40.51	129.22	129.22	/	否	无	9.15
107	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线10kV北炉线茶不待分支 08号茶不待柱上变压器	80	62.47	14.02	14.02	/	否	无	4.95
108	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	东南线教场支行后分建行后箱变 变压器	800	78.12	28.4	28.4	/	否	无	8.63
109	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟分歧90号杆柱上变 压器	50	25.92	27.36	27.36	/	否	无	21.64
110	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV白杖子分歧019#何杖子台柱上 变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
111	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	10千伏东南线邮政局变压器	315	47.91	101.62	101.62	/	否	无	-0.1
112	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线81+1号杆三家一组大棚柱上 变压器	200	49.99	159.88	159.88	/	否	无	0
113	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线老水源变压器	630	35.67	282.11	282.11	/	否	无	-2.26
114	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	生产委箱变委变压器	1000	36.25	438.7	438.7	/	否	无	2.27
115	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线碧水云天2号箱变站 内2#变压器	630	60.48	132.24	132.24	/	否	无	-3.87
116	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	特供线宏达3号箱变2#变压器	630	61.02	119.89	119.89	/	否	无	3.14
117	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线天元椿2号箱变站内 1#变压器	500	18.76	306.2	306.2	/	否	无	5.15
118	凌源市	北山66kV变电站	208兴源线	兴源线医院东箱变1#变压器	315	23.77	177.16	177.16	/	否	无	6.5
119	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线友谊街支南街变压器	630	55.33	156.11	156.11	/	否	无	8.49
120	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线公园支城建局分建设 岐建设变压器	315	34.73	142.66	142.66	/	否	无	4.69
121	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线日贸支外贸分外贸变 压器	250	62.97	42.65	42.65	/	否	无	45.8
122	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线太平街支太平街 变压器	1000	54.15	262.4	262.4	/	否	无	9.91
123	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	10千伏东南线教场支福三分福三2 号箱变变压器	630	50.05	191.52	191.52	/	否	无	3.27
124	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线城北村箱变站内1#变 压器	630	29.92	315.63	315.63	/	否	无	1.08
125	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	东南线教场支福二分福二1号箱变 101变压器	630	50.12	189.76	189.76	/	否	无	8.69
126	凌源市	城新66kV变电站	109恒达线	10kV恒达线恒福家园5号箱变1#变 压器	630	33.05	296.1	296.1	/	否	无	-58.34
127	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线牛营子水变压器	50	8.59	36.37	36.37	/	否	无	-95.83
128	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线四合当大棚分歧06号 杆大棚变台柱上变压器	100	40.38	42.17	42.17	/	否	无	0
129	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线东营子大棚变压器	80	77.12	4.31	4.31	/	否	无	5.93

130	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大杖子东柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
131	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	钢城小区箱变1#变压器	500	64.33	80.85	80.85	/	否	无	2.52
132	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线西高杖子2分支西高杖子2变压器（22）	50	104.65	-12.325	-12.325	/	否	无	-7.88
133	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线新房子变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
134	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线朱杖子大棚台区柱上变压器	50	73.95	4.57	4.57	/	否	无	27.1
135	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线西五官分歧10号杆辛南北大棚台区柱上变压器	400	31.72	211.32	211.32	/	否	无	-33.13
136	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东山分歧05号杆北杖子柱上变压器（2.0工程）	63	61.59	11.62	11.62	/	否	无	2.99
137	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大刘一支1号杆大刘1变压器（2.0工程）	400	25.94	216.28	216.28	/	否	无	21.65
138	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线大岔沟分支16号杆大岔沟变压器（2.0工程）	200	39.33	121.96	121.96	/	否	无	0
139	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线大东沟分歧大东沟变压器	50	51.22	15.99	15.99	/	否	无	-15.74
140	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线小北沟分支07号杆柱上变压器	50	0.65	39.67	39.67	/	否	无	0
141	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐杖子井04号杆槐杖子机井柱上变压器（二批井）	100	87.84	-7.84	-7.84	/	否	无	0
142	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线双庙东沟分支上黑沟1变压器	100	35.77	-8.7	-8.7	/	否	无	-14.1
143	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小赵沟分支18号杆小赵中台区柱上变压器	30	67.92	5.29	5.29	/	否	无	-1.46
144	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线太西大棚分支05号杆太西大棚变压器	50	18.69	30.71	30.71	/	否	无	-33.18
145	凌源市	北山66kV变电站	208兴源线	兴源线信联社箱变1#变压器	315	49.15	97.43	97.43	/	否	无	-2.19
146	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	富阳小区配电室变压器	630	55.25	160.27	160.27	/	否	无	15.18
147	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	跨越楼变压器	800	44.01	288.48	288.48	/	否	无	23.14
148	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线双洞分支20号杆柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
149	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘北变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
150	凌源市	木兰66kV变电站	229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地3号箱变01#变压器	500	20.00	400	400	/	否	无	-100
151	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线鑫苑小区中箱变2#变压器	800	24.32	445.52	445.52	/	否	无	4.91
152	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线广宁园南支广宁园南变压器	500	28.02	260.95	260.95	/	否	无	4.25
153	凌源市	城新66kV变电站	109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区3号箱变1号变压器	630	71.25	65.71	65.71	/	否	无	42.49
154	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线科健支科健变压器2#	315	57.15	73.33	73.33	/	否	无	-41.41
155	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	上杖子支16号下杖子柱上变压器	50	89.06	-4.53	-4.53	/	否	无	0.37

156	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	联工线48号庙东开发区柱上变压器	200	60.90	39.9	39.9	/	否	无	6.01
157	凌源市	城新66kV变电站	204城木线	10千伏城东线东环支广星分广星变压器	500	33.29	233.9	233.9	/	否	无	2.85
158	凌源市	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾1号箱变1#变压器	500	49.37	153.65	153.65	/	否	无	-12.81
159	凌源市	木兰66kV变电站	227凌海线	10kV凌海线凌海花园1号箱变2#变压器	630	55.16	157.12	157.12	/	否	无	1.39
160	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线新七大棚台柱上变压器	80	2.96	61.9	61.9	/	否	无	-16
161	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线松树杖子柱上变压器	100	42.69	37.31	37.31	/	否	无	-10.72
162	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线财政局箱变变压器	630	19.37	381.97	381.97	/	否	无	-4.18
163	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线石南分支01号杆柱上变压器	100	53.02	32.23	32.23	/	否	无	0
164	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线小庙柱上变压器	50	52.86	16.42	16.42	/	否	无	6.22
165	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线三皇庙分歧24号杆赵家店柱上变压器	50	91.27	-5.635	-5.635	/	否	无	6
166	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	特供线宏达8号箱变2#变压器	630	68.41	74.97	74.97	/	否	无	12.73
167	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	特供线宏达A区1号箱变1#变压器	400	97.28	-69.12	-69.12	/	否	无	14.69
168	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线薛三家大棚分支薛三家大棚变压器	50	81.05	-0.525	-0.525	/	否	无	67.2
169	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子南台区柱上变压器	100	36.92	80	80	/	否	无	0
170	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线姑寺沟里柱上变压器	100	51.68	28.34	28.34	/	否	无	0
171	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线96号杆前组柱上变压器	315	54.60	80.33	80.33	/	否	无	11.04
172	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘北分台(用户)	100	73.3	80	80	/	否	无	0
173	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	小井子分支41号杆变压器	50	57.85	15.27	15.27	/	否	无	2.97
174	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV白杖子分歧西大山分支16#西大山台柱上变压器	20	57.17	5.54	5.54	/	否	无	6.42
175	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线十里堡南大棚	400	29.34	205	205	/	否	无	5.07
176	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线宣杖子台区宣杖子变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
177	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线体东变压器	315	47.98	101.37	101.37	/	否	无	15.36
178	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线北沟柱上变压器	30	11.30	20.61	20.61	/	否	无	102.38
179	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线赵家沟柱上变压器	30	60.44	6.41	6.41	/	否	无	-4.6
180	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线张家沟变压器	50	67.25	6.89	6.89	/	否	无	118.75
181	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线头道河子柱上变压器	100	51.90	45.06	45.06	/	否	无	0
182	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线黑沟小区变压器	50	89.75	-4.875	-4.875	/	否	无	-14.45
183	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大石门沟小区变压器	50	75.19	6.51	6.51	/	否	无	-4.04
184	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线北山分支10号杆北山变压器	50	52.43	13.79	13.79	/	否	无	21.04

185	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟一组大棚支02号杆柱上变压器	50	56.41	18.97	18.97	/	否	无	-36.64
186	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线山嘴子北变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
187	凌源市	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV草碾沟分歧草西山分支05#草西山柱上变压器	50	52.16	15.53	15.53	/	否	无	5.32
188	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线华阳支残联分残联箱变1#号变压器	400	38.75	165.56	165.56	/	否	无	4.4
189	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	10千伏升华线南河园南箱变站内1#变压器	630	44.03	226.8	226.8	/	否	无	0.71
190	凌源市	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10kV底盘厂线黑沟村花果山大棚分支1#黑沟村花果山大棚柱上变压器	50	23.40	28.68	28.68	/	否	无	53.33
191	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV城北线馨怡一柱上变压器	80	15.62	52.51	52.51	/	否	无	-95.58
192	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线宣组柱上变压器	100	37.30	42.7	42.7	/	否	无	0
193	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10千伏差转台线温泉山分支毕杖子新建大棚柱上变压器（三批井）	100	14.99	65.54	65.54	/	否	无	0
194	凌源市	木兰66kV变电站	229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地4号箱变2#变压器	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
195	凌源市	北山66kV变电站	208兴源线	兴源线红土沟箱变101变压器	630	23.46	356.27	356.27	/	否	无	0.76
196	凌源市	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线消防队支消防队变压器	400	34.23	183.12	183.12	/	否	无	1.47
197	凌源市	城新66kV变电站	204城木线	城东线东环支鑫福园南分鑫福园南箱变1#变压器	800	44.86	281.2	281.2	/	否	无	7.53
198	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线华阳支华阳南分华阳南101变压器	630	43.87	227.87	227.87	/	否	无	-12.5
199	凌源市	北山66kV变电站	104轧钢线	轧钢线2号箱变1#变压器	630	29.53	318.4	318.4	/	否	无	-13.99
200	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线207号杆柱上变压器	400	27.91	215.08	215.08	/	否	无	43.69
201	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线张家湾水井分支柱上变压器	50	14.61	33.28	33.28	/	否	无	1.85
202	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧老爷庙分支菜杖子变压器	50	98.94	-9.47	-9.47	/	否	无	-4.67
203	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小王杖子变压器	50	7.22	36.76	36.76	/	否	无	-19.67
204	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	城联线天元椿3号箱变站内1#变压器	500	25.62	272.8	272.8	/	否	无	15.96
205	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线浩天支广宁园北分广宁园北变压器	500	25.53	272.6	272.6	/	否	无	19.04
206	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线市化建变压器	800	25.11	439.12	439.12	/	否	无	7.04
207	凌源市	北山66kV变电站	104轧钢线	轧钢线1号箱变1#变压器	630	24.24	351.35	351.35	/	否	无	-2.6
208	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	点式楼箱变变压器	1000	29.55	506	506	/	否	无	1.61
209	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线凌河小区箱变1号变压器	400	54.72	101.2	101.2	/	否	无	5.29
210	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	10千伏升华线南河园南箱变站内2#变压器	630	30.99	308.83	308.83	/	否	无	0.89

211	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线物流1号箱变1#变压器	500	68.14	60.25	60.25	/	否	无	16.02
212	凌源市	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线教场支广永分广永变压器	400	41.17	155.56	155.56	/	否	无	0.62
213	凌源市	红山66kV变电站	207冶金线	新联1号线大坝箱变变压器	1000	3.69	765.4	765.4	/	否	无	-11.22
214	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线水道街支源泉分源泉变压器	250	24.44	138.93	138.93	/	否	无	8.73
215	凌源市	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线教场支西门外分西门外变压器	400	13.07	267.72	267.72	/	否	无	-5.15
216	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线金桥箱变1#变压器	315	70.67	31.94	31.94	/	否	无	-6.64
217	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	10千伏特供线二中西箱变变压器	315	21.82	184.18	184.18	/	否	无	7.89
218	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线薛吉沟分支24号杆柱上变压器	30	55.01	8.66	8.66	/	否	无	14.71
219	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线东八间井变压器	50	29.60	26.91	26.91	/	否	无	-40.91
220	凌源市	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾4号箱变1#变压器	630	49.04	91.05	91.05	/	否	无	12.02
221	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线站前西箱变变压器	400	25.35	218.68	218.68	/	否	无	-3.86
222	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	福四2号箱变1#变压器	400	46.20	135.4	135.4	/	否	无	16.7
223	凌源市	城新66kV变电站	109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区4号箱变1#变压器	630	41.60	242.3	242.3	/	否	无	20.22
224	凌源市	红山66kV变电站	207冶金线	新联1号线(凌钢)工行箱变变压器	1000	1.67	783.4	783.4	/	否	无	-23.9
225	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线主干85号杆柴家庄变压器	50	40.78	19.62	19.62	/	否	无	-3.56
226	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线头道杖子分台1号杆头道杖子分台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
227	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线唐杖子分歧44号杆八道沟变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
228	凌源市		107镇内线	10kV镇内线250号杆碾子小区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
229	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山分歧062#许杖子变压器	50	34.36	22.82	22.82	/	否	无	18.71
230	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线东五官支07号杆房申村南台区柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
231	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房分歧聂虎沟变压器	80	75.10	3.93	3.93	/	否	无	52.84
232	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大北柱上变压器	50	74.83	2.59	2.59	/	否	无	4.14
233	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线大西沟分歧56号杆西沟变压器	200	64.66	92.18	92.18	/	否	无	6.64
234	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线南湾子养殖小区分7号杆南湾子养殖小区变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
235	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线范家沟分支03号范家沟变压器	50	46.21	16.9	16.9	/	否	无	-14.29
236	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	刘窝铺井06号杆柱上变压器	50	0.60	39.72	39.72	/	否	无	0
237	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线174号杆双庙变压器(2.0工程)	400	27.60	209.68	209.68	/	否	无	9.49

238	凌源市	城新66kV变电站	204城木线	10千伏城东线东环支鑫福园北分鑫福园北变压器	1000	37.56	424.4	424.4	/	否	无	2.43
239	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	特供线宏达A区2号箱变2#变压器	500	67.80	62.1	62.1	/	否	无	9.73
240	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线城北村箱变电站内2#变压器	630	15.12	409.63	409.63	/	否	无	-10.38
241	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	10千伏东南线教场支福三分福三1号箱变变压器	630	37.49	268.32	268.32	/	否	无	5.32
242	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线凌铁园变压器	1000	21.72	582.9	582.9	/	否	无	13.39
243	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线徐家沟分支10号杆徐家沟变压器	50	42.04	20.48	20.48	/	否	无	3.43
244	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北山小区变压器柱上变压器	50	63.27	10.43	10.43	/	否	无	16.19
245	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线大王杖子分台变压器(24)	50	91.73	-5.865	-5.865	/	否	无	-6.64
246	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线199号杆杨树底下柱上变压器	200	44.44	84.88	84.88	/	否	无	-6.61
247	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线翟东分支03号杆柱上变压器	50	39.45	20.95	20.95	/	否	无	-11.59
248	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线武装部变压器	630	63.68	104.52	104.52	/	否	无	16.49
249	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天三分支01号杆天三变压器(2.0工程)	400	2.21	314.2	314.2	/	否	无	-82.92
250	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小汤西柱上变压器	50	51.69	15.03	15.03	/	否	无	-18.64
251	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	城北线茶哈河南台柱上变压器	100	72.45	11.18	11.18	/	否	无	7.44
252	凌源市	叭尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧小白杖子分支08#白杖子台区(2017结余工程)	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
253	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线范杖子新农村变压器(2.0)	400	56.86	104	104	/	否	无	-15.82
254	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	沟门子变10kV佛爷洞线前杖子分支35号杆前杖子变压器(2.0工程)	200	30.46	99.08	99.08	/	否	无	11.9
255	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线白庙子棚变压器	50	64.01	9.44	9.44	/	否	无	-11.52
256	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线山西分支02+1#山西台区柱上变压器	200	51.69	56.64	56.64	/	否	无	59.39
257	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小北沟变压器	50	57.73	11.14	11.14	/	否	无	27.11
258	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线磨石沟分支07号磨石沟变压器	50	42.57	18.76	18.76	/	否	无	2.66
259	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大北大棚分支02号大北大棚柱上变压器	30	84.69	-1.407	-1.407	/	否	无	4.8
260	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达南路分支01号宏达4变压器	100	26.07	55.46	55.46	/	否	无	150.99
261	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线榆水泉沟分歧01号榆前柱上变压器	100	20.84	59.53	59.53	/	否	无	8.68
262	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10千伏电厂线26号杆东营子棚台区(2019年自投资工程)	200	23.46	113.46	113.46	/	否	无	-3.24

263	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线卢杖子分歧05号杆烈山梁分变压器（2.0工程）	200	27.89	114.04	114.04	/	否	无	0
264	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东营子一组分歧05号杆东营子一组变压器（2.0工程）	200	30.43	99.14	99.14	/	否	无	17.51
265	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线康官东分支6号杆康官东变压器（2.0工程）	200	29.42	101.16	101.16	/	否	无	0.08
266	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线芦台子大棚台区（19年自投）	100	7.29	74.11	74.11	/	否	无	39.8
267	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线南地分支04号杆南地变压器（2.0工程）	200	25.73	111.08	111.08	/	否	无	0
268	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线石羊石虎分歧10号杆酒东变压器（2.0工程）	400	20.89	236.48	236.48	/	否	无	-5.79
269	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线潘家沟分支01号四南变压器（2.0工程）	200	24.56	160	160	/	否	无	0
270	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线草碾沟分歧刘家分支02#刘家庄刘家庄变压器（2.0工程）	400	12.17	271.32	271.32	/	否	无	22.53
271	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10千伏天盛号线河南分歧台子分支02号杆台子增容台区（2017结余工程）	100	50.20	54	54	/	否	无	0
272	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)大河西分支1号柱上变压器（高耗能改造）	400	22.62	229.56	229.56	/	否	无	134.58
273	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分歧柏杖子五组分支01号杆柏杖子五组分变压器（2.0工程）	200	36.89	86.24	86.24	/	否	无	33.43
274	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧41号马场大地变压器	50	0.78	39.78	39.78	/	否	无	75
275	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线董东分歧06号杆董东变压器（2.0工程）	400	20.68	237.28	237.28	/	否	无	7.13
276	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线万元店分歧2号杆万元店变压器（2.0工程）	200	47.49	86.76	86.76	/	否	无	40.45
277	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线391号杆东李杖子变压器（2.0工程）	100	4.89	75.22	75.22	/	否	无	0
278	凌源市	木兰66kV变电站	113木昌线	10kV东五线建昌沟1分支03号杆新村台区增容（2017结余工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
279	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线三道杖子支01号三道杖子机井（2.0工程）	200	63.15	74.9	74.9	/	否	无	0
280	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10kV城南线三中支10号杆进修学校变压器（2.0工程）	400	11.52	273.92	273.92	/	否	无	24.58
281	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干112号杆申杖子柱上变压器	400	31.95	192.48	192.48	/	否	无	-6.66
282	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10KV东五线五里铺分支01号杆五里铺台区柱上变压器	200	38.15	84.8	84.8	/	否	无	-35.53
283	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线前房申2变压器柱上变压器	50	118.12	-19.06	-19.06	/	否	无	0
284	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10KV镇内线后马厂分歧18号杆后马厂分台变压器（2.0工程）	200	31.34	97.32	97.32	/	否	无	112.16

285	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线供电所分小六支1号杆小城子六组变压器(2.0)	400	37.04	171.84	171.84	/	否	无	33.76
286	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线康官西分支6号杆官西变压器(2.0工程)	200	27.14	105.72	105.72	/	否	无	5.28
287	凌源市	木兰66kV变电站	113木昌线	10KV东五线建昌沟1分支36号杆东山南1台区柱上变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
288	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线天竺山北变压器(57)柱上变压器	50	49.92	19.68	19.68	/	否	无	34.39
289	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10KV东五线杨树沟支04号杨树沟台区柱上变压器	50	72.87	3.97	3.97	/	否	无	3.1
290	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线疗养院家属区柱上变压器	50	0.69	39.66	39.66	/	否	无	0
291	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线猴山沟大棚分支03猴山沟大棚变压器	50	9.11	35.93	35.93	/	否	无	-10
292	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧小边家沟分支小边家沟变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
293	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线洼子店分支21#北店变压器	50	52.19	13.92	13.92	/	否	无	9.86
294	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线水泉沟变压器	50	94.21	-7.105	-7.105	/	否	无	2.98
295	凌源市	木兰66kV变电站	113木昌线	10kV东五线建昌沟2分支建昌沟机井分支建昌沟机井台区柱上变压器(二批机井)	50	34.47	24.99	24.99	/	否	无	0
296	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线磨石沟柱上变压器	30	48.43	10.39	10.39	/	否	无	-8
297	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	砖厂棚分支2号杆砖厂东棚变压器	50	44.34	21.59	21.59	/	否	无	110.98
298	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场分支22号杆一队台区柱上变压器	200	24.37	15.27	15.27	/	否	无	9.85
299	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线尹杖子柱上变压器	100	54.86	30.15	30.15	/	否	无	-13.99
300	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线乃子沟南变压器柱上变压器	50	104.46	-12.23	-12.23	/	否	无	10.96
301	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线二中柱上变压器	50	53.71	13.16	13.16	/	否	无	-46.36
302	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线河南分歧14号杆河南变压器	50	79.65	0.2	0.2	/	否	无	16.62
303	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线水泉棚2柱上变压器	50	37.52	21.56	21.56	/	否	无	1.73
304	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线228号杆柱上变压器	200	33.08	107.22	107.22	/	否	无	5.79
305	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线胡家沟分支28号杆胡家沟变压器	100	39.46	42.04	42.04	/	否	无	-27.1
306	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线大南沟分歧01#大南沟变压器	50	55.97	12.05	12.05	/	否	无	-3.52
307	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线西台子分歧24号杆变压器	200	22.05	117.38	117.38	/	否	无	0
308	凌源市	叭尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧东庄大棚分支03号杆东庄大棚变压器	100	84.45	-4.45	-4.45	/	否	无	33.49
309	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线未杖子柱上变压器	50	4.90	37.55	37.55	/	否	无	22.45
310	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线大东沟变压器	80	27.00	44.1	44.1	/	否	无	-4.98

311	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线农民楼支农民楼变压器	200	80.88	-1.76	-1.76	/	否	无	18.34
312	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧19#北台子柱上变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
313	凌源市	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线运迟沟台区柱上变压器	20	48.61	6.93	6.93	/	否	无	-1.1
314	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线五顷地张安沟分歧23号五顷地变压器	50	42.16	18.97	18.97	/	否	无	-0.98
315	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线上窝铺支06号杆柱上变压器	100	47.90	32.12	32.12	/	否	无	15.34
316	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线古山子2小区变压器	50	48.81	17.13	17.13	/	否	无	25.22
317	凌源市	北山66kV变电站	109化肥线	10kV化肥线粮库后院	50	73.00	4.51	4.51	/	否	无	-7.35
318	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	联工线40号庙东一组柱上变压器	400	18.62	259.52	259.52	/	否	无	0
319	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线孙家沟柱上变压器	315	75.95	187.55	187.55	/	否	无	-3.71
320	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	单家普沟分台柱上变压器	100	66.46	19.03	19.03	/	否	无	-7.49
321	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小杖子变压器	100	49.54	33.95	33.95	/	否	无	0
322	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线前南分歧山弯子分支03#柱上变压器	160	20.00	128	128	/	否	无	-100
323	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线高山子分歧高山子棚变压器	30	96.01	-4.803	-4.803	/	否	无	47.37
324	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达南路分支01号宏达5变压器	50	12.38	33.81	33.81	/	否	无	-99.59
325	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大河北线水泥厂分歧018#小马杖子变压器	50	116.23	-18.115	-18.115	/	否	无	22.96
326	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线六东分支23号杆姜西棚变压器	30	44.46	10.66	10.66	/	否	无	31.25
327	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线杨家湾子变压器)	100	49.11	30.94	30.94	/	否	无	0
328	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线后房申北变压器)	200	10.11	144.54	144.54	/	否	无	0
329	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线大队前2柱上变压器	100	25.06	58.8	58.8	/	否	无	0
330	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线何家沟分支29号杆何里台区柱上变压器	20	28.83	10.58	10.58	/	否	无	-8.89
331	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大赵沟分支49号杆大赵里台区柱上变压器	20	91.45	-2.29	-2.29	/	否	无	-0.49
332	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线庙下柱上变压器	50	41.78	21.06	21.06	/	否	无	-33.86
333	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧09号杆柏东柱上变压器	100	71.73	8.28	8.28	/	否	无	0
334	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线东砖厂分支后队棚变压器	50	24.25	31.32	31.32	/	否	无	70.27
335	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线潘家沟变压器	50	18.66	30.82	30.82	/	否	无	15.25
336	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线刘家弯大棚分支14号刘家湾大棚变压器	50	42.64	20.85	20.85	/	否	无	-1.4
337	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10KV二十里铺线东高杖子分台变压器(高耗能改造)	100	59.73	21.69	21.69	/	否	无	0

338	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线梁东鹏2柱上变压器	50	57.47	15.25	15.25	/	否	无	-3.01
339	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线扬水站分歧11号杆前街变压器（高耗能）	200	0.69	158.8	158.8	/	否	无	0
340	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站分歧尹杖子支05号杆开发区变压器（2.0工程）	400	32.64	190.76	190.76	/	否	无	18.5
341	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线桃花沟分支18号桃花沟变压器	50	49.48	16.58	16.58	/	否	无	0.94
342	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分歧34号杆二道沟变压器	50	20.98	29.74	29.74	/	否	无	-33.18
343	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线郭杖子分支碳厂南棚台区柱上变压器	50	24.41	29.61	29.61	/	否	无	-40.77
344	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	大房子井柱上变压器	50	62.13	13.39	13.39	/	否	无	-77.21
345	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	茶哈分河北井柱上变压器	50	52.07	16.55	16.55	/	否	无	-35.43
346	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线德永柱上变压器	50	41.05	20.58	20.58	/	否	无	-16
347	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线北中柱上变压器	50	80.73	-0.365	-0.365	/	否	无	3.88
348	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线598号杆清沟门机井	50	0.05	39.98	39.98	/	否	无	0
349	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支01号杆安西变压器（2.0工程）	400	111.81	-127.24	-127.24	/	否	无	-1.07
350	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线南山分支05#柱上变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
351	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧朱杖子分支朱西变压器	80	27.20	45.55	45.55	/	否	无	-2.15
352	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线103号杆水泉沟台区柱上变压器	80	79.89	5.65	5.65	/	否	无	8.42
353	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线西水泉子分支10#西水泉子变压器	50	39.27	21.06	21.06	/	否	无	16.19
354	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线大南岭分支35号杆大南岭变压器	50	42.56	19.67	19.67	/	否	无	9.25
355	凌源市	北山66kV变电站	109化肥线	10kV化肥线北山猪厂	200	35.29	89.84	89.84	/	否	无	-2.79
356	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10千伏四五联2#线五家子七组新棚分支01号杆柱上变压器	50	39.80	21.48	21.48	/	否	无	-16.03
357	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东沟分歧18#东沟【杨】变压器	100	27.92	12.09	12.09	/	否	无	70.04
358	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线线北沟村四组井分支柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
359	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧刘定沟分支05#柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
360	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子北台柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
361	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线刘一东大棚变台	50	64.47	9.86	9.86	/	否	无	-39.14
362	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线太阳沟柱上变压器	30	90.02	-3.006	-3.006	/	否	无	30.54
363	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线榆树沟柱上变压器	30	0.96	23.74	23.74	/	否	无	0
364	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线南杖子分支02+1号杆井杖子大棚台区变压器	160	4.40	120.99	120.99	/	否	无	8.7

365	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线宫北大棚分歧01号杆宫北1棚变压器	100	61.73	21.03	21.03	/	否	无	1.57
366	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	北宫小河东大棚分支02号杆柱上小河东棚变压器	50	12.05	35.4	35.4	/	否	无	-12.86
367	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧下沟分支下沟变压器	100	25.06	0.21	0.21	/	否	无	-4.53
368	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线4号井柱上变压器	50	78.23	8.46	8.46	/	否	无	20.75
369	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线闫杖子变压器	50	52.40	15.83	15.83	/	否	无	0.73
370	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	二十里堡线后牛营子供水分支新增柱上变压器	100	55.15	30.23	30.23	/	否	无	0
371	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线十亩地分支1号十亩地变压器	30	46.30	10.19	10.19	/	否	无	17.07
372	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线岳家分支04号杆柱上变压器	200	15.38	160	160	/	否	无	0
373	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧西河套支01号杆柱上跌落式熔断器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
374	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线梁上柱上变压器	20	80.01	-0.002	-0.002	/	否	无	6.67
375	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	石灰支09号庙前柱上变压器	200	14.93	144.68	144.68	/	否	无	2.44
376	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10千伏八修线肖杖子分东地2台柱上变压器（二批中心村）	50	114.63	-17.315	-17.315	/	否	无	28.84
377	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线冯家沟分支25#冯家沟变压器	50	114.81	-17.405	-17.405	/	否	无	22.61
378	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干315号大前柱上变压器	100	0.35	79.66	79.66	/	否	无	0
379	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线龙王庙台柱上变压器	80	66.38	18.26	18.26	/	否	无	37.41
380	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上2组棚柱上变压器	50	2.27	39.23	39.23	/	否	无	0
381	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东沟柱上变压器	50	63.66	8.18	8.18	/	否	无	2.86
382	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线古桥子台区古桥子变压器	200	0.00	80	80	/	否	无	-100
383	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线小马厂分支11号杆小马厂变压器	50	93.35	-6.675	-6.675	/	否	无	26.24
384	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场分支05号杆前营子3号台区变压器	80	108.59	-22.872	-22.872	/	否	无	0.16
385	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线北营子柱上变压器	100	53.00	27.01	27.01	/	否	无	8.38
386	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘杖子村井分支柱上变压器	50	9.34	35.45	35.45	/	否	无	-22.22
387	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线上店庄西分支1号柱上变压器	200	44.79	70.48	70.48	/	否	无	-62.49
388	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线三道沟柱上变压器	50	24.58	27.8	27.8	/	否	无	0
389	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大拉木沟分支24号杆于杖子上台区柱上变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
390	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线房申分支26号杆房申北台区柱上变压器	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
391	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV草碾沟分歧草东沟分支11#东沟柱上变压器	20	31.45	9.86	9.86	/	否	无	-15.52

392	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线烧南分5号杆烧南台区增容（2017结余工程）	400	2.87	315.72	315.72	/	否	无	-83.03
393	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线130号杆八西变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
394	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线哈海沟分歧葛沟台西支01号杆台西变压器（2.0工程）	400	63.04	265.76	265.76	/	否	无	0
395	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线二道沟分支18号阳坡变压器（2.0工程）	200	28.79	160	160	/	否	无	0
396	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线二道沟分支56号杆二东山（2.0工程）	200	13.34	133.58	133.58	/	否	无	0
397	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线三义井分修六分支01号杆修六台区（2019年自投资工程）	200	29.57	100.86	100.86	/	否	无	3.84
398	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线577#湾子变压器	50	83.34	-1.67	-1.67	/	否	无	6.71
399	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家四组棚柱上变压器	30	74.35	2.05	2.05	/	否	无	5.88
400	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线西道柱上变压器	200	30.01	100.02	100.02	/	否	无	0
401	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线房南大棚1分支01号杆房申南大棚2变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
402	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线王福沟分支12号杆王福沟变压器（2.0工程）	200	1.35	158.2	158.2	/	否	无	-67.5
403	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线郭杖子分支3号杆郭杖子变压器（2.0工程）	400	15.62	277.04	277.04	/	否	无	44.11
404	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	刘宝久沟棚分支08号杆柱上变压器	80	93.57	-10.856	-10.856	/	否	无	47.76
405	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛谷洞线	佛谷洞线小佛谷洞分支2号大佛谷洞变压器	50	86.94	-3.47	-3.47	/	否	无	-3.23
406	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线牛营子变压器	50	63.76	15.55	15.55	/	否	无	48.15
407	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线70号杆东地南变压器（2.0工程）	200	12.58	134.84	134.84	/	否	无	29.9
408	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线乔营子分大北沟分支22号杆大北沟台区（2019年自投资工程）	100	53.98	33.26	33.26	/	否	无	-16.56
409	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线7号杆转盘街变压器	400	46.06	136.24	136.24	/	否	无	17.33
410	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库里分支02号杆水库里区柱上变压器	20	97.17	-3.434	-3.434	/	否	无	5.47
411	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线金杖子大棚变压器	50	18.36	32.64	32.64	/	否	无	-58.93
412	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线洼南分支06号杆柱上变压器	50	63.25	14.94	14.94	/	否	无	83.82
413	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线101号杆东地组大棚柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
414	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线老杖子分歧58号杆老杖子东变压器（2.0工程）	200	51.73	101.02	101.02	/	否	无	32.02
415	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线北店分歧04号杆北店变压器（2.0工程）	400	10.59	284.08	284.08	/	否	无	21.12

416	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线陈杖子分歧陈杖子分支12号杆陈杖子台区分台2(2017结余工程)	100	29.26	50.75	50.75	/	否	无	10.99
417	凌源市	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子分歧09号杆高杖子变压器(2.0工程)	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
418	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线联合厂分1号杆大王杖子变压器(2.0)	400	17.20	251.96	251.96	/	否	无	11.28
419	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线8号杆五家子东三柱上变压器(2.0工程)	400	35.17	179.8	179.8	/	否	无	-2.5
420	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线吕家梁柱上变压器	30	49.86	9.44	9.44	/	否	无	-7.41
421	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧12号杆下贵变压器	200	53.50	55.58	55.58	/	否	无	0
422	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟分歧各力各支11号杆柱上变压器	50	41.94	19.06	19.06	/	否	无	-73.19
423	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线大杖子一组台柱上变压器	100	99.88	-19.88	-19.88	/	否	无	34.89
424	凌源市	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线西沟台区柱上变压器	50	0.55	39.73	39.73	/	否	无	0
425	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线皮杖子分歧17号杆皮杖子柱上变压器	50	46.26	18.54	18.54	/	否	无	-17.62
426	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线上窝铺分支1号杆上窝铺变压器(2.0工程)	400	29.95	239.48	239.48	/	否	无	105.74
427	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线五一分支6号杆五一变压器(2.0工程)	400	26.23	215.04	215.04	/	否	无	-14.97
428	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线张百万2分支07号杆张百万2台区(2019年自投资工程)	100	25.12	55.26	55.26	/	否	无	0
429	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线东营子分支08号安杖子柱上变压器	400	23.19	227.24	227.24	/	否	无	-3.43
430	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	段杖子线薛三家2分支新增柱上变压器	100	91.46	-11.46	-11.46	/	否	无	0
431	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线山根变压器	400	5.30	301.28	301.28	/	否	无	-89.95
432	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧黑沟分支24号杆柱上变压器	20	42.00	7.95	7.95	/	否	无	-17.86
433	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线遵化街支金容多变压器	315	39.60	127.26	127.26	/	否	无	-2.37
434	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线郑家沟柱上变压器	50	55.37	14.18	14.18	/	否	无	22.77
435	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线双三大棚柱上变压器	50	29.48	25.4	25.4	/	否	无	4.2
436	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线卢杖子分支03号杆柱上变压器	50	110.14	-15.07	-15.07	/	否	无	73.41
437	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	水泉北沟柱上变压器	50	49.01	22.57	22.57	/	否	无	-28.82
438	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线赵杖子大棚1分支02号赵杖子1棚台区柱上变压器	80	67.90	15.6	15.6	/	否	无	-11.72
439	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线新房子柱上变压器	160	44.67	61.3	61.3	/	否	无	22.31
440	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线东组砖厂前大棚分支02号砖厂前棚台区柱上变压器	50	97.49	-8.745	-8.745	/	否	无	3.38

441	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线马杖子分支马杖子变压器	100	71.34	8.92	8.92	/	否	无	0
442	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线兴东分支04号杆兴东台区柱上变压器	50	42.74	18.66	18.66	/	否	无	20.93
443	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线北湾子分歧04号杆柱上湾子南棚变压器	30	25.5	24	24	/	否	无	0
444	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线五道河子大棚分支01#柱上变压器	100	72.54	55.14	55.14	/	否	无	70.79
445	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线庙良大棚台区柱上变压器	20	86.07	-1.214	-1.214	/	否	无	13.39
446	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线西组分支西组台区柱上变压器1	400	0.37	318.52	318.52	/	否	无	-2.94
447	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏西分支01号杆柱上变压器	80	73.07	5.59	5.59	/	否	无	16
448	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场四队大棚分支01号杆马场四队大棚台区柱上变压器	30	74.05	4.07	4.07	/	否	无	30.81
449	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线大杖子新台区柱上变压器	100	57.49	30.56	30.56	/	否	无	-14.82
450	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线山东分支01#山东台区柱上变压器	100	78.03	1.97	1.97	/	否	无	45.28
451	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线薛三家分支薛三家柱上变压器（高耗能改造）	100	63.45	80	80	/	否	无	0
452	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线朱杖子大井支01号杆朱杖子大井台区柱上变压器（二批机井）	50	100.23	-10.115	-10.115	/	否	无	12.7
453	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线双峰山柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
454	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线电信分支4号杆四合当村变压器（2.0工程）	400	86.36	-25.44	-25.44	/	否	无	12.53
455	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线唐土沟分支30号杆下唐土沟变压器（2.0工程）	200	33.09	93.82	93.82	/	否	无	24.6
456	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小巨沟分9号杆小巨沟变压器（2.0）	400	14.13	263.48	263.48	/	否	无	-0.77
457	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线高家沟里柱上变压器	20	35.29	10.01	10.01	/	否	无	4.17
458	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线北沟大棚分支10号杆北沟大棚台区变压器	100	89.02	-9.02	-9.02	/	否	无	0.23
459	凌源市	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线五一分歧38#柱上变压器	50	82.52	-1.26	-1.26	/	否	无	10.95
460	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线水泉分歧03号杆水泉台区变压器	200	50.18	98.08	98.08	/	否	无	111.31
461	凌源市	城新66kV变电站	109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区5号箱变2#变压器	630	6.48	504	504	/	否	无	0
462	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东沟分歧26#东西洼变压器	200	16.71	138.36	138.36	/	否	无	119.34
463	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线东山二分支02号杆柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100

464	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线付家沟分15号杆付家沟台区增容（2017结余工程）	100	3.41	76.7	76.7	/	否	无	0
465	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线房申南分3号杆房申南队变压器（2.0）	400	55.90	96.64	96.64	/	否	无	30.54
466	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线小梁前分支02号杆柱上变压器	50	76.00	8.3	8.3	/	否	无	38.3
467	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线宣杖子分歧马家窝铺机井分支02号杆马家窝铺机井台区柱上变压器	50	107.40	-13.7	-13.7	/	否	无	129.14
468	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐杖子分歧56号陈家铺柱上变压器	50	81.33	-0.665	-0.665	/	否	无	-12.01
469	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	大杖子线老官新台支2#柱上变压器	50	20.81	31.09	31.09	/	否	无	-74.03
470	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线四合店分歧01号杆柱上变压器	50	64.11	10.71	10.71	/	否	无	-61.36
471	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线朱杖子分支06号杆太西台区变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
472	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大水泉子柱上变压器	50	27.78	26.11	26.11	/	否	无	21.28
473	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二西分支02号杆二西变压器（2.0工程）	200	13.16	149.74	149.74	/	否	无	-63.03
474	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线贾杖子变压器（2.0）	200	58.11	85.8	85.8	/	否	无	64.3
475	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧141号杆北山台区柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
476	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线丁北变压器	80	18.66	49.08	49.08	/	否	无	12.14
477	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线双庙南棚柱上变压器	50	10.85	34.97	34.97	/	否	无	13.33
478	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线赵杖子东沟台区柱上变压器	30	50.42	9.62	9.62	/	否	无	22.77
479	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线高家沟外柱上变压器	50	107.11	-13.555	-13.555	/	否	无	-5.13
480	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平东分支01号杆平东台区变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
481	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧塔西分支塔西变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
482	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧027#柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
483	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线奎四分支02号杆奎四台区柱上变压器	50	60.25	12.42	12.42	/	否	无	9.32
484	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线上杖子柱上变压器	50	101.40	-10.7	-10.7	/	否	无	66.31
485	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线东庄分歧05号东庄柱上变压器	200	29.91	100.18	100.18	/	否	无	-48.58
486	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线冷冻厂分支06号杆市场变压器	200	64.62	31.04	31.04	/	否	无	0
487	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线前街分支4号前街变压器	50	57.08	11.48	11.48	/	否	无	115.27

488	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线周杖子大棚分支周杖子大棚2台区变压器	100	1.12	78.92	78.92	/	否	无	0
489	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线黑沟分歧17#黑沟变压器	20	115.44	-7.088	-7.088	/	否	无	10.88
490	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线哈巴气分歧29号杆小营台区变压器（一批中心村）	100	42.96	45.37	45.37	/	否	无	7.56
491	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线后牛营子1变压器	200	49.34	61.32	61.32	/	否	无	0
492	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线孙杖子变压器柱上变压器	80	65.86	11.32	11.32	/	否	无	40.16
493	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线大王杖子分支大王杖子变压器（8）	200	48.16	63.68	63.68	/	否	无	20.89
494	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线牛洞子分歧塔沟3号井柱上变压器	50	85.38	-2.69	-2.69	/	否	无	14.59
495	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10KV水泉线水泉分歧04号杆水泉变压器（2.0工程）	400	29.33	251.8	251.8	/	否	无	11.39
496	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线邱家店分歧毛东变压器（2.0工程）	400	14.35	262.96	262.96	/	否	无	-3.19
497	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线魁二分04号杆奎二变压器（2.0工程）	400	4.91	300.4	300.4	/	否	无	-14.74
498	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线尹杖子柱上变压器	50	54.59	12.71	12.71	/	否	无	18.99
499	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线道西棚分支柱上变压器	200	1.87	159.06	159.06	/	否	无	37.5
500	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线前南分歧61#柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
501	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线平房分1号杆平房台区扩容（2017结余工程）	200	31.19	97.68	97.68	/	否	无	0
502	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线柳树底下变压器（2.0）	400	27.26	214.68	214.68	/	否	无	29.32
503	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线茶哈分西营子支3号杆西营子变压器（2.0工程）	400	33.52	199.84	199.84	/	否	无	1.34
504	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线小孤山分支06号杆小孤山变压器（2.0工程）	400	16.64	253.44	253.44	/	否	无	-5.59
505	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线七队井分3号柱上变压器	50	57.87	14.15	14.15	/	否	无	5.22
506	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线带子沟分歧04#带子沟柱上变压器	30	51.08	9.7	9.7	/	否	无	-6.57
507	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线无白丁分13号杆无白丁西台变压器（2.0）	400	26.84	212.64	212.64	/	否	无	18.35
508	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线开发区分支宋杖子小区变压器	400	1.69	313.24	313.24	/	否	无	-45.53
509	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线东沟分歧02#东沟变压器	200	41.01	97.82	97.82	/	否	无	114.79
510	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线南杖子支16号杆南杖子台区（2017结余工程）	200	15.3	160	160	/	否	无	0
511	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线下洼子分支28号杆下洼子变压器下洼子变压器（2.0工程）	400	18.15	247.4	247.4	/	否	无	32.78

512	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线宋二组分台分支1号杆宋二组分台变压器（2.0工程）	200	37.35	85.3	85.3	/	否	无	0.72
513	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线杨杖子分歧12号杆杨杖子变压器（2.0工程）	400	25.33	262.84	262.84	/	否	无	54.04
514	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大梁线石洞沟分歧二道杖子分支02号杆二道杖子增容（2017结余工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
515	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线姑寺沟2台变压器	50	38.89	21.99	21.99	/	否	无	-19.93
516	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线七一北分支02号杆七一台区柱上变压器	100	1.55	78.48	78.48	/	否	无	-4.76
517	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线庞家大洼大棚台区柱上变压器	100	69.43	17.82	17.82	/	否	无	53.58
518	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线大河南分歧31号杆城南棚台区柱上变压器	315	53.62	95.13	95.13	/	否	无	50.49
519	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线西山台区柱上变压器	20	96.39	-3.278	-3.278	/	否	无	25.48
520	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	水泉支14号水泉柱上变压器	30	53.85	8.14	8.14	/	否	无	8.18
521	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线干沟子分歧2号杆三家营子台区(2019年自投资工程)	100	26.98	53.03	53.03	/	否	无	0
522	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北街分歧04号杆北街变压器（2.0工程）	400	29.09	208.08	208.08	/	否	无	125.17
523	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大梁线石洞沟分歧95号杆温家店增容（2017结余工程）	100	27.92	52.14	52.14	/	否	无	41.7
524	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线下台子大棚分支06号杆下台子大棚变压器（2.0工程）	400	3.44	320	320	/	否	无	-100
525	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10KV镇内线官南大棚分歧05号杆官北2棚变压器（2.0工程）	200	30.92	135.88	135.88	/	否	无	66.18
526	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线164号杆梅东变压器（2.0工程）	200	18.51	122.98	122.98	/	否	无	-3.21
527	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线老西杖子分歧05号杆谢家坡变压器	200	29.93	118.34	118.34	/	否	无	15.77
528	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线富达台区柱上变压器	50	2.46	39.18	39.18	/	否	无	-80
529	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线杜家沟上台区柱上变压器	50	74.60	2.78	2.78	/	否	无	-5.51
530	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤村分支02号杆坤村变压器（2.0工程）	200	26.29	130.76	130.76	/	否	无	0
531	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线杨杖子分支03号杆后杨杖子台区(2019年自投资工程)	200	58.45	113.36	113.36	/	否	无	24.19
532	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线李杖子分支4号杆李杖子变压器（2.0工程）	400	2.89	311.12	311.12	/	否	无	-72.15
533	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天六东分1号杆天六东变压器（2.0）	400	4.29	303.16	303.16	/	否	无	-88.6
534	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线黑沟1井分支变压器（2.0工程）	400	82.37	-9.48	-9.48	/	否	无	-2.57

535	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线大南沟分支10号杆大南沟变压器	200	16.41	160	160	/	否	无	0
536	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线王杖子分歧闫杖子分支王杖子村分台柱上变压器	100	60.27	57.03	57.03	/	否	无	0
537	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线锅中变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
538	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧北沟分支北沟村变压器（高耗能改造）	50	105.48	-12.74	-12.74	/	否	无	4.14
539	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线小尹杖子分歧28+1号杆曹家炉大井台区变压器	80	30.75	39.98	39.98	/	否	无	12.04
540	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10千伏于杖子线牛北分台	100	26.58	53.42	53.42	/	否	无	10.67
541	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线大北沟支大杖子西二柱上柱上变压器	100	69.09	28.17	28.17	/	否	无	4.32
542	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线抹子沟棚柱上变压器	50	25.52	27.72	27.72	/	否	无	4.67
543	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤东柱上变压器	100	45.56	34.44	34.44	/	否	无	0
544	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线大勿苏分歧17号杆黑沟村变压器（2.0工程）	400	37.30	267.08	267.08	/	否	无	65.92
545	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线碾子玉大棚户分支01号杆碾子玉大棚变压器（2.0工程）	200	9.91	140.16	140.16	/	否	无	-22
546	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小六沟分支13号杆小六沟变压器（2.0工程）	200	22.39	115.3	115.3	/	否	无	0
547	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐杖子分歧董西分支05号杆董西变压器（2.0工程）	200	50.30	76.92	76.92	/	否	无	0
548	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线炮手沟分歧29号炮手沟变压器	50	62.14	8.93	8.93	/	否	无	-3.61
549	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线头道沟支1号杆头道沟河北台区增容（2017结余工程）	200	51.12	160	160	/	否	无	0
550	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线郝杖子小北沟分支10号杆小北沟变压器（2.0工程）	200	23.23	113.6	113.6	/	否	无	0
551	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小赵沟分支24号杆小赵里台区柱上变压器	30	32.19	14.34	14.34	/	否	无	47.06
552	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线皮里分支29号杆皮里柱上变压器	30	2.78	23.17	23.17	/	否	无	42.86
553	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线大杖子二台柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
554	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线南甸子分支07号杆南甸子变压器	30	31.08	15.39	15.39	/	否	无	-20.37
555	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线东营子分歧13#柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
556	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线金家卧铺柱上变压器	50	44.82	17.6	17.6	/	否	无	21.99
557	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线电管站柱上变压器	400	80.16	-0.64	-0.64	/	否	无	5.99
558	凌源市	城新66kV变电站	109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区3号箱变2号变压器	630	22.01	365.46	365.46	/	否	无	0
559	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线毛西柱上变压器	100	43.3	80	80	/	否	无	0

560	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线小河套棚柱上变压器	30	38.34	12.59	12.59	/	否	无	-31.94
561	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线二组井分支03号杆二组棚分台	50	47.83	17.16	17.16	/	否	无	-1.37
562	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子分支53号于杖子台区柱上变压器	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
563	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小西沟北地棚柱上变压器	50	88.61	-4.305	-4.305	/	否	无	-3.17
564	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线小马厂棚分支11号杆柱上小马厂棚变压器	30	7.18	22.3	22.3	/	否	无	0
565	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线梁杖子分支梁杖子变压器	50	8.13	36.04	36.04	/	否	无	26.79
566	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线沙沟东变压器	50	28.16	26.13	26.13	/	否	无	14.41
567	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧市场分支市场变压器	200	0.00	80	80	/	否	无	-100
568	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧邱家店变压器	50	0.78	39.61	39.61	/	否	无	0
569	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线孟八组变压器	200	66.85	26.36	26.36	/	否	无	0
570	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线岳丈子台区柱上变压器	30	119.66	-11.898	-11.898	/	否	无	39.69
571	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线大横沟柱上变压器	50	57.23	16.72	16.72	/	否	无	63.98
572	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上四组柱上变压器	200	56.27	47.58	47.58	/	否	无	9.22
573	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线苏西支03号杆苏西台区(19年自投)	200	65.77	104.36	104.36	/	否	无	1.74
574	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤都沟分支54号杆坤北变压器(2.0工程)	200	9.28	154.6	154.6	/	否	无	0
575	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线54号杆东组台区柱上变压器	50	27.04	26.48	26.48	/	否	无	-6.33
576	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10kV东五线特钢分支03号杆西沟台区柱上变压器	100	118.54	-38.54	-38.54	/	否	无	-13.64
577	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	下通泉大棚分台分支05号杆柱上变压器	30	20.00	24	24	/	否	无	-100
578	凌源市	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线前北分歧30#柱上变压器	100	62.84	46.86	46.86	/	否	无	21.37
579	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线苏子沟分歧09号杆苏子沟变压器(2.0工程)	200	38.04	83.96	83.96	/	否	无	1.52
580	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线101号杆宫南变压器(2.0工程)	400	19.58	244.56	244.56	/	否	无	-3.91
581	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线二道河子分歧二道河子分支01#二道河子变压器(2.0工程)	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
582	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大河南东分支05#大河南东变压器	100	14.25	65.77	65.77	/	否	无	-11.3
583	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线河北柱上变压器	50	1.22	39.39	39.39	/	否	无	-8.33

584	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧四道河子分支04#四道河子变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
585	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线姑寺沟外分支02号杆姑寺沟外变压器（2.0工程）	400	18.31	246.8	246.8	/	否	无	49.86
586	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线河东分支06号杆河东变压器（2.0工程）	400	33.79	185.48	185.48	/	否	无	85.18
587	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线太阳沟分支太阳沟变压器	30	95.07	-4.521	-4.521	/	否	无	-2.83
588	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线上沟台区柱上变压器	80	39.39	32.49	32.49	/	否	无	11.46
589	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线大洼分支04号杆柱上变压器	100	38.67	50.79	50.79	/	否	无	76.59
590	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线康官村大棚变压器	50	107.36	-13.68	-13.68	/	否	无	-0.74
591	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线玉东柱上变压器	50	108.46	-14.23	-14.23	/	否	无	-5.56
592	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线五一分歧二道杖子02#柱上变压器	50	78.30	2.04	2.04	/	否	无	1.15
593	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小汤沟大棚分支01号杆小汤沟棚台区柱上变压器	30	79.64	0.11	0.11	/	否	无	45.84
594	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北炉线主干330号大北棚柱上变压器	50	37.30	28.63	28.63	/	否	无	-22.62
595	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	段杖子线马杖子西棚分支柱上变压器	50	17.18	31.94	31.94	/	否	无	-12.5
596	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线北沟小区分支分支01号杆变压器	50	59.93	12.37	12.37	/	否	无	-18.55
597	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天七柱上变压器	50	72.49	12.69	12.69	/	否	无	84.63
598	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线大河南分歧41号杆水泉沟台区柱上变压器	80	83.70	-2.96	-2.96	/	否	无	-1.17
599	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	庙东支37号庙东六二组柱上变压器	30	119.28	-11.784	-11.784	/	否	无	0.33
600	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线三杖子柱上变压器	50	8.66	35.67	35.67	/	否	无	-63.16
601	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线西梁分支西梁变压器	50	43.83	3.76	3.76	/	否	无	-8.21
602	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线马虎沟分歧马虎沟变压器	80	82.14	-1.712	-1.712	/	否	无	2.81
603	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线所家属院柱上变压器	10	20.00	4.52	4.52	/	否	无	-100
604	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧石匠沟分支石匠沟变压器	50	73.11	3.46	3.46	/	否	无	7.92
605	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线马叫沟分支09#马叫沟变压器	50	84.58	-2.29	-2.29	/	否	无	17.84
606	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房申棚2柱上变压器	50	45.19	19.4	19.4	/	否	无	4.83
607	凌源市	北山66kV变电站	109化肥线	10kV化肥线北山农场	200	45.90	75.48	75.48	/	否	无	12.8
608	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线火下分支03号杆柱上变压器	50	60.89	19.87	19.87	/	否	无	23.26
609	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线老厂子3号井号杆柱上变压器	50	117.22	-18.61	-18.61	/	否	无	0

610	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧喇嘛沟分支喇嘛沟外变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
611	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线刘杖子大棚台区柱上变压器	50	66.37	11.39	11.39	/	否	无	63.23
612	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山分歧16号杆叉道子台区（2017结余工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
613	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线侯杖子分支03号杆侯杖子台区柱上变压器	200	13.19	133.62	133.62	/	否	无	9.06
614	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线下四道沟台区柱上变压器	100	88.68	-11.32	-11.32	2026/3/31	是	2026/12/30	40.52
615	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官一线梅西南沟柱上变压器（2017结余工程）	100	16.26	64.29	64.29	/	否	无	26.63
616	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线小干沟子台区柱上变压器	50	35.34	22.49	22.49	/	否	无	9.22
617	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线裴北区柱上变压器	80	43.38	29.29	29.29	/	否	无	4.14
618	凌源市	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线粮库楼变压器	50	61.02	9.49	9.49	/	否	无	2.11
619	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	上房申支11号上房申变压器	50	40.24	19.88	19.88	/	否	无	4.45
620	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	宋三组分台区柱上变压器	50	114.97	-17.485	-17.485	/	否	无	13.6
621	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分歧61号杆高家屯变压器	50	61.03	19.53	19.53	/	否	无	28.9
622	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房前柱上变压器	400	7.57	289.92	289.92	/	否	无	-2.64
623	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线王清沟柱上变压器	50	63.81	8.3	8.3	/	否	无	12.24
624	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山上植物园大棚分支06号山植物园台区柱上变压器	30	20.00	24	24	/	否	无	-100
625	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线西沟变压器柱上变压器	50	97.89	-8.945	-8.945	/	否	无	18.85
626	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	葛家沟2棚08号杆柱上变压器	50	31.49	24.83	24.83	/	否	无	28.07
627	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线二中分4号杆二中家属院柱上变压器	200	31.16	160	160	/	否	无	0
628	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线石门沟分歧北营子井柱上变压器	50	50.49	17.52	17.52	/	否	无	52.63
629	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大拉木沟分支37号杆一间房台区柱上变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
630	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线10千伏城联线房产楼变压器	400	54.62	102.28	102.28	/	否	无	13.68
631	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线60号杆荀杖子柱上变压器	80	43.81	33	33	/	否	无	-3.72
632	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线刘西台区柱上变压器	200	45.62	68.76	68.76	/	否	无	11.15
633	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线下苍苍分歧25#柱上变压器	50	81.82	-0.91	-0.91	/	否	无	25.46
634	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线103户分103户变压器	250	50.64	73.65	73.65	/	否	无	5.64
635	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线水泥厂05号杆宋杖子变压器	100	31.00	50.79	50.79	/	否	无	11.44
636	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西沟2柱上变压器	20	83.56	-0.712	-0.712	/	否	无	43.08

637	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线热南南分歧02#热南南台区柱上变压器	80	73.46	26.74	26.74	/	否	无	-22
638	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子分歧小四道梁子分支05号杆小四道梁子台区柱上变压器	100	35.35	49.51	49.51	/	否	无	97.54
639	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线南洼下沟分支13号杆柱上变压器	50	78.31	4.44	4.44	/	否	无	3.28
640	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线围子大棚变压器	50	17.25	33.51	33.51	/	否	无	-16.07
641	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线老厂子柱上变压器	200	29.36	101.36	101.36	/	否	无	0.75
642	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线上窝铺2台柱上变压器	50	26.46	26.94	26.94	/	否	无	-14.18
643	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	孙家梁分歧25号杆柱上孙家梁井变压器	30	0	24	24	/	否	无	0
644	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线年丰沟柱上变压器	30	32.72	14.56	14.56	/	否	无	15.79
645	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV平地线五家子七组棚柱上变压器	30	45.78	10.61	10.61	/	否	无	4.07
646	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线五家一支06号杆柱上变压器	50	6.43	36.79	36.79	/	否	无	3.33
647	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线东庄东队变压器	80	50.12	23.91	23.91	/	否	无	35
648	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	李家营子1号井柱上变压器	50	47.23	16.41	16.41	/	否	无	-25.67
649	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线翟杖子分歧翟杖子分台分支1号杆柱上变压器	50	86.43	-3.215	-3.215	/	否	无	-4.89
650	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东台子分支09号杆柱上变压器	50	65.41	20.86	20.86	/	否	无	79.39
651	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线梅西柱上变压器	100	74.00	43.55	43.55	/	否	无	79.56
652	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线红上分支07号杆柱上变压器	50	20.81	29.79	29.79	/	否	无	0.83
653	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线张家窝铺分歧26号杆兴西台区柱上变压器	30	62.63	5.21	5.21	/	否	无	1.86
654	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	大王杖子线小刘杖子村井分支01号杆柱上变压器	50	7.71	36.25	36.25	/	否	无	-45
655	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线八一北分支02号杆八一北台区柱上变压器	30	39.62	12.12	12.12	/	否	无	10.8
656	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线141#香么柱上变压器	160	47.05	78.14	78.14	/	否	无	1.42
657	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线王杖子变压器	50	35.52	24.06	24.06	/	否	无	2.33
658	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线八里铺东队	200	59.52	41.14	41.14	/	否	无	-0.61
659	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	二道杖子分台	30	89.04	-2.712	-2.712	/	否	无	67.8
660	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线小苗杖子分支03号杆小苗杖子柱上变压器	80	49.17	24.67	24.67	/	否	无	21.24
661	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线大洞分歧01号杆大洞变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
662	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线晟昱菜业5井分支16号杆柱上变压器（二批井）	50	46.19	24.06	24.06	/	否	无	6.33

663	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)西头子分支3号西头子变压器	200	39.33	112	112	/	否	无	129.27
664	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线尖山子西沟台区柱上变压器	50	56.30	11.85	11.85	/	否	无	10.46
665	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线北沟分歧07#北沟柱上变压器	80	92.58	-10.064	-10.064	/	否	无	26.79
666	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四道沟分歧226号杆房杖子变压器(2.0工程)	200	31.18	115.14	115.14	/	否	无	0
667	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分16号杆喇北大棚台区分台1(2017结余工程)	100	48.04	39.73	39.73	/	否	无	-36.13
668	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干260号杆三合庄变压器(2.0工程)	400	19.40	252.64	252.64	/	否	无	7.49
669	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线林杖子大棚台区柱上变压器(高耗能改造)	250	51.61	174.48	174.48	/	否	无	-62.96
670	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线下洼子分支05号西坡子变压器(2.0工程)	400	20.33	238.96	238.96	/	否	无	47.68
671	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	10千伏特供线二中泵站支二中后变压器	315	18.57	193.5	193.5	/	否	无	-39.29
672	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线龙王庙分支11号龙王庙变压器	50	18.32	30.84	30.84	/	否	无	20.59
673	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线虎三台区柱上变压器	100	59.77	-19.76	-19.76	2026/3/31	是	2026/12/30	14.87
674	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	张上大棚分支02号杆柱上变压器	30	39.61	12.39	12.39	/	否	无	53.52
675	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线都歇1大棚变压器	50	4.02	38.07	38.07	/	否	无	22.22
676	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧060号杆凌家沟变压器	50	30.87	24.57	24.57	/	否	无	4.28
677	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线小五家子台区小五家子变压器	200	19.54	0.93	0.93	/	否	无	3.86
678	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线马山弯大棚变压器	50	21.24	29.96	29.96	/	否	无	14.63
679	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线房申北棚分支01号杆房申北棚柱上变压器	100	27.36	53.4	53.4	/	否	无	-45.71
680	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线岔上一组棚柱上变压器	50	58.87	12.42	12.42	/	否	无	-11.65
681	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线二十里堡西小区分支二十里堡西小区变压器	80	38.77	37.26	37.26	/	否	无	-43.59
682	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线主干293号杆大安沟变压器	50	3.3	40	40	/	否	无	-100
683	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线36号杆南水泉变压器(2017抗旱)	200	49.50	-18.78	-18.78	/	否	无	105.41
684	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	大河北线南山下变压器	50	66.18	21.74	21.74	/	否	无	16.83
685	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大刘三柱上变压器(高耗能改造)	100	52.69	28.47	28.47	/	否	无	0
686	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干243号杆东南沟变压器	50	61.01	22.17	22.17	/	否	无	89.54
687	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线南梁分支13号杆柱上变压器	30	30.92	15.96	15.96	/	否	无	-4.17
688	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	平房大棚分支01号杆柱上变压器	30	111.06	-9.318	-9.318	/	否	无	11.59

689	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10千伏北炉线077号杆大道柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
690	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线乌兰白西井分歧02号杆西井台区（二批井井通）	50	11.20	36.01	36.01	/	否	无	-18.52
691	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大老虎沟分歧26号大老虎沟柱上变压器	30	58.94	7.78	7.78	/	否	无	5.44
692	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线孙泉沟井分支柱上变压器	100	56.79	49.94	49.94	/	否	无	0
693	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线水泉分老虎沟大棚变压器	50	0.00	24	24	/	否	无	0
694	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线修八台柱上变压器	200	1.83	76.57	76.57	/	否	无	-38.67
695	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线小孤山北沟分歧12号杆变压器	50	92.33	-6.165	-6.165	/	否	无	0.66
696	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南店变压器	50	46.74	18.81	18.81	/	否	无	8.97
697	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线小前暖室变压器	20	72.07	2.48	2.48	/	否	无	43.75
698	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干31号杆荣里大棚柱上变压器	20	47.49	7.29	7.29	/	否	无	18.75
699	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线西店南大棚分支西店南大棚变压器	100	41.41	39.54	39.54	/	否	无	0
700	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	四道沟分歧63号杆柱上兴隆沟棚变压器	50	53.10	22.72	22.72	/	否	无	108.98
701	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	四道沟分歧249号柱上房杖子大棚变压器	50	35.18	22.65	22.65	/	否	无	6.25
702	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	兴隆庄阳坡大棚分支06号杆柱上变压器	50	1.69	39.25	39.25	/	否	无	15.38
703	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	古西新柱上变压器	50	68.40	9.57	9.57	/	否	无	-14.73
704	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线后楼分支13号杆柱上变压器	50	97.53	-8.765	-8.765	/	否	无	27.08
705	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线南道分支01号杆南道变压器	100	1.79	80	80	/	否	无	0
706	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线碾子沟分歧05号碾东变压器	50	7.64	37.16	37.16	/	否	无	7.41
707	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线铁西变压器	50	40.02	22.21	22.21	/	否	无	13.54
708	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线汤杖子柱上变压器	30	51.16	8.69	8.69	/	否	无	33.33
709	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线椴树沟东沟柱上变压器	30	29.96	15.08	15.08	/	否	无	0
710	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线东沟外分支03#柱上变压器	200	38.02	128.52	128.52	/	否	无	16.03
711	凌源市	明尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线黄杖子台区柱上变压器	200	36.06	88.98	88.98	/	否	无	1.39
712	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子分支75号杆大杖子西台区柱上变压器	100	37.50	42.53	42.53	/	否	无	0
713	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四上分支38号杆四上变压器（2.0工程）	200	19.68	160	160	/	否	无	0
714	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线方家领分歧09号杆方家领台区变压器	50	59.21	11.65	11.65	/	否	无	17.17

715	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线四合当线11号杆五三西台区柱上变压器	200	46.78	94.42	94.42	/	否	无	25.98
716	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线下台子支10号杆下台子台区柱上变压器	80	48.72	25.43	25.43	/	否	无	-11
717	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线东山变压器	100	53.80	26.4	26.4	/	否	无	0
718	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线未杖子2柱上变压器	50	44.36	18.87	18.87	/	否	无	-11.11
719	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线啮叭杖子分歧05啮叭杖子变压器	50	69.36	5.32	5.32	/	否	无	25.91
720	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线109号杆东山四组柱上变压器（抗旱工程）	100	41.62	41.76	41.76	/	否	无	14.42
721	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线水利分粮库支一组南支01号杆一组南变压器（2.0工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
722	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四北分支04号罗家变压器（2.0工程）	200	27.86	160	160	/	否	无	0
723	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线金杖子分歧76号上店西变压器	200	63.42	85.8	85.8	/	否	无	105.31
724	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线五北新区分支03号杆五北新区变压器（2.0工程）	400	24.28	224.8	224.8	/	否	无	27.84
725	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线西李杖子变压器	100	45.77	34.23	34.23	/	否	无	0
726	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线石桌沟分歧08号柱上变压器	30	58.44	7.74	7.74	/	否	无	8.55
727	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子大棚分支05#柱上变压器	630	67.89	501.29	501.29	/	否	无	11.94
728	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	四道沟分歧196号李家屯大棚台柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
729	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线153#柱上变压器	50	112.32	-16.16	-16.16	/	否	无	14.39
730	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线大庙机井柱上变压器	30	35.95	13.35	13.35	/	否	无	-44.05
731	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线西水泉分支03号杆小北沟变压器	50	68.20	8.09	8.09	/	否	无	6.89
732	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧大喇嘛沟17#柱上变压器	50	83.34	-1.67	-1.67	/	否	无	11.96
733	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线上通泉分支25号杆上通泉变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
734	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10千伏松岭子线柳北井柱上变压器（二批井）	100	8.71	71.4	71.4	/	否	无	0
735	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线604#清沟变压器	20	81.85	-0.37	-0.37	/	否	无	6.76
736	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)金杖子分歧98号岭上变压器	30	53.27	8.02	8.02	/	否	无	40.4
737	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线北庄大棚台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
738	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子台区柱上变压器	200	58.58	43	43	/	否	无	20.93
739	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线黄家庄分支15#黄家庄变压器	50	69.95	-3.02	-3.02	/	否	无	12.81

740	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线155号北烧锅变压器(2.0工程)	200	2.21	156.86	156.86	/	否	无	-6.94
741	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线河西棚分支05号杆河西棚变压器(2.0工程)	200	13.33	140.42	140.42	/	否	无	0
742	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线李家沟分支李杖子大棚01号杆大棚柱上变压器	200	24.36	112.96	112.96	/	否	无	-59.3
743	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10KV小城子线大杖子分支乔营子砖厂柱上变压器	50	52.95	16.8	16.8	/	否	无	5.64
744	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线贾杖子变压器柱上变压器	50	93.44	-6.72	-6.72	/	否	无	-4.55
745	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	上房申支05号房申大棚柱上变压器	80	44.03	31.32	31.32	/	否	无	12.11
746	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大西沟分歧56号杆西沟3组变压器	200	3.04	160	160	/	否	无	0
747	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小北沟里分歧10#小北沟里变压器	30	77.85	0.65	0.65	/	否	无	39.92
748	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小汤沟分支05号杆小汤东台区柱上变压器	80	7.00	58.41	58.41	/	否	无	32.94
749	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线于杖子变压器	200	33.53	93	93	/	否	无	56.6
750	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线中组井分支中组井台区柱上变压器(二批机井)	50	0.00	40	40	/	否	无	0
751	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线烧火沟分歧烧火沟变压器	50	32.77	24.54	24.54	/	否	无	16.41
752	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线鑫明水泥制品厂变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
753	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤北棚柱上变压器	50	30.94	25.6	25.6	/	否	无	-37.95
754	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大北沟里变压器	50	69.31	5.35	5.35	/	否	无	7.41
755	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线商贸小区柱上变压器(23能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
756	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线洼子店分歧05号洼子店柱上变压器	50	38.25	21.12	21.12	/	否	无	-82.69
757	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线段杖子北分支段杖子北变压器	400	39.35	163.56	163.56	/	否	无	36.11
758	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线大河西分支04号大河西变压器	400	59.72	214.36	214.36	/	否	无	5.61
759	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线金花山分支29号杆郝家沟台区柱上变压器	50	42.78	28.88	28.88	/	否	无	6.56
760	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线乡政府支11号乡机关台区柱上变压器	200	19.90	120.2	120.2	/	否	无	0
761	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧河杖子分支04#河杖子台柱上变压器	50	78.94	0.53	0.53	/	否	无	-53.11
762	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线中学分支03号杆马北台区柱上变压器	100	5.75	74.31	74.31	/	否	无	0
763	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道沟台区柱上变压器	20	63.33	4.39	4.39	/	否	无	17.5
764	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线邵家沟分支07号杆邵家沟柱上变压器	50	25.70	27.66	27.66	/	否	无	-10.29

765	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	西水泉大棚分支05号杆柱上变压器	50	2.1	40	40	/	否	无	0
766	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧张杖子分支02#柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
767	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞大河西机井分支01号杆柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
768	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线大齐西大井支01号杆大齐西大井柱上变压器	50	90.89	-5.445	-5.445	/	否	无	-6.72
769	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线范北柱上变压器	100	31.89	48.23	48.23	/	否	无	0
770	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线金杖子分歧65号下店变压器	200	82.82	-5.64	-5.64	/	否	无	26.27
771	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线西沟分歧8#柱上变压器	50	77.26	1.38	1.38	/	否	无	27.43
772	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线西山里分歧32号杆西山里柱上变压器	50	66.28	26.56	26.56	/	否	无	38.89
773	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线西北沟大棚分支07号柱上变压器	50	53.02	13.74	13.74	/	否	无	-49.41
774	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧083号杆大石沟变压器	100	47.70	34.16	34.16	/	否	无	87.14
775	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线方杖子棚柱上变压器	50	105.14	-12.57	-12.57	/	否	无	-3.01
776	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线汤前分支02号杆汤前台区柱上变压器	80	47.72	25.87	25.87	/	否	无	26
777	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大赵沟棚分支03号杆大赵沟棚台区柱上变压器	50	56.72	11.78	11.78	/	否	无	-5.7
778	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV东沟线北杖子分支02号杆北杖子变压器（2.0工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
779	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线侯杖子小区变压器	80	59.48	24.97	24.97	/	否	无	3.01
780	凌源市	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线柴杖子南庄柱上变压器	80	72.68	5.86	5.86	/	否	无	-1.22
781	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧奎三分分支05号杆柱上变压器	80	74.32	11.5	11.5	/	否	无	8.4
782	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10KV四五联2#线郑杖子分02号杆柱上变压器	100	88.80	-8.8	-8.8	/	否	无	1.75
783	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线侏子庄柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
784	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线东五官分歧20号杆五北大井台区柱上变压器	100	72.84	12.95	12.95	/	否	无	24.66
785	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北平房2大棚分支北平房2变压器	80	59.42	18.54	18.54	/	否	无	-19.72
786	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线金杖子柱上变压器	50	52.70	13.69	13.69	/	否	无	-15.78
787	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	城北线茶哈小台柱上变压器	160	52.44	47.5	47.5	/	否	无	19.47
788	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	上杖子支07号海东柱上变压器	200	58.84	141.68	141.68	/	否	无	0.46
789	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干97号杆上杖子南变压器	50	51.27	14.37	14.37	/	否	无	0.16
790	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10千伏八肖线朱科西2台柱上变压器（二批中心村）	100	61.14	18.86	18.86	/	否	无	35.49

791	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10kV城郊线粮贸支粮贸后台区	200	15.62	48.77	48.77	/	否	无	-7.55
792	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小北沟里分歧02#东梁变压器	20	35.31	8.97	8.97	/	否	无	13.21
793	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线上岭分支60号杆柱上变压器	50	106.14	-13.07	-13.07	/	否	无	-3.97
794	凌源市	红山66kV变电站	207冶金线	庙西支34号庙西一组柱上变压器	200	37.01	86	86	/	否	无	-83.19
795	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)下烧锅分支1号下烧锅变压器	80	59.94	16.05	16.05	/	否	无	52.15
796	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线戏楼杖子柱上变压器	80	90.50	-8.4	-8.4	/	否	无	-14.83
797	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线西沟分支08号杆西沟台区柱上变压器	50	29.90	25.07	25.07	/	否	无	46.89
798	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线石羊石虎分歧71#梁东变压器	50	78.69	0.67	0.67	/	否	无	6.65
799	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线二道沟分歧02号杆南营子西台区柱上变压器	30	63.88	7.45	7.45	/	否	无	-2.51
800	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线头道良子台区柱上变压器	20	92.82	-2.564	-2.564	/	否	无	27.13
801	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线兴隆沟分歧02号洼子店棚柱上变压器	50	31.38	24.59	24.59	/	否	无	0.32
802	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	城北线南沟里台柱上变压器	50	110.86	-15.43	-15.43	/	否	无	-12.58
803	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线车站家属院台区柱上变压器	100	33.40	47.98	47.98	/	否	无	59.38
804	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线麦子沟柱上变压器	50	35.45	22.58	22.58	/	否	无	29.46
805	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上四组棚柱上变压器	50	1.59	39.22	39.22	/	否	无	0
806	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家大片地井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
807	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线二道沟村阳坡机井支柱上变压器	50	39.76	21	21	/	否	无	10.22
808	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干47号杆下沟柱上变压器	50	65.12	7.45	7.45	/	否	无	55.44
809	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线毕杖子小区变压器	200	52.16	78.88	78.88	/	否	无	0
810	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线沟门子大棚分支03#柱上变压器	50	65.08	-8.54	-8.54	2026/3/31	是	2026/12/30	42.21
811	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线前街分支3号杆前街变压器(2.0工程)	400	15.54	257.84	257.84	/	否	无	-19.18
812	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线毕杖子3小区变压器	100	103.49	-23.49	-23.49	/	否	无	0
813	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线主干85号杆小城子河北变压器(2.0工程)	400	43.92	147.12	147.12	/	否	无	8.21
814	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线洼北支1号杆洼北台区(19年自投)	200	33.84	98.46	98.46	/	否	无	-17.03
815	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线房申一分支03号杆房申一组变压器(2.0工程)	400	9.12	283.52	283.52	/	否	无	0.24
816	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线一家砖厂分支11号前营子2台区	100	68.39	11.61	11.61	/	否	无	14.41

817	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线东五官分支27号杆五北台区增容（2017结余工程）	200	35.10	89.82	89.82	/	否	无	0
818	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家四组柱上变压器	100	64.38	15.62	15.62	/	否	无	0
819	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线硬南分支02号杆硬南台区柱上变压器	50	61.94	9.03	9.03	/	否	无	3.97
820	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线啦啦营子分支2号杆啦啦营子变压器（2.0工程）	200	17.23	126.18	126.18	/	否	无	-5.02
821	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线葛杖子分歧01号杆葛杖子台区（2019年自投资工程）	200	36.79	112.4	112.4	/	否	无	4.02
822	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线歪2柱上变压器	30	67.86	4.83	4.83	/	否	无	-24.22
823	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线河南东柱上变压器	200	19.88	129.72	129.72	/	否	无	18.02
824	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐杖子分支06号槐杖子变压器	80	79.54	33.12	33.12	/	否	无	6.15
825	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线南庄分支01#南庄变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
826	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线哈叭气一分8号杆哈八一变压器（2.0）	400	29.21	205.68	205.68	/	否	无	20.85
827	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线五一分歧03#西台子变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
828	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线中队分歧03#中队变压器（2.0工程）	200	30.42	123.42	123.42	/	否	无	54.19
829	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线李营子变压器	20	76.48	1.74	1.74	/	否	无	-21.6
830	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线寺台子分歧崔家沟分支崔家沟变压器	50	0.95	39.56	39.56	/	否	无	0
831	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	孟八2棚台区柱上变压器	100	77.95	6.96	6.96	/	否	无	0
832	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官一线孙家窝铺棚柱上变压器	50	101.75	-10.875	-10.875	/	否	无	-1.08
833	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线叉沟小区变压器	200	32.36	106.06	106.06	/	否	无	5.73
834	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线魏杖子变压器	80	43.21	39.9	39.9	/	否	无	22.91
835	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧老爷庙分支后东沟分支17号杆后东沟变压器（2.0工程）	400	21.89	232.48	232.48	/	否	无	29.68
836	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线沙金沟分歧30号杆沙金沟柱上变压器	200	56.90	82.52	82.52	/	否	无	57.81
837	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线韩家沟分歧庞家大洼大棚分歧13号杆八段地大棚变压器（2.0工程）	400	22.79	269.88	269.88	/	否	无	-69.74
838	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子13号林杖子台区柱上变压器	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
839	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线孙家梁分歧27号杆孙家梁变压器	50	85.63	-2.815	-2.815	/	否	无	71.35
840	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线胡家沟分支09号杆大石门变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
841	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧160号杆下河套区柱上避雷器	80	86.51	-5.208	-5.208	/	否	无	18.58

842	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线毕杖子分支02号杆柱上变压器	80	70.21	8.49	8.49	/	否	无	25.28
843	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大北沟里大棚变压器	30	0.30	23.91	23.91	/	否	无	0
844	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线韩家沟分支10号杆韩家沟台区变压器	100	46.18	61.71	61.71	/	否	无	0
845	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南街南分支01号杆南街南变压器（2.0工程）	400	46.94	134.24	134.24	/	否	无	6.1
846	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧大庄北变压器	80	29.16	40.68	40.68	/	否	无	22.46
847	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	大杖子线下河杖子新台支1#柱上变压器	50	32.70	24.63	24.63	/	否	无	4.7
848	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线菜园子台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
849	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线曲东分歧曲西分支变压器	100	30.26	49.75	49.75	/	否	无	2.46
850	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线汤前大棚汤前06号杆汤前大棚台区柱上变压器	20	57.74	4.52	4.52	/	否	无	-30.99
851	凌源市	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线柴杖子北庄柱上变压器	200	23.13	160	160	/	否	无	0
852	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线何北大棚分支16何北大棚变压器	50	70.84	8.75	8.75	/	否	无	47.35
853	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线大尹杖子分支02号杆大尹杖子台区变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
854	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小庄户柱上变压器	30	85.48	-1.644	-1.644	/	否	无	1.88
855	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线东窑北分支06号杆东窑北柱上变压器	50	64.28	7.87	7.87	/	否	无	10.79
856	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	葛沟二杖子支01号二杖子柱上变压器	50	3.93	38.14	38.14	/	否	无	-6.12
857	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线马杖子分支马场变压器	50	32.27	-0.14	-0.14	/	否	无	-3.64
858	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线镇南大棚分支02号杆镇南村大棚变压器（2.0工程）	400	8.43	289.4	289.4	/	否	无	-47.11
859	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线下西坡子下西坡子变压器（2.0工程）	400	13.61	275.96	275.96	/	否	无	-11.32
860	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天一增容台区（2017结余工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
861	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线104号闫南柱上变压器	100	49.87	30.74	30.74	/	否	无	32.06
862	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线吕杖子分歧20号杆柱上吕杖子大棚变压器	50	19.34	31.15	31.15	/	否	无	25
863	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线洼北变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
864	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线前北分歧02号柱上变压器	200	63.17	36.96	36.96	/	否	无	-3.96
865	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线白东大棚分支01号杆变压器	50	75.82	6.68	6.68	/	否	无	7.34
866	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线马家窝铺柱上变压器	50	40.92	19.62	19.62	/	否	无	-15.17
867	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店主干176号杆小齐东大棚台区变压器	50	21.59	29.22	29.22	/	否	无	-11.82

868	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线冯杖子大棚变压器 (李分支04号)	100	54.03	31.81	31.81	/	否	无	0
869	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线双庙西沟分支双庙西沟大 棚变压器	50	80.87	-0.435	-0.435	/	否	无	-15.78
870	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线王家庄二组台柱上变压器 (二批中心村)	200	46.48	91.58	91.58	/	否	无	82.84
871	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线小洞棚分支14号杆小洞棚变 压器	50	95.79	-7.895	-7.895	/	否	无	60.06
872	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	扬水站分台分支01号杆柱上变压器	200	42.64	75.02	75.02	/	否	无	19.68
873	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线老宫杖子河东柱上变 压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
874	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线玉西柱上变压器	50	53.97	13.22	13.22	/	否	无	23.08
875	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线姑寺沟里2台柱上变 压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
876	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	城北线皮杖子台柱上变压器	160	29.62	81.73	81.73	/	否	无	-1.58
877	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	四官一线茶叶沟机井分支柱上变 压器	50	17.43	31.99	31.99	/	否	无	-65.96
878	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线下王杖子变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
879	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线主干089号三家柱上变 压器	200	40.54	78.92	78.92	/	否	无	-13.75
880	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线上窝铺分06号杆上窝铺 变压器(二批村)	200	14.73	131.4	131.4	/	否	无	3.37
881	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线大台子分支01号杆大 台子台区(2019年自投资工程)	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
882	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线五六分支10号杆五六 变压器(2.0工程)	400	4.23	304.08	304.08	/	否	无	-6.54
883	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线老厂子河西柱上变 压器	80	76.63	2.7	2.7	/	否	无	16.19
884	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线头道沟分支26号杆柱上杨 杖子棚变压器	50	4.78	37.96	37.96	/	否	无	0
885	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线西沟里变压器柱上 变压器	10	92.34	-1.234	-1.234	/	否	无	8.7
886	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10千伏佛爷洞线三道沟分支38号三 道沟柱上变压器	30	87.12	-2.136	-2.136	/	否	无	46.85
887	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房身南沟2柱上变压器	30	15.53	19.68	19.68	/	否	无	-21.62
888	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线石桥子柱上变压器 (高耗能改造)	50	2.28	38.86	38.86	/	否	无	0
889	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上一组柱上变 压器	100	5.18	74.82	74.82	/	否	无	-6.54
890	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天四柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
891	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东沟分歧35号东沟大棚 柱上变压器	50	28.61	26.85	26.85	/	否	无	-34.21
892	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大石门沟变压器	50	71.52	16.08	16.08	/	否	无	76.32
893	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线酒局杖子东分支3号变 压器	200	40.27	79.52	79.52	/	否	无	-45.29

894	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线哈东分支44号杆哈东台区柱上变压器	30	20.00	24	24	/	否	无	-100
895	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店主干144号杆柱上木柴杖子台区变压器	200	50.74	96.76	96.76	/	否	无	30.68
896	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线老公杖子分歧05号杆老公杖子台区柱上变压器（一批中心村）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
897	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线181号杆头道杖子变压器	100	88.13	-8.13	-8.13	/	否	无	9.88
898	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线毛杖子南棚柱上变压器	50	65.61	12.89	12.89	/	否	无	-21.63
899	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线上店分支02号杆柱上变压器	50	80.00	0	0	/	否	无	8.72
900	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	10KV小城子线前杨杖子分歧杨杖子二柱上变压器	200	1.33	157.34	157.34	/	否	无	65.12
901	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大窝铺大棚变压器	50	70.14	5.66	5.66	/	否	无	19.23
902	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房南沟大棚分支16号杆柱上变压器	80	16.73	50.69	50.69	/	否	无	-2.17
903	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV南店线百牛群小区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
904	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线四合当线八一大棚支01号杆柱上变压器	50	16.29	33.12	33.12	/	否	无	2.94
905	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线北台子棚变压器	50	28.16	28.41	28.41	/	否	无	-37.14
906	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线窑下1号支02号窑下一号柱上变压器	80	17.11	50.5	50.5	/	否	无	0.36
907	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线水泉沟柱上变压器	50	62.73	8.64	8.64	/	否	无	-2.73
908	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线邓杖子西山小区分支06号杆柱上变压器	400	80.25	320	320	/	否	无	0
909	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线水泉棚柱上变压器	50	23.61	28.52	28.52	/	否	无	-1.72
910	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧宋家沟分支16#柱上变压器	30	20.00	24	24	/	否	无	-100
911	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线胡杜沟分歧15号杆胡杜沟里变压器	50	73.56	5.96	5.96	/	否	无	79.43
912	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线仓子沟分支04号杆汤北台区柱上变压器	30	42.06	12.24	12.24	/	否	无	14.29
913	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线董西机井支03号杆董西机井柱上变压器（新增）	50	43.31	19.99	19.99	/	否	无	53.01
914	凌源市	铜鼎66kV变电站	115热源线	10kV热源线化肥文化肥居民变压器	315	61.77	57.99	57.99	/	否	无	0
915	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10千伏八修线皮杖子支皮杖子2台区柱上变压器（二批中心村）	50	50.75	15.68	15.68	/	否	无	-19.79
916	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦沙东分支01号杆沙金沟大棚柱上变压器	100	37.75	52.89	52.89	/	否	无	-10.19
917	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线水库大棚台区柱上变压器	50	114.31	-17.155	-17.155	/	否	无	-23.36
918	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线范杖子2变压器	50	78.67	9.61	9.61	/	否	无	19.79
919	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店大井支02号杆柱上变压器	50	25.71	27.51	27.51	/	否	无	-17.03

920	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线八十亩地井柱上变压器	100	57.24	31.08	31.08	/	否	无	-21.85
921	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线三道沟分03号杆三道沟台区(19年自投)	100	25.06	66.94	66.94	/	否	无	3.1
922	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线宫北3机井支5号杆柱上变压器	50	40.30	20.21	20.21	/	否	无	7.77
923	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线七三五居民区台区柱上变压器	50	38.71	20.66	20.66	/	否	无	20.69
924	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线朱西台柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
925	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线正沟分支13号正沟变压器	80	0.58	63.59	63.59	/	否	无	25
926	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线康房申台区柱上变压器	200	53.26	64.44	64.44	/	否	无	-28.44
927	凌源市	北山66kV变电站	109化肥线	10千伏化肥线五一大棚支五一大棚变压器	50	105.67	-12.835	-12.835	/	否	无	-4.1
928	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线四合店分歧09号杆柱上变压器	50	79.83	0.09	0.09	/	否	无	14.79
929	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山分歧088#窑沟门变压器	30	25.21	16.92	16.92	/	否	无	-20.59
930	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10千伏八修线肖杖子分河南2台区柱上变压器(二批中心村)	50	107.53	-13.765	-13.765	/	否	无	-27.14
931	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线范家沟柱上变压器	30	50.95	9.16	9.16	/	否	无	14.75
932	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郑杖子分歧52号杆郑东棚台区柱上变压器	30	7.69	22.11	22.11	/	否	无	-66.67
933	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线327#河北变压器(2.0工程)	400	32.23	234.68	234.68	/	否	无	35.47
934	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北沟分歧西街分支05号杆西街变压器(2.0工程)	400	15.59	257.64	257.64	/	否	无	10.4
935	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线71#大房身棚1柱上变压器	100	54.03	33.26	33.26	/	否	无	0
936	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线新东台柱上变压器	200	53.56	54.42	54.42	/	否	无	20.84
937	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	甸西西井柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
938	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线北庄户支06号杆西街柱上变压器(17技改)	400	11.01	276	276	/	否	无	-66.47
939	凌源市	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10kV底盘厂线前黑沟分歧03#前黑沟柱上变压器	200	34.01	91.98	91.98	/	否	无	-1.36
940	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线王杖子分歧赵杖子大棚分支柱上变压器	50	44.08	17.96	17.96	/	否	无	-38.51
941	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	甸西东井柱上变压器	50	5.54	37.49	37.49	/	否	无	-75
942	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛谷洞线	道口水井	50	0.54	39.73	39.73	/	否	无	0
943	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线黄土坡子台区黄土坡子变压器	50	35.49	-6.59	-6.59	/	否	无	7.6
944	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线主干毕杖子变压器	100	84.40	-4.4	-4.4	/	否	无	0
945	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	万元店线后祝分1#祝村大棚新台柱上变压器	100	81.73	-1.73	-1.73	/	否	无	8.86

946	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线马杖子分支马西养殖小区变压器	50	33.95	25.75	25.75	/	否	无	-61.54
947	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线东大沟台区柱上变压器	50	78.11	6.27	6.27	/	否	无	40.9
948	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线洼北大棚台区柱上变压器	200	12.88	40.08	40.08	/	否	无	-48.91
949	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线土墙子变压器	200	0.25	159.48	159.48	/	否	无	0
950	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店大井支08号杆柱上变压器	50	55.70	16.07	16.07	/	否	无	-40.43
951	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线前杖子分歧上店支2号上店变压器	400	34.01	264.08	264.08	/	否	无	119.44
952	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店主干223号杆郭家店大棚台区柱上变压器	30	67.10	17.4	17.4	/	否	无	81.16
953	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线小梁东柱上变压器	50	20.98	30.06	30.06	/	否	无	-23.53
954	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线小尹杖子分歧13号杆南营子台区变压器（一批中心村）	50	66.76	6.63	6.63	/	否	无	11.09
955	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线昌盛店分支04号杆柱上变压器	80	78.93	0.88	0.88	/	否	无	-3.59
956	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线莫北支运管所变压器	315	47.88	112.96	112.96	/	否	无	1.71
957	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线二道沟分支11号二道沟变压器	50	46.41	16.8	16.8	/	否	无	-2.89
958	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线北沟分支11号杆北沟变压器	50	25.03	27.63	27.63	/	否	无	18.45
959	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线向阳沟台区柱上变压器	50	95.31	-7.655	-7.655	/	否	无	20.9
960	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线上杖子分支01号上杖子变压器	50	62.87	10.38	10.38	/	否	无	0.39
961	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线塔山庄棚柱上变压器	30	2.15	23.48	23.48	/	否	无	0
962	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线铁东新台区柱上变压器	50	119.27	-19.635	-19.635	2026/3/31	是	2026/12/30	7.84
963	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线中黑沟分支12#中黑沟柱上变压器	100	35.9	80	80	/	否	无	0
964	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子分支112号杆蒋杖子台区柱上变压器	50	99.85	-9.925	-9.925	/	否	无	-4.11
965	凌源市	城新66kV变电站	205水化线	10千伏水化线环网支畜产西分畜产西变压器	315	21.83	196.56	196.56	/	否	无	18.91
966	凌源市	万元店66kV变电站	115万庆1号线	10kV底盘厂线科东新台柱上变压器	50	38.86	22.85	22.85	/	否	无	15.11
967	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线北营子棚柱上变压器(高耗能改造)	50	43.77	18.18	18.18	/	否	无	31.14
968	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	杨杖子分台区柱上变压器	50	65.78	28.92	28.92	/	否	无	144.11
969	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线小石洞沟分歧11#小石洞沟变压器	50	22.19	29	29	/	否	无	29.93

970	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干西石岗子变压器	50	64.19	9.79	9.79	/	否	无	0
971	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线彦家沟分支07号杆柱上变压器	50	5.55	37.34	37.34	/	否	无	0
972	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南注大棚台区柱上变压器	50	69.51	0.09	0.09	/	否	无	40.65
973	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线北沟2台变压器	50	35.77	24.33	24.33	/	否	无	21.13
974	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线唐土沟分歧上唐土沟变压器	100	82.90	-2.9	-2.9	/	否	无	0
975	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线五家十组大棚分支08号杆柱上变压器	50	40.09	25.39	25.39	/	否	无	-72.56
976	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线山嘴子大棚变压器	50	34.20	23.12	23.12	/	否	无	27.11
977	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线西地分支西地变压器(19)	50	96.77	-8.385	-8.385	/	否	无	-21.89
978	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线红庙沟分歧08号杆红庙沟变压器	50	43.13	18.53	18.53	/	否	无	4.8
979	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线畜牧支城关镇分城关镇变压器	315	20.20	188.37	188.37	/	否	无	8.5
980	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线孤山子变压器	200	40.14	20.65	20.65	/	否	无	0
981	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线17号杆北地变压器	100	16.28	80	80	/	否	无	0
982	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线黄北台区柱上变压器	200	48.85	62.3	62.3	/	否	无	42.01
983	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线前马厂分歧15号杆前马厂分台变压器(2017抗旱)	200	34.27	91.44	91.44	/	否	无	0
984	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线山嘴变压器(26)	100	40.31	39.73	39.73	/	否	无	0
985	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线毛沟分支05号杆毛沟台区变压器	50	38.54	21.14	21.14	/	否	无	10
986	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线薛三家分歧段杖子南变压器	200	45.34	71.8	71.8	/	否	无	24.41
987	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线郭家沟分歧14#柱上变压器	400	77.02	293.28	293.28	/	否	无	11.81
988	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线厂子沟柱上变压器	50	29.31	26	26	/	否	无	-1.44
989	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线头杖子大棚柱上变压器	80	31.35	39.38	39.38	/	否	无	-13.59
990	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线东山分支02号杆东山区变压器	50	31.88	24.63	24.63	/	否	无	3.59
991	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	土矿线热北井分柱上变压器	100	63.21	18.2	18.2	/	否	无	0
992	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西街里柱上变压器	200	45.11	69.78	69.78	/	否	无	3
993	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线奎一棚柱上变压器	50	53.46	14.23	14.23	/	否	无	7.44
994	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线桥北井柱上变压器(2017新增机井)	50	30.86	27.92	27.92	/	否	无	-29.73
995	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10KV四合当线五三井分五三新棚01号杆柱上变压器	50	43.59	19.38	19.38	/	否	无	13.16
996	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大苗杖子分歧45号杆大苗杖子柱上变压器	50	68.75	15.23	15.23	/	否	无	47.66

997	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线赵宾沟棚柱上变压器	100	26.22	54.02	54.02	/	否	无	0
998	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大汤沟分支60号杆汤沟梁台区柱上变压器	50	58.84	13.31	13.31	/	否	无	-33.15
999	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑3号箱变2号变压器	630	33.67	292.76	292.76	/	否	无	6.58
1000	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑4#箱变1号变压器间隔配电变压器	630	20.11	377.37	377.37	/	否	无	12.11
1001	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线212号杆柱上变压器(23能效)	400	38.13	320	320	/	否	无	0
1002	凌源市	北山66kV变电站	104轧钢线	10kV轧钢线天元小区1号箱变1号变压器	630	30.16	313.99	313.99	/	否	无	16.35
1003	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线党校支党校后分党校后变压器	400	49.44	122.24	122.24	/	否	无	16.38
1004	凌源市	北山66kV变电站	104轧钢线	10kV轧钢线天元小区3号箱变变压器	630	17.56	393.37	393.37	/	否	无	24.23
1005	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10kV东五线五里堡分支五里堡井台区柱上变压器(二批机井)	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
1006	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分歧02百车沟小区柱上变压器	50	29.72	9.28	9.28	/	否	无	-43.16
1007	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东街里柱上变压器(高耗能)改造	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
1008	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线温泉山分支21号柱上变压器	30	105.25	-7.575	-7.575	/	否	无	14.77
1009	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线主干于191号杆小齐东台区(2017结余工程)	400	27.76	209.08	209.08	/	否	无	-6.56
1010	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	宋七组分台柱上变压器	50	111.94	-15.97	-15.97	/	否	无	6.81
1011	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线西杨杖子柱上变压器	50	56.93	11.54	11.54	/	否	无	-26.53
1012	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线孙北小区变压器	50	49.95	19.77	19.77	/	否	无	-28.22
1013	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线薛吉沟分支01号杆东沟大棚柱上变压器	50	38.22	21.16	21.16	/	否	无	8.42
1014	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线天元支天元街台区	20	30.26	9.95	9.95	/	否	无	-12.5
1015	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线古西分歧03#古西(高耗能)	100	82.24	-2.24	-2.24	/	否	无	0
1016	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线136#刘二大棚变压器	20	19.58	12.14	12.14	/	否	无	-23.08
1017	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线小西沟分支10号柱上变压器(高耗能改造)	200	13.32	160	160	/	否	无	0
1018	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	窑沟支07号甸东柱上变压器(高耗能)	100	57.95	35.37	35.37	/	否	无	0.67
1019	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	城北线茶哈东地台柱上变压器	160	37.40	71.55	71.55	/	否	无	-7.15
1020	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线赵家沟分歧45号柱上变压器	50	103.43	-11.715	-11.715	/	否	无	18.7
1021	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东庄分支01号杆柱上变压器	100	42.98	37.02	37.02	/	否	无	0
1022	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线水南大棚分支01号杆水南大棚2变压器	30	71.70	5.63	5.63	/	否	无	-15.27

1023	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线温泉山分支16号毕大棚柱上变压器	20	96.64	-3.328	-3.328	/	否	无	-11.3
1024	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV七间房分歧七间房井变压器	50	79.01	5.94	5.94	/	否	无	3.28
1025	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线后沟子分歧01号杆变压器	200	24.45	114.34	114.34	/	否	无	0
1026	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线宋杖子村3台变压器	400	67.42	52.68	52.68	/	否	无	8.08
1027	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线南杖子分支05号杆朱杖子台区变压器	50	51.59	20.16	20.16	/	否	无	82.39
1028	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线小城市西柱上变压器	50	52.86	23.07	23.07	/	否	无	31.91
1029	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线肉联厂支食品院变压器	100	24.05	55.98	55.98	/	否	无	-20.51
1030	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线侯杖子大棚分支02号柱上变压器	50	116.14	-18.07	-18.07	/	否	无	23.58
1031	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线南营子大棚分支11号杆南营子大棚2台区变压器	50	20.00	26.49	26.49	/	否	无	-100
1032	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支04+1号杆土墙子大棚2台区柱上变压器	50	29.21	26.33	26.33	/	否	无	-40.66
1033	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线小鹤洞分歧16#小鹤洞北变压器	50	38.24	-3.08	-3.08	/	否	无	17.09
1034	凌源市	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线物资局变压器	400	34.63	92.08	92.08	/	否	无	11.94
1035	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线下河套分支10号杆下河套变压器	80	80.78	-0.624	-0.624	/	否	无	4.81
1036	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV四官1号线后梨树沟柱上变压器	100	1.36	78.64	78.64	/	否	无	0
1037	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线苏子沟柱上变压器	50	53.66	15.15	15.15	/	否	无	72.48
1038	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线齐家沟台区柱上变压器	50	1.58	39.25	39.25	/	否	无	-27.27
1039	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线刘杖子分歧12号杆柱上刘杖子变压器（高耗能改造）	200	53.05	87.82	87.82	/	否	无	-8.89
1040	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线洼前台区柱上变压器	100	84.47	-4.47	-4.47	/	否	无	21.02
1041	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北良大棚台区柱上变压器	200	18.89	127.6	127.6	/	否	无	-1.65
1042	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线黄西机井01号杆柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
1043	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店主干175号杆水泉大棚变压器	50	53.47	15.96	15.96	/	否	无	-0.81
1044	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧99号杆南石场台区柱上变压器	80	47.31	26.16	26.16	/	否	无	9.52
1045	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线四合当线18号杆五二变台柱上变压器	100	34.73	80	80	/	否	无	0
1046	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线石杖子支04号杆石杖子东变压器（2.0工程）	200	18.21	149.72	149.72	/	否	无	-11.19
1047	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线硬一分支01号杆柱上变压器	50	115.61	-17.805	-17.805	/	否	无	72.97

1048	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线北山棚分支06号杆柱上变压器)	50	23.50	30.01	30.01	/	否	无	19.35
1049	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北盆下分01号杆北盆下变压器(2018年农网)	200	30.05	103.82	103.82	/	否	无	-60.47
1050	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	pms_10kV雹神庙线五一分歧73#柱上变压器	30	99.47	-5.841	-5.841	/	否	无	-14.69
1051	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	半拉杖子棚台区柱上变压器	50	35.83	23.67	23.67	/	否	无	-11.05
1052	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线新五台柱上变压器(二批中心村增容)	200	61.77	36.46	36.46	/	否	无	28.68
1053	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线茶棚分支02号杆柱上变压器(一批中心村)	200	79.67	0.74	0.74	/	否	无	-26.78
1054	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线286号杆北前组井台区柱上变压器	50	9.05	37.04	37.04	/	否	无	50
1055	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线南东山增容(2018年农网)	50	45.88	17.95	17.95	/	否	无	-2.15
1056	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线杜家沟增容(2018年农网)	50	25.25	27.48	27.48	/	否	无	16.44
1057	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	哈外棚台区柱上变压器	50	39.73	20.67	20.67	/	否	无	18.09
1058	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线宣杖子分歧吴杖子柱上变压器	200	30.99	98.04	98.04	/	否	无	0
1059	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线61号杆前营子1号台区柱上变压器	200	46.34	67.32	67.32	/	否	无	14.99
1060	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线修七台柱上变压器高耗能改造(二批中心村增容)	200	62.33	48.34	48.34	/	否	无	29.68
1061	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线主干79号杆西五官台区柱上变压器	200	74.95	15.2	15.2	/	否	无	17.72
1062	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线中黑沟大棚变压器	80	34.70	37.89	37.89	/	否	无	-3.98
1063	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	窑沟支07号甸北一号柱上变压器	30	73.65	3.01	3.01	/	否	无	1.86
1064	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	倚西井	50	50.72	17.28	17.28	/	否	无	2.04
1065	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线211#下河杖子大棚柱上变压器	200	34.62	123.84	123.84	/	否	无	-1.68
1066	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧司家沟分支司家沟变压器	30	24.05	17.16	17.16	/	否	无	17.31
1067	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	电厂线沟门棚2分支柱上变压器	50	65.52	7.56	7.56	/	否	无	0.31
1068	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	候三组分台区柱上变压器	50	58.21	12.81	12.81	/	否	无	2.65
1069	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	河南小沟外新增机井柱上变压器	315	0	252	252	/	否	无	-100
1070	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线宣杖子分歧双杨树分支柱上变压器	200	19.52	120.96	120.96	/	否	无	0
1071	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分歧河套门大井分支16号杆河套门大井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
1072	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	双庙分台区柱上变压器	50	54.89	12.56	12.56	/	否	无	-5.5
1073	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线岗子大棚柱上变压器	100	45.67	51.47	51.47	/	否	无	0

1074	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	大杖子分歧东沟分支下窝铺机井台区柱上变压器	50	36.08	24.89	24.89	/	否	无	-22.22
1075	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线百牛群7#井分01号杆百牛群7#井变压器(二批机井)	50	18.86	30.57	30.57	/	否	无	0
1076	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	八龙沟分01号杆煤窑沟3井台区柱上变压器	50	34.69	28.8	28.8	/	否	无	2.94
1077	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线老杖子大井柱上变压器	50	25.81	28.78	28.78	/	否	无	125
1078	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线杨杖子1#井分16号杆百牛群6#井变压器(二批机井)	50	0	40	40	/	否	无	0
1079	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10KV四五联2#线八组新棚分支2号杆八组新棚台区	50	38.11	21.54	21.54	/	否	无	-34.25
1080	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	樱桃沟7号杆乌兰白北组井台区柱上变压器	50	75.74	5.99	5.99	/	否	无	40.08
1081	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线下三家分支04号杆柱上变压器	80	47.21	26.24	26.24	/	否	无	2.88
1082	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线284号杆北前组3井台区柱上变压器	50	47.54	20.41	20.41	/	否	无	23.08
1083	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线何北分06号杆何北柱上变压器(一批村)	315	27.14	171.9	171.9	/	否	无	60.11
1084	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线主干213号杆十八亩地变压器	80	47.06	28.15	28.15	/	否	无	68.99
1085	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分歧黑沟门大井分支01号杆黑沟门大井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
1086	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线南水泉柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
1087	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线地东头柱上变压器	100	111.62	-31.62	-31.62	/	否	无	0
1088	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	甸东大棚支04号甸东大棚柱上变压器	200	39.90	82.72	82.72	/	否	无	-6.43
1089	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞北登机井分支15号杆北登小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
1090	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小赵南分支13号杆小赵南台区柱上变压器	30	70.40	3.51	3.51	/	否	无	5.64
1091	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线10kV四合当线水库分歧68号杆大三台区柱上变压器	50	63.42	8.29	8.29	/	否	无	5.47
1092	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线北湾子支05号杆北湾子台区(2017结余工程)	200	36.18	107.62	107.62	/	否	无	0
1093	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线科北分支3号杆科北变压器(2.0)	400	20.54	242.76	242.76	/	否	无	-6.09
1094	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北房申分歧108号杆北平房变压器(2.0工程)	400	23.98	224.08	224.08	/	否	无	20.84
1095	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线老厂子1号井柱上变压器	50	34.52	26.93	26.93	/	否	无	0

1096	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线付杖子分支6号杆付北变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
1097	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线北店分支北店变压器	50	56.34	11.84	11.84	/	否	无	35.15
1098	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线喇叭气西山棚柱上变压器	100	28.58	59.67	59.67	/	否	无	38.14
1099	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线北洼子变压器	80	42.02	37.65	37.65	/	否	无	43.15
1100	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线山西分歧01号杆山西台区变压器	50	52.78	13.61	13.61	/	否	无	7.21
1101	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线井东分支02号杆井东台区变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
1102	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线喇叭洞沟分支21号喇叭洞沟变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1103	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线北窝铺台区柱上变压器	50	56.30	11.85	11.85	/	否	无	-9.27
1104	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线刘东台区柱上变压器	200	8.60	143.16	143.16	/	否	无	0
1105	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤西分支03号汤西变压器	100	0.44	79.56	79.56	/	否	无	0
1106	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大块地分支03号杆大块地柱上变压器	50	50.07	18.06	18.06	/	否	无	36.21
1107	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线晟显菜业3井支08号杆柱上变压器（二批井）	50	3.08	38.49	38.49	/	否	无	-83.33
1108	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线侯杖子分支02号杆柱上变压器	100	63.18	16.89	16.89	/	否	无	4.7
1109	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线小茶棚分支01号杆柱上变压器	80	71.55	6.76	6.76	/	否	无	0.4
1110	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线王杖子分支08号杆柱上变压器	50	68.06	5.97	5.97	/	否	无	20.03
1111	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线东沟分歧150号柱上变压器	50	62.67	12.15	12.15	/	否	无	16.6
1112	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线岳北大棚分支07号杆柱上变压器	80	72.66	23.89	23.89	/	否	无	63.98
1113	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线南沟分支24号杆南沟下柱上变压器	160	50.59	47.1	47.1	/	否	无	27.66
1114	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧76号外窝铺柱上变压器	100	33.70	-5.24	-5.24	/	否	无	-10.55
1115	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线碾子沟分歧11号杆碾西变压器（2.0工程）	400	0.71	317.16	317.16	/	否	无	-3.51
1116	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线木匠铺变压器	100	85.10	-5.1	-5.1	/	否	无	0
1117	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线25号杆杨南变压器（2.0工程）	200	44.00	132.46	132.46	/	否	无	76.36
1118	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线东地中分歧04号杆东地中变压器（2.0工程）	630	6.28	472.75	472.75	/	否	无	-10.51
1119	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线小拉木沟中队变压器	100	73.16	6.84	6.84	/	否	无	15.72
1120	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线小拉木沟上队变压器	50	49.48	0.6	0.6	/	否	无	-6.83
1121	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线肖杖子分皮杖子支21号杆肖东变压器（2.0工程）	200	63.70	37.42	37.42	/	否	无	9.52

1122	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线主干79号杆小城子七组台区(2019年自投资工程)	200	43.66	88.54	88.54	/	否	无	-34.8
1123	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	城北线肖东大棚台柱上变压器	160	31.22	79.79	79.79	/	否	无	35.06
1124	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线杨杖子分修十一2柱上变压器	100	32.28	47.72	47.72	/	否	无	-33.04
1125	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线东梁大棚变压器	30	0.05	23.99	23.99	/	否	无	-90.91
1126	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大河南西分支04#大河南西变压器	50	71.60	4.21	4.21	/	否	无	30.92
1127	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线那杖子变压器	100	66.79	41.02	41.02	/	否	无	120.58
1128	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线北沟分支04号杆北沟变压器(2.0工程)	400	17.38	250.56	250.56	/	否	无	59.18
1129	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧后太西分支03号杆柱上变压	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
1130	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线67号杆三家一组柱上变压器	50	92.71	-6.355	-6.355	/	否	无	16.72
1131	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线画匠沟分支02号画匠沟变压器	50	77.69	1.17	1.17	/	否	无	-15.71
1132	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线汤加沟分支05号西洼子变压器	50	61.24	16.82	16.82	/	否	无	92
1133	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦西大棚分歧09号杆瓦西大棚柱上变压器	100	28.33	59.37	59.37	/	否	无	2.37
1134	凌源市	木兰66kV变电站	113木昌线	10KV东五线水泉沟分支04号水泉沟台区柱上变压器	100	108.61	-28.61	-28.61	/	否	无	12.2
1135	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线十二官北井	100	51.70	39.76	39.76	/	否	无	-5.6
1136	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线八龙沟大棚支07号杆柱上变压器	80	30.95	43.25	43.25	/	否	无	31.3
1137	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线菜杖子井柱上变压器	50	36.61	26.28	26.28	/	否	无	50.45
1138	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线113号杆官北变压器	200	70.31	99.18	99.18	/	否	无	0
1139	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	老宫杖子小区分歧03号柱上变压器	50	111.36	-15.68	-15.68	/	否	无	14.88
1140	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线271号杆马家变压器	50	81.66	-0.83	-0.83	/	否	无	-13.48
1141	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线宫中2机井柱上变压器	50	40.06	20.86	20.86	/	否	无	-6.83
1142	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线郝杖子分支10号郝杖子变压器(2.0工程)	200	24.84	110.3	110.3	/	否	无	0
1143	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线魏家梁变压器	200	30.48	137.62	137.62	/	否	无	-10.27
1144	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线碾子玉分支15#碾东变压器	50	57.60	11.22	11.22	/	否	无	70.96
1145	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干161号杆榆西变压器(高耗能改造)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
1146	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线主干178号杆小南沟变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
1147	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	北杖子分台变压器	50	60.97	9.54	9.54	/	否	无	-1.97
1148	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线97号杆一组北变压器(2.0工程)	400	24.35	223.08	223.08	/	否	无	4.7
1149	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线庙山柱上变压器	80	63.94	20.42	20.42	/	否	无	46.21

1150	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线后马场支12号杆后马场台区柱上变压器	30	66.62	4.99	4.99	/	否	无	-7.01
1151	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘前变压器	80	104.91	-19.928	-19.928	/	否	无	14.59
1152	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线506#庞杖子变压器	200	6.08	160	160	/	否	无	-100
1153	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线北梁大棚分支11号杆北梁大棚变压器	20	85.77	-1.154	-1.154	/	否	无	-14.63
1154	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子分支26号杆窑沟台区柱上变压器	200	22.82	114.44	114.44	/	否	无	5.34
1155	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线南台子棚变压器	50	25.58	27.39	27.39	/	否	无	4.62
1156	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线小榆树沟分支10#小榆树沟变压器	50	49.24	15.38	15.38	/	否	无	93.84
1157	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山分歧042#桃树沟变压器	50	30.65	24.68	24.68	/	否	无	8.12
1158	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线小马杖子分支01号杆柱上变压器	400	1.08	316.52	316.52	/	否	无	-94.59
1159	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧高家梁支04号杆柱上变压器	50	70.84	4.59	4.59	/	否	无	13.95
1160	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线侯二分支1号杆候二变压器（2.0工程）	200	18.69	122.68	122.68	/	否	无	-4.19
1161	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线白鸡沟分歧白鸡沟北变压器（2.0工程）	200	58.58	42.84	42.84	/	否	无	14.69
1162	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大西沟分歧09号杆河坎子变压器（2.0工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
1163	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线王家窝铺分支04号杆王家窝铺变压器（2.0工程）	400	2.63	311.52	311.52	/	否	无	-63.25
1164	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线孙泉沟分支8号杆孙泉沟变压器（2.0工程）	400	20.99	236.04	236.04	/	否	无	-0.17
1165	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线六东分支37号杆六南变压器（2.0工程）	400	12.99	276.48	276.48	/	否	无	66.1
1166	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线小河南分支03号杆瓦房变压器（2.0工程）	200	33.12	93.78	93.78	/	否	无	7.74
1167	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大梁线联合厂分支03号杆黄酒馆变压器（2.0工程）	400	38.07	167.96	167.96	/	否	无	16.5
1168	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线六东分支09号杆姜西变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
1169	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房分支1号杆平房变压器（2.0工程）	200	18.02	130.34	130.34	/	否	无	-12.62
1170	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支29号杆喇北变压器（2.0工程）	400	53.46	226.88	226.88	/	否	无	84.23
1171	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大西沟分歧28号杆山庙变压器（2.0工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
1172	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北坎子分歧小北沟分支14号杆小北沟变压器（2.0工程）	200	42.23	81.18	81.18	/	否	无	25.73
1173	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV红店线庙东分歧庙东五组支07号杆庙东五组变压器（2.0工程）	400	16.35	257.2	257.2	/	否	无	21.97

1174	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分歧北沟分支16号杆北沟台区增容（2017结余工程）	100	32.14	47.87	47.87	/	否	无	11.62
1175	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子分歧北庄分支04号杆北庄变压器（2.0工程）	400	22.86	228.6	228.6	/	否	无	8.46
1176	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线郝家沟新区分支03号杆五南大井变压器（2.0工程）	400	22.97	240.44	240.44	/	否	无	10.73
1177	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干149号杆波西变压器（2.0工程）	200	80.14	-0.28	-0.28	/	否	无	42.87
1178	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线任杖子分歧150+1号杆西大川大棚变压器	50	55.35	14.92	14.92	/	否	无	-41.24
1179	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线南沟分支38号杆南沟上柱上变压器	50	86.08	-3.04	-3.04	/	否	无	26.46
1180	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线十二里堡大棚分支02号杆十二里铺棚台区柱上变压器	100	54.51	31.31	31.31	/	否	无	-13.1
1181	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线杨东台区柱上变压器	200	49.81	86.64	86.64	/	否	无	44.11
1182	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干129号大西大棚柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
1183	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧朱杖子分支朱东变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
1184	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧柏二道杖子分支02#柏二杖子台柱上变压器	50	86.33	-3.165	-3.165	/	否	无	1.04
1185	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线白石咀分支白石咀大棚变压器	200	57.28	45.44	45.44	/	否	无	13.05
1186	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线横河子变压器	160	41.17	63.3	63.3	/	否	无	-5.46
1187	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线二道梁子分支03号杆东窑变压器	50	49.84	15.33	15.33	/	否	无	-36.41
1188	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线马营子柱上变压器	30	1.42	23.63	23.63	/	否	无	-70.97
1189	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线赵里分支47号杆赵里台区变压器	50	46.68	16.66	16.66	/	否	无	7.27
1190	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线毛中分歧01#柱上变压器	50	88.74	-4.37	-4.37	/	否	无	24.15
1191	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线尧北分支02号杆柱上变压器	50	118.61	-19.305	-19.305	/	否	无	3.74
1192	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线沟门柱上变压器	100	81.88	-1.88	-1.88	/	否	无	57.89
1193	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线下坡子变压器柱上变压器	80	61.72	18.64	18.64	/	否	无	20.99
1194	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线193#柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
1195	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支94号杆平台子大棚台区变压器	50	43.41	18.62	18.62	/	否	无	0
1196	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线翟杖子分支04号杆柱上变压器	50	40.04	21.45	21.45	/	否	无	-39.25
1197	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线东山西河套91号杆柱上变压器	400	58.53	89.84	89.84	/	否	无	-54.36
1198	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧桦皮沟分支67#柱上变压器	30	27.79	16.17	16.17	/	否	无	-26.39

1199	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10KV五家子线张涵杖子南04号杆柱上变压器	50	49.19	18.04	18.04	/	否	无	6.8
1200	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线金黄岭分支01号杆柱上变压器	80	68.92	8.88	8.88	/	否	无	19.34
1201	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线薄杖子分支13号杆薄杖子变压器（高耗能）	100	2.43	77.86	77.86	/	否	无	0
1202	凌源市	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10KV雷神庙线石门沟分歧石门沟1井变压器	50	0	40	40	/	否	无	-100
1203	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线烧锅变压器	80	76.22	3.04	3.04	/	否	无	0.7
1204	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线前马厂分歧20号杆前马厂变压器(2017抗旱)	100	109.32	-29.32	-29.32	/	否	无	-2.55
1205	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线木柴杖子大棚分歧01号杆木柴杖子大棚台区变压器	30	23.42	17.5	17.5	/	否	无	-2.5
1206	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线二道沟台区柱上变压器	100	27.01	53.01	53.01	/	否	无	-15.71
1207	凌源市	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线前北分歧019上变压器	100	82.63	-2.63	-2.63	/	否	无	142.66
1208	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线绿豆沟外分支02号杆绿豆沟外台区柱上变压器	30	9.39	21.19	21.19	/	否	无	-41.18
1209	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线皮外分支01号杆皮外台区柱上变压器	30	55.78	10.92	10.92	/	否	无	50.5
1210	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线上三家柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
1211	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线山弯子分支山弯子变压器	80	53.26	23.15	23.15	/	否	无	14.3
1212	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤道沟分歧12号汤东变压器	100	39.37	40.64	40.64	/	否	无	0
1213	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	八园线茶哈分西北地井柱上变压器	50	22.51	28.86	28.86	/	否	无	-98.67
1214	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线北山变变压器	50	7.54	4.23	4.23	/	否	无	28.57
1215	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平地主干170号平地线116号杆下杖子台区柱上变压器	50	114.48	-17.24	-17.24	/	否	无	30.56
1216	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线后营子变压器	200	84.08	-8.16	-8.16	/	否	无	3.59
1217	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线范台子变压器	80	46.18	31.98	31.98	/	否	无	-5.43
1218	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线老虎沟台区柱上变压器	30	20.47	17.86	17.86	/	否	无	-49.61
1219	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线一家四组小区变压器	100	52.16	27.92	27.92	/	否	无	0
1220	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线陈杖子分歧1号三十亩地变压器	80	27.21	45.23	45.23	/	否	无	16.82
1221	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线吕杖子分歧04+号杆吕杖子南台区变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
1222	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线230号杆碾子分台柱上变压器	100	91.90	-11.9	-11.9	/	否	无	11.02
1223	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线东沟分支07号杆白尺沟北沟台区变压器	50	29.43	25.77	25.77	/	否	无	-12.93
1224	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线大北沟分支03号杆大北沟台区变压器	400	4.59	320	320	/	否	无	-100

1225	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家六分支08号三家六队变压器	50	34.96	23.01	23.01	/	否	无	-0.38
1226	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三后棚柱上变压器	50	0.95	39.58	39.58	/	否	无	0
1227	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线胡杖子东沟分支胡杖子东沟变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1228	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线小牛台区柱上变压器	315	52.61	103.16	103.16	/	否	无	21.05
1229	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线桃树园变压器	50	75.57	4	4	/	否	无	-4.15
1230	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线下沟台区柱上变压器	10	100.55	-2.055	-2.055	/	否	无	-18.7
1231	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线火上分支03号杆柱上变压器	50	73.39	3.3	3.3	/	否	无	0
1232	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线西北沟分支03号杆柱上变压器	200	29.28	102.6	102.6	/	否	无	-24.56
1233	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线胡东分支03号杆胡东台区变压器	100	57.18	22.84	22.84	/	否	无	-16.17
1234	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线烧锅1号井支柱上变压器	50	33.32	30.36	30.36	/	否	无	-4.55
1235	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线东沟西组大棚分支10号柱上变压器	30	105.10	-7.53	-7.53	/	否	无	12.93
1236	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线东山四组大棚支01号杆柱上变压器	80	0	64	64	/	否	无	0
1237	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线前祝台区柱上变压器	80	97.32	-13.856	-13.856	/	否	无	35.65
1238	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线侯杖子分支05+1号杆侯杖子大棚台区柱上变压器	50	21.00	29.74	29.74	/	否	无	-9.52
1239	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线善于沟柱上变压器	80	69.12	8.72	8.72	/	否	无	-9.26
1240	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线上杖子南机井分歧16号杆上杖子南机井柱上变压器	50	67.76	12.92	12.92	/	否	无	-22.22
1241	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线南岔台区柱上变压器	50	2.22	38.9	38.9	/	否	无	0
1242	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧奎一分支02号杆柱上变压器	50	88.47	-4.235	-4.235	/	否	无	-1.8
1243	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线174号杆老官变压器(2.0工程)	200	71.03	125.86	125.86	/	否	无	82.36
1244	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线寺台子分歧30号杆上寺台子外变压器(2.0工程)	200	15.71	128.64	128.64	/	否	无	15.99
1245	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线小尹杖子分歧33号杆大尹杖子大棚台区变压器	50	35.24	23.91	23.91	/	否	无	5.7
1246	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦中分支02号杆瓦中变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
1247	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线西高杖子分支2号杆西杖子东变压器(2.0工程)	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
1248	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线哈木沟分支14号杆哈木沟台区变压器	20	48.14	6.7	6.7	/	否	无	0
1249	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线小西营子变压器柱上变压器	100	88.06	-8.06	-8.06	/	否	无	0

1250	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线范家沟井柱上变压器	30	47.96	11.79	11.79	/	否	无	10.81
1251	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线南营子沟里大棚支13号杆南营子大井柱上变压器	50	6.91	36.63	36.63	/	否	无	-20.83
1252	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线80号杆宫西变压器(2.0工程)	400	4.15	51.92	51.92	/	否	无	-2.56
1253	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线马杖子分支马杖子农专变压器	50	73.17	-19.23	-19.23	/	否	无	-7.18
1254	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10KV大房子线马叫沟分支01+1号杆仓上变压器(2.0工程)	200	65.17	129.52	129.52	/	否	无	56.1
1255	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干44号杆荣杖子变压器(2.0工程)	400	23.78	271.88	271.88	/	否	无	78.76
1256	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线范杖子分台变压器(2.0工程)	160	1.06	126.88	126.88	/	否	无	6.67
1257	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线222#马杖子台(2.0工程)	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
1258	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线前山分支13号杆前山台区变压器	30	83.00	-0.9	-0.9	/	否	无	76.58
1259	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线水泉沟分歧8号杆水泉沟变压器(2.0工程)	200	21.04	117.92	117.92	/	否	无	0.83
1260	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线后杖子分歧后杖子大井分支05号杆后杖子1号井柱上变压器	50	20.21	40	40	/	否	无	0
1261	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线203号杆东庄变压器(2.0工程)	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
1262	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店分1号杆郭家店变压器(高耗能改造)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1263	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子分歧高家沟分支16号杆大四良子变压器(2.0工程)	200	23.66	112.68	112.68	/	否	无	47.09
1264	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线121号杆八东变压器(2.0工程)	400	21.82	232.72	232.72	/	否	无	18.93
1265	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线西沟分歧3#柱上变压器	50	70.65	8.81	8.81	/	否	无	-15.24
1266	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线半拉杖子柱上变压器	200	18.69	122.62	122.62	/	否	无	0
1267	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线石羊石虎分46号杆大杖子变压器(2.0)	400	22.08	231.76	231.76	/	否	无	0.11
1268	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线胡杖子大棚分支02号杆胡杖子大棚增容(2017结余工程)	50	33.22	24.06	24.06	/	否	无	13.73
1269	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线三家分支6+1号杆三家2变压器(2.0工程)	160	46.85	56.67	56.67	/	否	无	13.69
1270	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛谷洞线	杨杖子变10kV佛谷洞线黄土坎子分02号杆黄土坎子变压器(2.0工程)	400	29.76	201	201	/	否	无	94.45
1271	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线段八分歧08号杆变压器(2.0工程)	400	27.54	209.96	209.96	/	否	无	26.48

1272	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线木匠沟外井分支03号杆柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	-100
1273	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线行政区台区柱上变压器	200	49.86	135.54	135.54	/	否	无	6.59
1274	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线后朱杖子分歧32号杆后西变压器(2.0工程)	200	16.84	126.32	126.32	/	否	无	-45.69
1275	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线二北台区01号杆二北变压器(2.0工程)	400	9.9	320	320	/	否	无	-100
1276	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线二十五里堡分支5号杆二十五里铺变压器(2.0工程)	400	46.03	135.88	135.88	/	否	无	2.18
1277	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线东沟分07号杆东沟变压器(2.0工程)	400	21.14	235.44	235.44	/	否	无	3.38
1278	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线60号杆房申变压器(2.0工程)	400	24.06	231	231	/	否	无	8.88
1279	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干64号杆天元店变压器(2.0工程)	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
1280	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线庙北分歧02号杆庙北变压器(2.0工程)	200	48.98	62.12	62.12	/	否	无	-16.9
1281	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线大勿苏分歧42号杆大八勿苏西变压器(2.0)	200	48.91	120.62	120.62	/	否	无	-1.39
1282	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线粮库支政府6号杆市场变压器(2.0)	400	38.40	166.84	166.84	/	否	无	16.49
1283	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线赵里支12号杆北山大棚台区变压器(2018年新增)	100	97.38	-17.38	-17.38	/	否	无	-45.1
1284	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线184号杆东沟变压器(2.0工程)	400	23.91	224.36	224.36	/	否	无	-18.58
1285	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线宣杖子分歧203号杆盆北(2.0工程)	200	3.24	157.14	157.14	/	否	无	0
1286	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10千伏四官一线北水泉子分支6+1号杆北水泉子台区(2019年自投资工程)	100	12.37	67.63	67.63	/	否	无	-59.06
1287	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线联网分歧刘一支刘三分支02号杆刘三变压器(2.0工程)	400	0.28	319.16	319.16	/	否	无	20
1288	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线闫家窝铺大井柱上变压器	200	9.08	160	160	/	否	无	0
1289	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线西台子分歧09号杆北官杖子变压器(2.0工程)	200	29.89	160	160	/	否	无	0
1290	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线52号杆六一变压器(2.0工程)	400	38.27	175.76	175.76	/	否	无	30.91
1291	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线前营子分支5号杆前营子变压器(2.0工程)	400	31.73	193.08	193.08	/	否	无	-0.69
1292	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV10KV八家线126号杆八家村变压器(2.0工程)	400	16.19	255.24	255.24	/	否	无	58.62
1293	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线二东分支02号杆二东变压器(2.0工程)	200	13.01	160	160	/	否	无	0
1294	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义三变压器(2.0工程)	400	15.36	258.52	258.52	/	否	无	-4.98

1295	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧58号杆于杖子变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
1296	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10KV电厂线86号杆房东变压器（2.0工程）	200	17.23	125.54	125.54	/	否	无	20.29
1297	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四道沟分歧034号杆白东变压器（2.0工程）	400	29.42	202.44	202.44	/	否	无	-27.03
1298	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线从杖子2台柱上变压器	200	53.09	93.66	93.66	/	否	无	0
1299	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线大窝铺变压器	100	54.25	-14.25	-14.25	/	否	无	29.59
1300	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线龙凤沟支龙下分支02号杆柱上变压器	50	59.42	13.63	13.63	/	否	无	2.35
1301	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线老杖子分歧02号杆梨树沟台区变压器	50	46.03	16.98	16.98	/	否	无	25.21
1302	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线47号杆铁西变压器（2.0工程）	400	30.31	198.8	198.8	/	否	无	5.48
1303	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线大杖子分歧119号杆半拉杖子2台变压器（2.0工程）	200	0.35	159.3	159.3	/	否	无	0
1304	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线热北南分2号杆热北南变压器（2.0）	400	21.92	275.72	275.72	/	否	无	-27.27
1305	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV小城子线东远501台柱上变压器	100	72.54	16.76	16.76	/	否	无	48.22
1306	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	梅西机井分支柱上变压器	50	21.81	29.2	29.2	/	否	无	4.8
1307	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线王杖子西队变压器	400	37.84	220.44	220.44	/	否	无	-2.68
1308	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天五台区柱上变压器	50	48.91	15.55	15.55	/	否	无	5.79
1309	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线卢杖子大棚变压器	50	57.70	28.46	28.46	/	否	无	-2.9
1310	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线保险支菜杖子分菜杖子变压器	315	16.07	201.41	201.41	/	否	无	-25.51
1311	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线赵里分支25号杆赵外台区变压器	50	55.21	12.4	12.4	/	否	无	1.47
1312	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线黄花沟棚柱上变压器	30	83.87	-1.161	-1.161	/	否	无	-0.56
1313	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道梁子分歧高家沟分支26号杆大四道梁子分台柱上变压器	50	37.30	21.38	21.38	/	否	无	-73.34
1314	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子分支54号杆硬仗子外大棚台区柱上变压器	30	2.54	23.27	23.27	/	否	无	20
1315	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线傅子庄棚2柱上变压器	200	32.16	108.68	108.68	/	否	无	0
1316	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线达马沟柱上变压器	50	32.32	24.3	24.3	/	否	无	-13.59
1317	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三东棚柱上变压器	100	58.40	22.59	22.59	/	否	无	0
1318	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	六东小区分支11号杆柱上六东小区变压器	30	1.87	23.44	23.44	/	否	无	-50
1319	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦后分歧02号杆瓦后变压器（高耗能改造）	100	131.76	-51.76	-51.76	/	否	无	2.27

1320	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线黑水渠变压器柱上变压器	50	39.98	27.66	27.66	/	否	无	-20.15
1321	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线镇中支逸夫变压器	200	80.77	-1.54	-1.54	/	否	无	5.63
1322	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV底盘厂线87#朝阳沟村变压器柱上变压器	100	115.23	-35.23	-35.23	/	否	无	80.19
1323	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧90号杆里窝铺柱上变压器	30	84.16	-1.248	-1.248	/	否	无	41.44
1324	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义五柱上变压器	200	39.29	126.08	126.08	/	否	无	87.97
1325	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线杨树行柱上变压器	50	38.63	20.69	20.69	/	否	无	-8.26
1326	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线五一分歧头道杖子分支02#柱上变压器	200	0.21	159.68	159.68	/	否	无	-9.09
1327	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10千伏八修线肖西台柱上变压器（二批中心村增容）	200	30.99	102.26	102.26	/	否	无	0.52
1328	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群中北庄台区柱上变压器	200	61.30	37.44	37.44	/	否	无	14.64
1329	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线何家沟台区柱上变压器	100	44.49	35.51	35.51	/	否	无	0
1330	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线河东分歧06号杆河东分台柱上变压器	50	115.11	-17.555	-17.555	/	否	无	14.39
1331	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大杖子西沟柱上变压器	50	61.67	9.17	9.17	/	否	无	29.93
1332	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线吕杖子分04号杆吕杖子北变压器（2.0工程）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1333	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线高吉沟分支06号杆大厂子柱上变压器	80	102.32	-17.856	-17.856	/	否	无	4.5
1334	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线鸡冠山分歧15号杆鸡冠山变压器	50	47.86	20.61	20.61	/	否	无	-18.4
1335	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线苇子沟分歧16号杆苇子沟柱上变压器	50	55.82	13.4	13.4	/	否	无	0.16
1336	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线房申大棚分支房申大棚变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
1337	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	花果山水井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
1338	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线西五官分歧07号杆辛南北大棚2台区柱上变压器	80	112.69	-26.152	-26.152	/	否	无	1.74
1339	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧73号杆大一台区柱上变压器	100	38.33	41.81	41.81	/	否	无	0
1340	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线黄家沟变压器	50	67.55	22.31	22.31	/	否	无	58.63
1341	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10KV五家子线杨树行分支齐杖子分支17号杆齐杖子棚台区（二批机井）	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
1342	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	小西营子分柱上变压器	200	26.17	114.14	114.14	/	否	无	0
1343	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线西高杖子分支高杖子西变压器（6）	200	41.59	-19.05	-19.05	/	否	无	16.91
1344	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	城北线白下台柱上变压器	80	2.97	61.72	61.72	/	否	无	4.88
1345	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	孙家梁大棚分支09号杆柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100

1346	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子七组台区柱上变压器	80	100.97	-16.776	-16.776	/	否	无	9.36
1347	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线河南棚分支06号杆柱上变压器	50	35.64	23.57	23.57	/	否	无	-11.11
1348	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小沟外柱上变压器	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
1349	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线小岭分支双庙大棚变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
1350	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线老虎沟分台变压器	50	63.39	11.79	11.79	/	否	无	-2.76
1351	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线石南小区分歧03号杆柱上变压器	50	23.23	31.83	31.83	/	否	无	100
1352	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线黄花杖子分台分3号杆柱上变压器	50	24.92	29.78	29.78	/	否	无	8.62
1353	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线东山分支东山变压器	30	55.03	8.67	8.67	/	否	无	-2.83
1354	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支43+1号杆芦杖子大棚台区柱上变压器	100	0.64	23.41	23.41	/	否	无	20
1355	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧194号杆柱上李家电变压器	50	83.75	-1.875	-1.875	/	否	无	11.72
1356	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小巨沟棚柱上变压器	50	48.45	17.99	17.99	/	否	无	-11.92
1357	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线前房申分歧06号前房申变压器（抗旱）	100	67.88	80	80	/	否	无	0
1358	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干171号杆丘杖子变压器	50	58.46	19.16	19.16	/	否	无	-60.88
1359	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线卢杖子分歧09号杆卢杖子变压器	50	106.86	-13.43	-13.43	/	否	无	5.4
1360	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线西坡子变压器	30	68.39	3.51	3.51	/	否	无	24.09
1361	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线后沟柱上变压器	20	2.65	15.47	15.47	/	否	无	0
1362	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线烧锅杖子分支12号杆烧锅杖子台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1363	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线主干57号杆东组专用台区柱上变压器	50	2.56	39.03	39.03	/	否	无	-15.38
1364	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧51#五北台柱上变压器	100	54.50	26.02	26.02	/	否	无	-10.84
1365	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线小山湾分支05号杆小山湾变压器	200	29.64	160	160	/	否	无	0
1366	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线酒西大棚变压器	50	71.54	16.79	16.79	/	否	无	57.14
1367	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线塔沟大棚台区塔沟大棚变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
1368	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线马叫沟分支1+1#仓上大棚变压器	50	21.34	30.79	30.79	/	否	无	-12.5
1369	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线水南大棚分歧01号水南大棚变压器	50	31.45	24.35	24.35	/	否	无	-41.45
1370	凌源市	城新66kV变电站	204城木线	10千伏城木线东环支东环路变压器	250	23.62	140.98	140.98	/	否	无	0.87
1371	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线都歇2大棚变压器	80	62.49	14.81	14.81	/	否	无	13.36

1372	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kv雹神庙线267#柱上变压器	200	28.63	102.88	102.88	/	否	无	13.24
1373	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线下道池分歧06号杆下道池台区柱上变压器	50	76.47	3.78	3.78	/	否	无	33.63
1374	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线北沟棚分支01号杆变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
1375	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	红旗大棚分支02号杆柱上变压器	30	61.02	7.72	7.72	/	否	无	-50.81
1376	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线湾子井变压器	200	21.39	157.5	157.5	/	否	无	47.51
1377	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线韩家沟分支25号杆韩外台区柱上变压器	80	46.71	26.64	26.64	/	否	无	2
1378	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线下白尺沟分支09号杆下白尺沟台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1379	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线于杖子分支02号杆柱上变压器	50	115.35	-17.675	-17.675	/	否	无	8.66
1380	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	野岱沟支05号下房申柱上变压器	100	44.51	37.51	37.51	/	否	无	-5.09
1381	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线三后分支三后台区柱上变压器（一批中心村）	200	39.94	80.12	80.12	/	否	无	0
1382	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线西北沟柱上变压器	50	50.04	14.98	14.98	/	否	无	4.98
1383	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上四组棚1柱上变压器	50	2.25	39	39	/	否	无	0
1384	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线南山柱上变压器	50	66.52	32.4	32.4	/	否	无	28.77
1385	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干190号杆宋杖子变压器	50	105.48	-12.74	-12.74	/	否	无	22.56
1386	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线四中大棚分支07号杆四中棚台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
1387	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	土矿线黑沟新台分柱上变压器	100	35.57	44.43	44.43	/	否	无	0
1388	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线黄杖子支9号杆黄北变压器	200	3.12	120.98	120.98	/	否	无	60.96
1389	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线下洼子台区柱上变压器	30	65.50	4.5	4.5	/	否	无	37.35
1390	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线喇嘛沟柱上变压器	30	63.45	5.03	5.03	/	否	无	20.42
1391	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kv东联线道东棚柱上变压器	200	1.54	157.42	157.42	/	否	无	-3.23
1392	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二杖子2柱上变压器	50	92.60	-6.3	-6.3	/	否	无	25.9
1393	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kv雹神庙线石门沟分歧68#柱上变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
1394	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线小北沟分支02号杆小北沟台区变压器	200	39.42	160	160	/	否	无	0
1395	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大马营子机井分支大马营子二批井台区柱上变压器	50	4.55	37.76	37.76	/	否	无	16.67
1396	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线大岔沟棚柱上变压器	50	71.55	5.28	5.28	/	否	无	34.64
1397	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线苏杖子分支02号杆苏杖子变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
1398	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线转山沟柱上变压器	30	117.67	-11.301	-11.301	/	否	无	74.31
1399	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线百牛群南台区柱上变压器	200	69.05	24.6	24.6	/	否	无	25.94

1400	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线大南宫分支09号杆变压器	400	5.6	320	320	/	否	无	-100
1401	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线椴树沟分歧15号椴树沟大棚变压器	100	66.95	27	27	/	否	无	0
1402	凌源市	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线新农机变压器（全绝缘变台）	400	57.33	92.84	92.84	/	否	无	-1.6
1403	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线南山分歧22号杆南山变压器	30	62.35	7.19	7.19	/	否	无	-5.43
1404	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV小城子线新房子三组柱上变压器	160	84.25	-6.8	-6.8	/	否	无	27.35
1405	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线南房台柱上变压器	30	81.37	-0.411	-0.411	/	否	无	10.81
1406	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线双庙柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
1407	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线北宫杖子棚分支06号杆变压器	50	50.89	18.32	18.32	/	否	无	-36.64
1408	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	大牛营子房后柱上变压器	50	21.96	31.84	31.84	/	否	无	-27.14
1409	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线北窑分支14号吴广友农排变压器	50	52.74	25.07	25.07	/	否	无	30.77
1410	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线新房子棚柱上变压器	30	32.10	15.36	15.36	/	否	无	-21.33
1411	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刘杖子大棚分支刘杖子大棚变压器	50	20.21	30	30	/	否	无	18.1
1412	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刘杖子西沟分支刘杖子变压器	50	39.41	4.3	4.3	/	否	无	-7.46
1413	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧五头道杖子分支01#柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
1414	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线赵家沟分支02号柱上变压器	200	35.90	88.2	88.2	/	否	无	9.81
1415	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线二道良子台区柱上变压器	50	70.40	4.81	4.81	/	否	无	-8.43
1416	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线道须沟分支11号道须沟变压器	50	53.93	13.04	13.04	/	否	无	13.01
1417	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	10千伏特供线方源支方源变压器	315	44.60	112.11	112.11	/	否	无	2.94
1418	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线无白丁东山大棚分歧07#无白丁东山大棚柱上变压器	30	22.48	17.52	17.52	/	否	无	0
1419	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线主干25号杆小河西变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
1420	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线高杖子分支02号杆高杖子台区变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
1421	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线田家沟分支10号杆田家沟柱上变压器	50	52.68	14.04	14.04	/	否	无	17.57
1422	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小井子柱上变压器	100	3.32	76.7	76.7	/	否	无	0
1423	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线加油站棚2柱上变压器	50	112.79	-16.395	-16.395	/	否	无	21.26
1424	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站支八间房村柱上变压器	315	79.94	15.37	15.37	/	否	无	43.01
1425	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线天九西大棚柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100

1426	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线东五官分支花卉大棚支01号杆花卉棚台区柱上变压器	50	32.34	25.21	25.21	/	否	无	-26.46
1427	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线二十五里堡东小区分支二十五里堡东小区变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
1428	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郑杖子分歧40号杆孟杖子台区柱上变压器	200	30.84	98.32	98.32	/	否	无	13.77
1429	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线下杖子柱上变压器	50	78.77	1	1	/	否	无	49.54
1430	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线老宫杖子村柱上变压器	100	50.51	29.51	29.51	/	否	无	0
1431	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线岗子变压器	200	31.19	1.63	1.63	/	否	无	-6.98
1432	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线白庙子大棚台区白庙子大棚变压器	30	42.55	13.02	13.02	/	否	无	145.83
1433	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线七零沙分支25号杆马褂沟台区柱上变压器	20	20.00	16	16	/	否	无	-100
1434	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	水库井柱上变压器	50	46.10	23.23	23.23	/	否	无	38.91
1435	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	10千伏东南线凌河街支凌河街变压器	315	44.05	113.27	113.27	/	否	无	8.38
1436	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线白庙子小台区柱上变压器	30	33.94	13.9	13.9	/	否	无	12.24
1437	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线新西台柱上变压器	200	45.56	68.96	68.96	/	否	无	63.66
1438	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北营子分13号杆西街柱上变压器(二批村)	400	95.15	-60.6	-60.6	/	否	无	27.85
1439	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线主干154号杆老杖子台区变压器	100	118.58	-38.58	-38.58	/	否	无	26.12
1440	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线魏家沟分支08号魏家沟柱上变压器	50	43.47	21.63	21.63	/	否	无	-9.63
1441	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线东组分支03号杆东组井变压器(二批机井)	100	41.37	53.52	53.52	/	否	无	25.76
1442	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线王大门大棚柱上变压器	50	39.34	21.22	21.22	/	否	无	4.01
1443	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线刘西台区柱上变压器	50	103.70	-11.85	-11.85	/	否	无	8.05
1444	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线东庄东分台分支1号变压器	200	28.37	103.26	103.26	/	否	无	0
1445	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线石北分支05号杆柱上变压器	50	103.18	-11.59	-11.59	/	否	无	-7.23
1446	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV底盘厂线76#朝东台柱上变压器	125	46.83	41.75	41.75	/	否	无	-5.73
1447	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线北转盘变压器	315	38.29	131.42	131.42	/	否	无	6.67
1448	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧70号杆大二台区柱上变压器	50	69.80	6.39	6.39	/	否	无	-0.85
1449	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线郭南大棚分歧06郭西大棚变压器	50	0.52	39.79	39.79	/	否	无	0
1450	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线胡家窝铺分歧47号杆胡外分台区柱上变压器	30	44.97	10.51	10.51	/	否	无	14.44
1451	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达北路分支03号宏达3变压器	100	23.99	56.12	56.12	/	否	无	28.42

1452	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线下苍分歧39#柱上变压器	50	62.52	13.82	13.82	/	否	无	15.87
1453	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线主干097号邓杖子柱上变压器	100	65.96	14.04	14.04	/	否	无	0
1454	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线朱杖子台区柱上变压器	80	61.20	15.04	15.04	/	否	无	0
1455	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	孙家梁分歧03号杆柱上山嘴棚变压器	50	115.10	-17.55	-17.55	/	否	无	-4.86
1456	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线张三四分支01号杆张三四柱上变压器	100	67.49	12.53	12.53	/	否	无	0
1457	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家百亩地井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
1458	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线下台子北分歧03#大庙大棚变压器	50	59.18	11.11	11.11	/	否	无	-2.9
1459	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上二组（高耗能）改造	100	2.22	77.78	77.78	/	否	无	26.09
1460	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大西沟分歧西沟4分支柱上变压器	50	76.02	2.05	2.05	/	否	无	7.21
1461	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线石洞子分支22+1号杆石洞子大棚台区变压器	50	51.48	17.83	17.83	/	否	无	-5.88
1462	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二杖子1台柱上变压器	100	58.56	80	80	/	否	无	0
1463	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线支家营子变压器(29)柱上变压器	50	81.35	-0.675	-0.675	/	否	无	12.5
1464	凌源市	木兰66kV变电站	113木昌线	10kV东五线喇嘛沟支14号喇嘛沟台区柱上变压器	100	69.23	50.59	50.59	/	否	无	53.77
1465	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线芦台子台区柱上变压器	200	2.35	155.66	155.66	/	否	无	-8.22
1466	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线个体分歧01号杆供电所综合台区变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
1467	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线朱杖子分支09+1号杆朱杖子大棚台区柱上变压器	50	0.56	39.73	39.73	/	否	无	-33.33
1468	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线窑坑大棚分支01号杆窑坑大棚台区柱上变压器	100	57.41	28.3	28.3	/	否	无	25.34
1469	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	西山支01号西山柱上变压器	200	66.84	127.16	127.16	/	否	无	11.83
1470	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线胡杖子分歧01#柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
1471	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线马国军大棚分支2号柱上变压器	200	7.74	144.54	144.54	/	否	无	72.15
1472	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线邱杖子分支25#邱杖子变压器	50	55.59	12.32	12.32	/	否	无	17.76
1473	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线干沟子线北岔上台区柱上变压器	20	39.68	8.07	8.07	/	否	无	49.07
1474	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线南良台区柱上变压器	30	79.66	0.89	0.89	/	否	无	-10.45
1475	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线王杖子台区柱上变压器	80	30.83	41.03	41.03	/	否	无	-7.17

1476	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10千伏松岭子线孤山子西组棚柱上变压器（三批井）	100	30.84	57.43	57.43	/	否	无	0
1477	凌源市	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线饮水支引水变压器	250	57.92	55.25	55.25	/	否	无	19.3
1478	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV二道河子分歧蒙古营子分支04#柱上变压器	200	37.19	86.22	86.22	/	否	无	17.22
1479	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线于杖子大棚分支02号柱上变压器	80	35.21	38.45	38.45	/	否	无	-19.89
1480	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房村1号黄台井分支柱上变压器	50	0.01	40	40	/	否	无	-100
1481	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kv河坎子线苏杖子2分支柱上变压器	50	105.28	-12.64	-12.64	/	否	无	28.36
1482	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	康官土坑子井柱上变压器	100	52.38	61.01	61.01	/	否	无	0
1483	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线小石门井变压器	50	41.61	23.46	23.46	/	否	无	44.68
1484	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线山嘴井分支柱上变压器	50	5.69	39.58	39.58	/	否	无	-14.29
1485	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线康官河套井06号杆分支02号杆柱上变压器	50	11.05	35.45	35.45	/	否	无	-12.5
1486	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线侯杖子分支07号杆侯杖子台区变压器	50	85.20	-2.6	-2.6	/	否	无	10.64
1487	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线任杖子分歧041号杆半里杖子台区变压器（能效改造）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1488	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线莫西北支莫西北变压器	400	23.28	226.88	226.88	/	否	无	-3.94
1489	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线大工厂子下店分支02号杆柱上变压器	30	118.10	-11.43	-11.43	2026/3/31	是	2026/12/30	66.59
1490	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧大庄南变压器	50	60.79	-5.64	-5.64	/	否	无	-8.58
1491	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线京华支02号杆单家店小区台区变压器	100	68.68	15.95	15.95	/	否	无	37.79
1492	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线白鸡沟分歧二杖子外分支二杖子外变压器（高耗能改造）	50	58.95	11.74	11.74	/	否	无	10.77
1493	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大杖子小区变压器	50	47.79	16.27	16.27	/	否	无	-13.98
1494	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线秋板沟分支12号杆秋板沟柱上变压器	50	39.00	20.5	20.5	/	否	无	16.32
1495	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	联工线142号河上柱上变压器	80	103.82	-19.056	-19.056	/	否	无	37.86
1496	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线魁二分支04号杆魁二台区柱上变压器	400	15.94	256.28	256.28	/	否	无	-29.99
1497	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV底盘厂线兴隆沟分支06#兴隆沟柱上变压器	100	38.33	41.7	41.7	/	否	无	23.86
1498	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线上西支02号杆上西变压器（2.0工程）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1499	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线荒地分歧18#三道沟北变压器	50	45.88	17.95	17.95	/	否	无	-16.3

1500	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线邓杖子大棚分支03号柱上变压器	50	56.82	16.03	16.03	/	否	无	-8.26
1501	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线加油站西井柱上变压器	50	98.60	-9.3	-9.3	/	否	无	-10.08
1502	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	庙西二组支04号庙西二组柱上变压器	160	4.44	120.99	120.99	/	否	无	0
1503	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线西沟分支15号杆西沟台区变压器	50	85.97	-2.985	-2.985	/	否	无	9.9
1504	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1#线杨西变压器(八家等7条线路变压器增容改造)	200	70.10	23.92	23.92	/	否	无	27.13
1505	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	联工线131号河上2号柱上变压器	50	77.16	21.16	21.16	/	否	无	5.3
1506	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线北山井柱上变压器	50	106.61	-13.305	-13.305	/	否	无	-46.47
1507	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线福源山庄柱上变压器	50	57.77	12.49	12.49	/	否	无	3.36
1508	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大拉木沟支32号杆一间房大棚台区柱上变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
1509	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线金银花基地变压器	50	14.94	33	33	/	否	无	-36
1510	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东南沟分支04号杆柱上变压器	50	43.33	20.69	20.69	/	否	无	-1.53
1511	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东道大棚分歧01号杆柱上变压器	50	93.87	-6.935	-6.935	/	否	无	-15.28
1512	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线哈太沟2柱上变压器	30	52.98	9.49	9.49	/	否	无	49.92
1513	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线227号杆庄上沟变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
1514	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线南沟里台区柱上变压器	30	82.60	-0.78	-0.78	/	否	无	-3.68
1515	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线个体支01号杆供电所综合变压器(2.0工程)	200	35.59	89.08	89.08	/	否	无	64.38
1516	凌源市	北山66kV变电站	109化肥线	10千伏化肥线种子后台区变压器	200	41.44	77.14	77.14	/	否	无	2.31
1517	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线天竺山南变压器	30	45.43	11.55	11.55	/	否	无	-19.08
1518	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV小城子线供电所台柱上变压器高耗能改造	80	2.84	61.87	61.87	/	否	无	-18.6
1519	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线唐杖子分歧54号杆上坡子变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
1520	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线老杖子分支24号杆柱上变压器	200	54.90	50.24	50.24	/	否	无	25.76
1521	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	小城子线农场台柱上变压器高耗能改造(二批中心村)	200	31.96	96.12	96.12	/	否	无	22.14
1522	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	电厂线道沟机井分支柱上变压器	400	119.93	-159.72	-159.72	2026/3/31	是	2026/12/30	49.53
1523	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线毛家店大棚01#上变压器	30	0.06	23.98	23.98	/	否	无	-66.67
1524	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线范杖子分歧四道河子2井分支柱上变压器	50	23.34	30.03	30.03	/	否	无	24.76
1525	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线28号杆南水泉棚变压器(2017抗旱)	400	37.77	178.96	178.96	/	否	无	0.74
1526	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤西大棚分支06汤西大棚变压器	30	75.12	3.63	3.63	/	否	无	15.56

1527	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线八东台区柱上变压器	200	12.46	135.08	135.08	/	否	无	0
1528	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线坎杖子分支04号杆坎杖子台区变压器(23能效)	400	0.00	320	320	/	否	无	0
1529	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线红岩沟分12号杆红岩沟变压器(2.0)	400	42.65	176.12	176.12	/	否	无	-64.81
1530	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线小窝铺柱上变压器(2019年自投资工程)	200	48.86	112.8	112.8	/	否	无	0.75
1531	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线东坡子分歧58号杆干沟子台区增容(2017结余工程)	100	92.41	-12.41	-12.41	/	否	无	-4.6
1532	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线政府分歧6+1号杆四官村变压器(2.0工程)	400	58.71	98.36	98.36	/	否	无	27.08
1533	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分歧南营子一组分支02号杆南营子一组变压器(2.0工程)	400	38.66	165.56	165.56	/	否	无	43.7
1534	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子分歧87#伊杖子伊杖子变压器(2.0工程)	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
1535	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV平地线五三大棚柱上变压器	100	37.75	44.2	44.2	/	否	无	3.65
1536	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线齐杖子分15号杆齐杖子变压器(2.0)	200	62.02	35.96	35.96	/	否	无	-11.42
1537	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线老庄户东南沟台区东南沟变压器	50	32.31	23.89	23.89	/	否	无	12.5
1538	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	10千伏小城子线新村分东洼地井支柱上变压器	50	42.75	20.85	20.85	/	否	无	82.91
1539	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线小西山井分支柱上变压器	50	38.67	24.18	24.18	/	否	无	-25.9
1540	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家屯分支48号温家屯变压器	100	48.58	43.23	43.23	/	否	无	0
1541	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线供电所分支06号杆供电所台柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
1542	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线六陆变压器	160	12.37	108.35	108.35	/	否	无	-63.26
1543	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子村部前大棚柱上变压器	100	30.78	51.69	51.69	/	否	无	0
1544	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柳条沟分歧29号半沟外柱上变压器	50	42.55	21.52	21.52	/	否	无	-20.22
1545	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线塔山分支14号杆塔山变压器	50	50.13	14.94	14.94	/	否	无	21.6
1546	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线梨树沟井柱上变压器	50	98.56	-9.28	-9.28	/	否	无	3.7
1547	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线陈家沟变压器	50	51.68	23.95	23.95	/	否	无	38.61
1548	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线烧北柱上变压器	50	85.83	-2.915	-2.915	/	否	无	-17.01
1549	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线木匠沟里井分支14号杆柱上变压器	50	53.80	17.22	17.22	/	否	无	-53.51
1550	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线黄杖子支05号杆黄南变压器(2.0工程)	200	30.41	99.26	99.26	/	否	无	4.13
1551	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线岳杖子分台分支03号杆岳杖子分台变压器(2.0工程)	200	31.16	119.3	119.3	/	否	无	19.11

1552	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线大河西北变压器	200	44.39	84.6	84.6	/	否	无	19.27
1553	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分61号杆陈杖子分台	200	8.12	143.76	143.76	/	否	无	-15.31
1554	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分19号杆水泉沟分台	200	22.93	114.44	114.44	/	否	无	12.39
1555	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线大杖子大棚变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
1556	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房后棚柱上变压器	50	40.51	25.26	25.26	/	否	无	-19.88
1557	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山分歧031#大院变压器	50	84.66	-2.33	-2.33	/	否	无	5.64
1558	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山分歧011#高杖子变压器	50	69.80	5.1	5.1	/	否	无	1.46
1559	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子分台	400	24.70	226.84	226.84	/	否	无	4.31
1560	凌源市	铜鼎66kV变电站	116铜城线	10kV铜城线10号杆五一分台	400	16.14	255.44	255.44	/	否	无	11.37
1561	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧71号杆猴山沟变压器(2.0工程)	400	4.15	314.08	314.08	/	否	无	-68.83
1562	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线张一支01号杆张一台台区柱上变压器	50	113.96	-16.98	-16.98	/	否	无	7.81
1563	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线刘家窝铺分16号杆刘家窝铺台区(2019年自投资工程)	200	27.07	114.8	114.8	/	否	无	-30.95
1564	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线潘家沟分支01号四南分台变压器(2.0工程)	200	19.25	127.22	127.22	/	否	无	0
1565	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线44号杆北街变压器(2.0工程)	400	63.06	68.48	68.48	/	否	无	16.13
1566	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧万家沟分支16#柱上变压器	50	53.88	13.06	13.06	/	否	无	33.11
1567	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线七道沟分支04号杆七道沟变压器	50	28.21	25.92	25.92	/	否	无	-0.38
1568	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线朝阳寺分歧02号杆朝阳寺台区变压器	80	59.23	16.62	16.62	/	否	无	-5.66
1569	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线小塔沟柱上变压器	30	72.62	3.75	3.75	/	否	无	8.16
1570	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线孟四五分支2号杆孟二变压器(2.0工程)	400	27.18	282.2	282.2	/	否	无	128.29
1571	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线水库分支8号杆温杖子变压器(2.0工程)	400	30.09	232.72	232.72	/	否	无	-11.96
1572	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线西肖家沟分支15号杆西肖家沟变压器(2.0工程)	200	18.24	123.54	123.54	/	否	无	12.9
1573	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线椴树沟西沟柱上变压器	10	0.18	7.98	7.98	/	否	无	0
1574	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北坎子分歧北营子大井分支05号杆北营子大井柱上变压器	250	69.30	175.3	175.3	/	否	无	9.43
1575	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧39号杆马东台区柱上变压器	80	45.99	27.21	27.21	/	否	无	-15.09
1576	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线老宫杖子东沟柱上变压器	50	71.71	4.15	4.15	/	否	无	9.46

1577	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线上东分支05号杆上东台区变压器（一批中心村）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1578	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线地震站分支11号杆下台子井大棚变压器（2.0工程）	400	1.13	315.64	315.64	/	否	无	-6.38
1579	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线刘东分歧02号杆刘东台区柱上变压器	30	0.73	23.78	23.78	/	否	无	0
1580	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线西沟分支10号杆西沟台区变压器	50	25.72	27.9	27.9	/	否	无	9.68
1581	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线头道沟柱上变压器	50	45.38	17.31	17.31	/	否	无	3
1582	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线遵化街房产后分中环岐中环变压器	630	53.74	166.7	166.7	/	否	无	6.7
1583	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线259号杆大杖子变压器（2.0工程）	400	16.78	257.92	257.92	/	否	无	34.91
1584	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支喇南井分支04号杆柱上变压器（二批机井）	50	47.37	22.03	22.03	/	否	无	-57.58
1585	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线202号杆庄下沟变压器	100	61.46	28.19	28.19	/	否	无	42.53
1586	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	抄道沟分支6号抄道沟分台	50	66.91	6.76	6.76	/	否	无	21.28
1587	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线黄杖子大棚台区变压器	50	23.88	30.16	30.16	/	否	无	21.43
1588	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线老前桥支劳动局分劳动局变压器	315	13.63	209.1	209.1	/	否	无	12.51
1589	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线头道杖子分支43号杆变压器	200	10.17	155.02	155.02	/	否	无	-81.58
1590	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线小杖子分支02号杆小杖子前变压器	200	16.88	130.34	130.34	/	否	无	6.03
1591	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线炮手沟分歧洼地沟分支洼地沟变压器（2.0工程）	400	16.84	252.64	252.64	/	否	无	13.95
1592	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线前园子东分支2号杆前园子东变压器（2.0工程）	80	56.42	19.3	19.3	/	否	无	-2.44
1593	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	上杖子支26号上杖子柱上变压器	20	80.98	-0.196	-0.196	/	否	无	16.39
1594	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线赵杖子变压器	100	105.75	-25.75	-25.75	/	否	无	0
1595	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线孟八一棚分支柱上变压器	50	65.35	13.03	13.03	/	否	无	2.1
1596	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线无白丁分歧01#无白丁新柱上变压器	50	34.38	8.02	8.02	/	否	无	-38.75
1597	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线主干325号杆二安沟变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
1598	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线西台子分歧24号杆西台子变压器（2.0工程）	200	13.09	160	160	/	否	无	0
1599	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	木杖子分台柱上变压器	50	34.82	24.78	24.78	/	否	无	-11.3
1600	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	北后分歧07号杆北前组2灌溉井台区柱上变压器	50	50.04	18.61	18.61	/	否	无	-58.62
1601	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房村2号黄台井分支柱上变压器	50	38.96	22.61	22.61	/	否	无	-54.55
1602	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线前牛营子变压器	200	33.94	92.12	92.12	/	否	无	0
1603	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线中宝支中宝变压器	1000	49.39	317.1	317.1	/	否	无	15.47

1604	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧沟西变压器(2.0工程)	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
1605	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线七零沙分支烧锅杖子变压器	50	88.22	-4.11	-4.11	/	否	无	3.24
1606	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线三太岭分支56号杆三太岭沟里台区柱上变压器	30	88.59	-2.577	-2.577	/	否	无	24.76
1607	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线杨杖子分24号杆前杨杖子台区(2019年自投资工程)	200	43.62	94.56	94.56	/	否	无	25.82
1608	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线道虎沟柱上变压器(抗旱)	100	47.81	33.21	33.21	/	否	无	0
1609	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线三皇庙村01号杆柱上变压器	200	14.94	147.54	147.54	/	否	无	0
1610	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线山东一台柱上变压器高耗能	160	20.00	128	128	/	否	无	-100
1611	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线老厂子棚柱上变压器	50	53.54	13.74	13.74	/	否	无	-7.23
1612	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线乔营子分大杖子北沟支8+1号杆柱上变压器	100	47.84	45.66	45.66	/	否	无	67.92
1613	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线西高杖子大棚变压器(23)	200	36.86	108.08	108.08	/	否	无	-3.55
1614	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线东营子分台分支2号柱上变压器	200	38.25	117.06	117.06	/	否	无	15.33
1615	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线西南山分支27号杆变压器	200	43.91	72.18	72.18	/	否	无	0
1616	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线百牛群北台柱上变压器	400	70.49	212.48	212.48	/	否	无	28.49
1617	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大苗杖子机井支08号杆大苗杖子机井柱上变压器	50	114.57	-17.285	-17.285	/	否	无	-63.54
1618	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧塔北分支塔北变压器(2.0工程)	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
1619	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北营子分歧10号杆东街变压器(2.0工程)	400	51.54	114.12	114.12	/	否	无	8.92
1620	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站分歧洼子店支01号杆洼子店变压器(2.0工程)	400	33.67	188.12	188.12	/	否	无	49.06
1621	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分西街南支8号杆西街南变压器(2.0)	400	32.98	189.04	189.04	/	否	无	-33.62
1622	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线79号杆铁道南变压器(2.0工程)	400	31.96	192.16	192.16	/	否	无	25.1
1623	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线肖杖子分高杖子支29号杆高杖子变压器(2.0工程)	200	94.75	-29.5	-29.5	/	否	无	111.71
1624	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线王杖子分歧62#上王杖子变压器	50	49.92	18.04	18.04	/	否	无	3.51
1625	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子大棚台区柱上变压器	250	43.50	111.35	111.35	/	否	无	-33.55
1626	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线东沟分支19号杆东沟台区变压器	50	39.88	20.06	20.06	/	否	无	10.62
1627	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线西店北变压器	50	53.03	13.68	13.68	/	否	无	-5.81

1628	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线136号杆井东变压器(2.0工程)	200	21.44	118.76	118.76	/	否	无	-42.56
1629	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线茶哈分神仙沟支神东支2号杆神东变压器	80	67.29	11.01	11.01	/	否	无	-10.38
1630	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线57号五一变压器(2.0工程)	400	30.40	198.52	198.52	/	否	无	104.83
1631	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线西五官分歧29号杆房申北队2台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
1632	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线唐杖子分支01号唐杖子变压器	200	50.68	134.38	134.38	/	否	无	14.48
1633	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线水泉子台区水泉子变压器	80	1.13	63.09	63.09	/	否	无	0
1634	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线乃子沟北变压器柱上变压器	50	34.04	23.48	23.48	/	否	无	-5.93
1635	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧喇嘛沟大棚变压器	20	20.00	16	16	/	否	无	-100
1636	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线二半沟分支07号二半沟变压器(2.0工程)	200	17.14	160	160	/	否	无	0
1637	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子分歧05号杆佟杖子变压器(2.0工程)	50	67.21	1.96	1.96	/	否	无	3.36
1638	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线西五官分歧辛南井分支辛南井台区柱上变压器(二批机井)	50	61.81	14.61	14.61	/	否	无	-38.46
1639	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线孙西组变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
1640	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线王杖子分东沟牛厂井支柱上变压器	200	31.14	102.62	102.62	/	否	无	-23.53
1641	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线房申分支2号杆房申变压器(2.0工程)	200	44.96	104.66	104.66	/	否	无	2.7
1642	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线周杖子分支6号杆周杖子变压器(2.0工程)	400	9.18	320	320	/	否	无	-100
1643	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线735支健鑫分健鑫变压器02#	400	59.45	82.36	82.36	/	否	无	10.3
1644	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线164号杆佐北变压器(2.0工程)	200	24.89	117.88	117.88	/	否	无	-54.57
1645	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四中分支02号杆四中变压器(2.0工程)	400	12.94	272.44	272.44	/	否	无	35.6
1646	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线152号杆老厂子2变压器(2.0工程)	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
1647	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线八沟台区柱上变压器(2.0工程)	200	34.70	97.78	97.78	/	否	无	15.69
1648	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线寺台子分寺台子变压器(2.0)	400	35.35	178.72	178.72	/	否	无	18.43
1649	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线东坡子分歧38号杆东坡子台区增容(2017结余工程)	200	25.78	108.46	108.46	/	否	无	0
1650	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北坎子分歧后营子分支05号杆后营子变压器(2.0工程)	400	34.17	183.32	183.32	/	否	无	16.08

1651	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线山根棚分支02号杆山根棚台区（2017结余工程）	100	27.66	53.11	53.11	/	否	无	0
1652	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线老杖子分歧65号杆老杖子西变压器（2.0工程）	200	67.51	128.72	128.72	/	否	无	17
1653	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	镇内线二院小区分歧01号杆二院小区变压器	50	53.81	13.14	13.14	/	否	无	31.03
1654	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家二西柱上变压器	50	70.55	10.11	10.11	/	否	无	-29.98
1655	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线（杨杖子变）佛爷洞线老爷庙支8号老爷庙变压器	200	50.16	105.02	105.02	/	否	无	126.16
1656	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线黑沟柱上变压器	30	20.00	24	24	/	否	无	-100
1657	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线高小支高小变压器	315	22.78	180.24	180.24	/	否	无	-3.46
1658	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线大娘子沟分支53号杆大里台区柱上变压器	30	28.63	15.44	15.44	/	否	无	-13.27
1659	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线白庙子王杖子台区柱上变压器	50	57.48	20.35	20.35	/	否	无	47.3
1660	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线石洞子支07+1号杆南台子东增容（2017结余工程）	100	48.05	60.32	60.32	/	否	无	51
1661	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线水泥厂分歧大东沟分支02号杆头道河子增容（2017结余工程）	100	56.71	55.2	55.2	/	否	无	61.27
1662	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线医药前变压器	630	0.22	502.61	502.61	/	否	无	6.38
1663	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城郊线公园支公园变压器	400	36.72	179.88	179.88	/	否	无	-3.42
1664	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线公园支城建局分城建局变压器	315	45.81	107.7	107.7	/	否	无	7.12
1665	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线老前桥支明星楼分明星楼变压器	315	55.18	79.6	79.6	/	否	无	12.81
1666	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线木工组分支9号杆宋四组变压器（2.0工程）	400	49.00	124.2	124.2	/	否	无	13.21
1667	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线叉道子井台区柱上变压器（二批机井）	50	79.32	5.11	5.11	/	否	无	68.42
1668	凌源市	木兰66kV变电站	113木昌线	10kV东五线建北分支05号杆建昌沟北变压器（2.0工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
1669	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站分歧老西沟分支樱桃沟支02号杆樱桃沟变压器（2.0工程）	400	37.39	209.88	209.88	/	否	无	17.15
1670	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线北沟2分支1号杆北沟2变压器（2.0工程）	200	49.38	84.16	84.16	/	否	无	18.36
1671	凌源市	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线教场支文冠分文冠箱变1#变压器	800	40.93	313.04	313.04	/	否	无	4.4
1672	凌源市	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线毓秀园西箱变1#变压器	630	73.95	41.52	41.52	/	否	无	9.71
1673	凌源市	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线文化支毓秀园南箱变1#变压器	630	35.70	27.12	27.12	/	否	无	8.31
1674	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东台子分歧东台子分支03号杆东台子变压器（2.0工程）	50	61.96	11	11	/	否	无	0.32

1675	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线74号杆东山变压器(2.0工程)	200	27.07	105.86	105.86	/	否	无	3.26
1676	凌源市	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧河东分支01#河东台河东台区(2017结余工程)	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
1677	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线24号杆庙西变压器(2.0工程)	400	49.53	135.08	135.08	/	否	无	102.6
1678	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线西南山分支07号杆小河东变压器(2.0工程)	200	17.13	125.98	125.98	/	否	无	0
1679	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线朝阳寺大井柱上变压器	50	18.58	32.68	32.68	/	否	无	-95.83
1680	凌源市	北山66kV变电站	104轧钢线	轧钢线3号箱变1#变压器	630	26.38	338.44	338.44	/	否	无	24.28
1681	凌源市	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线教场支天宝东变压器	400	41.18	155.52	155.52	/	否	无	80.54
1682	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线保险支安居楼分安居楼箱变变压器	1000	25.59	544.1	544.1	/	否	无	4.45
1683	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线河南分支3号杆河南变压器(2.0工程)	400	19.94	245.92	245.92	/	否	无	2.56
1684	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干109号杆大东柱上变压器	50	65.82	7.09	7.09	/	否	无	1.79
1685	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤东大棚分支06号汤东大棚变压器	80	4.96	60.43	60.43	/	否	无	2
1686	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线椴树沟分歧47号椴树沟变压器	80	54.90	22.49	22.49	/	否	无	11.44
1687	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线10kV南沟线三道良子村小区柱上变压器	50	10.72	36.51	36.51	/	否	无	-56
1688	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线马营子支柱上变压器	50	26.09	27.65	27.65	/	否	无	-11.9
1689	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线董杖子柱上变压器	80	29.34	40.53	40.53	/	否	无	19.64
1690	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线小老虎沟分支09号汤加沟变压器	50	82.53	-1.265	-1.265	/	否	无	130.03
1691	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线胡西分支04号杆胡西台区变压器(能效改造)	200	20.18	119.64	119.64	/	否	无	3.14
1692	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线娘娘庙分支2号杆娘娘庙变压器(2.0工程)	50	107.08	-13.54	-13.54	/	否	无	14.1
1693	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kv五家子线五家子梁上井分支7号杆柱上变压器	100	76.08	10.35	10.35	/	否	无	13.8
1694	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	10千伏特供线宏达4号箱变1#变压器	500	63.44	82.85	82.85	/	否	无	-18.6
1695	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线松树杖子棚台区柱上变压器	30	67.19	4.43	4.43	/	否	无	12.35
1696	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线冰沟支03号杆冰沟台区变压器(2018年新增工程)	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1697	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线小岭分支西岭变压器(高耗能改造)	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
1698	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	东南线教场支福二分福二3号箱变变压器	630	30.30	313.11	313.11	/	否	无	-0.84

1699	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线三高楼箱变变压器	630	39.44	258.05	258.05	/	否	无	13.51
1700	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线铁小东变压器	250	27.34	131.65	131.65	/	否	无	5.19
1701	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南沟大棚变压器	100	0.03	39.97	39.97	/	否	无	-100
1702	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	三十家子张福沟大棚分支12号杆柱上变压器	50	30.36	24.91	24.91	/	否	无	-22.77
1703	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线浩天支浩天变压器	630	46.01	214.2	214.2	/	否	无	-0.08
1704	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	红木联1#线幼儿园箱变变压器	800	34.53	364.48	364.48	/	否	无	13.6
1705	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线富丽园南箱变1#变压器	500	63.96	81	81	/	否	无	36.36
1706	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线交界沟分歧04号杆交界沟大棚变压器（2017年机井）	100	101.12	-21.12	-21.12	/	否	无	38.59
1707	凌源市	城新66kV变电站	204城木线	10千伏城东线东环支鑫福园东分鑫福园东变压器	400	42.51	149.96	149.96	/	否	无	14.53
1708	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线小洞分27号杆小洞柱上变压器（中心村）	200	61.57	53.5	53.5	/	否	无	35.26
1709	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线梨树沟2柱上变压器	50	45.68	22.17	22.17	/	否	无	8.46
1710	凌源市	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾3号箱变1#变压器	315	48.85	98.69	98.69	/	否	无	16.11
1711	凌源市	北山66kV变电站	208兴源线	兴源线广播局箱变1#变压器	315	19.16	191.65	191.65	/	否	无	-6.03
1712	凌源市	木兰66kV变电站	227凌海线	10kV凌海线凌海花园4号箱变1#变压器	500	20.00	400	400	/	否	无	-100
1713	凌源市	木兰66kV变电站	229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地1号箱变01#变压器	630	20.00	504	504	/	否	无	-100
1714	凌源市	木兰66kV变电站	226红木联2号线	红木联2号线连福庄园支连福庄园箱变1#站内变压器	500	15.89	240.68	240.68	/	否	无	19.24
1715	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线富丽园北箱变2#变压器	630	79.63	7.62	7.62	/	否	无	3.79
1716	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线碧水云天1号箱变1#变压器	630	29.41	318.72	318.72	/	否	无	13.61
1717	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线龙爪沟柱上变压器	30	20.32	17.93	17.93	/	否	无	0
1718	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧127号杆柱上高家变压器	80	65.63	24.62	24.62	/	否	无	11.54
1719	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线二前变压器	200	43.20	75.48	75.48	/	否	无	0
1720	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线四道沟分歧211号杆孟家沟台区分台1（2017结余工程）	200	0.08	160	160	/	否	无	0
1721	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线碾坊分支01号杆碾坊分台（2017结余工程）	200	19.68	122.52	122.52	/	否	无	1.68
1722	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线东坡子分歧56号杆干沟子台区分台1（2017结余工程）	200	0.08	159.84	159.84	/	否	无	0
1723	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线上四家分支12号杆上四家台区分台1（2017结余工程）	100	96.46	-16.46	-16.46	/	否	无	6.29
1724	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线南宫杖子台区分台（2017结余工程）	100	37.4	80	80	/	否	无	0

1725	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线双庙分台1分支22号杆双庙1台区（2017结余工程）	200	26.51	125.18	125.18	/	否	无	-7.88
1726	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线大北沟外分歧21号杆大北沟里分台（2017结余工程）	50	26.14	28.47	28.47	/	否	无	70.27
1727	凌源市	北山66kV变电站	109化肥线	10千伏乌兰白线棉麻后支棉麻后变压器（增容）	400	51.51	114.32	114.32	/	否	无	9.63
1728	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏东南线教场支马道岐马道变压器（增容）	400	39.70	162.12	162.12	/	否	无	18.88
1729	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线宋杖景观台变压器）	200	55.67	49.58	49.58	/	否	无	52.41
1730	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线白鸡沟分支10号杆白石咀分台变压器	400	7.49	307.04	307.04	/	否	无	-81.99
1731	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线邓杖子棚分歧02号杆邓杖子台区分台1（2017结余工程）	100	0	80	80	/	否	无	0
1732	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线石洞子分支36号杆石洞子台区变压器（能效改造）	200	20.16	119.68	119.68	/	否	无	35.89
1733	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线马杖子分支马东变压器）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
1734	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧128号杆西南沟柱上变压器）	50	44.07	20.95	20.95	/	否	无	21.53
1735	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大河北线魏杖子变压器）	100	79.08	0.93	0.93	/	否	无	10.36
1736	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线石洞沟分支022#头道杖子变压器）	100	23.41	56.6	56.6	/	否	无	9.71
1737	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线黄酒馆小区变压器）	100	26.56	53.86	53.86	/	否	无	2.48
1738	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地小区柱上变压器）	80	17.93	52.49	52.49	/	否	无	0
1739	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支63号杆陈杖子台区柱上变压器）	400	19.42	242.36	242.36	/	否	无	-2.97
1740	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线八前大棚变压器）	315	34.63	151.2	151.2	/	否	无	1.46
1741	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线邢杖子分歧13号杆邢杖子台区变压器	200	5.69	148.62	148.62	/	否	无	-88.15
1742	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	福四2号箱变2#变压器	400	76.84	14.64	14.64	/	否	无	7.58
1743	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北炉线主干091号三胜永北变压器）	50	68.89	5.57	5.57	/	否	无	11.55
1744	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线200号杆柱上变压器）	400	47.08	138.6	138.6	/	否	无	58.46
1745	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线南山分03号杆大前柱上变压器（一批村）	200	58.97	58.48	58.48	/	否	无	13.35
1746	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线五家子西三组柱上变压器	200	18.18	123.66	123.66	/	否	无	-51.15
1747	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线岳仗子分8号杆岳仗子台区分台（2017结余工程）	200	0	160	160	/	否	无	0
1748	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线山嘴大棚变压器）	50	66.73	9.42	9.42	/	否	无	19.31
1749	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线北窑分支02号杆前山小区台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100

1750	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线水泥厂分歧大东沟分支14号杆头道河子分台（2017结余工程）	50	62.26	25.49	25.49	/	否	无	23.46
1751	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线毛东柱上变压器柱	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
1752	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线孟杖子台区分台（二批村）	50	0.37	39.86	39.86	/	否	无	0
1753	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大北东分05号杆大北东柱上变压器（一批村）	50	35.78	22.13	22.13	/	否	无	-9.21
1754	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线胡杖子大棚分支19号杆胡杖子大棚分台（2017结余工程）	50	87.39	-3.695	-3.695	/	否	无	34.21
1755	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线董家沟井支21号杆董家沟机井柱上变压器	100	24.64	58.88	58.88	/	否	无	-21.69
1756	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线二西分台变压器	315	10.99	220.41	220.41	/	否	无	17.62
1757	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线乡政府支09号杆单家店台区柱上变压器	200	22.18	116.22	116.22	/	否	无	0
1758	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤都沟棚台区变压器	50	43.63	18.69	18.69	/	否	无	0
1759	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线王兰沟新增机井柱上变压器	50	114.10	-17.05	-17.05	2026/3/31	是	2026/12/30	64.49
1760	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线干沟子四五队台区柱上变压器	100	55.73	25.43	25.43	/	否	无	31.29
1761	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线大西山专用柱上变压器	100	56.46	24.74	24.74	/	否	无	0
1762	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	四官一线窑上二组机井柱上变压器	50	14.75	33.64	33.64	/	否	无	23
1763	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线五间房里变压器（14）	50	66.85	19.45	19.45	/	否	无	25.97
1764	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线西店南柱上变压器	200	61.48	37.74	37.74	/	否	无	47.09
1765	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线窑山分支02号杆窑山台区变压器	50	53.43	16.2	16.2	/	否	无	-10.91
1766	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线东营子分支14号杆东营子台区柱上变压器（一批中心村）	400	32.24	191.04	191.04	/	否	无	11.78
1767	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线中组北分支中组北台区柱上变压器（一批中心村）	50	69.68	5.16	5.16	/	否	无	-13.82
1768	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线前组北分支后组台区柱上变压器（一批中心村）	100	103.92	-23.92	-23.92	/	否	无	34.57
1769	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	牛场井柱上变压器	50	17.58	31.99	31.99	/	否	无	0
1770	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东沟分歧28号孙杖子柱上变压器（2018年农网）	50	6.78	36.62	36.62	/	否	无	-50
1771	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10kV城内线建行小区变压器（2.0工程）	400	55.30	99.68	99.68	/	否	无	9.75
1772	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏天盛号线大杖子分歧两家柱上变压器	100	45.90	35.37	35.37	/	否	无	0

1773	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线后杨杖子分支01号杆后杨杖子2台区(2019年自投资工程)	200	25.12	112.6	112.6	/	否	无	18.44
1774	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏天盛号线大杖子分歧胜利屯2分支柱上变压器	50	58.39	10.94	10.94	/	否	无	2.67
1775	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线北沟分支北沟2号井柱上变压器	50	40.12	21.57	21.57	/	否	无	77.29
1776	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线大队前分台柱上变压器	200	50.29	59.82	59.82	/	否	无	0
1777	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线于杖子南分台柱上变压器	100	28.77	51.47	51.47	/	否	无	0
1778	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线房申河西增容柱上变压器	50	28.76	25.84	25.84	/	否	无	7.04
1779	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线付家沟分15号杆付家沟台区分台1(2017结余工程)	100	0.20	79.8	79.8	/	否	无	0
1780	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线295号杆叠包1井台区柱上变压器	50	37.85	24.03	24.03	/	否	无	8.7
1781	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线西大井增容柱上变压器	100	47.41	36.35	36.35	/	否	无	0
1782	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线大队前3增容柱上变压器	200	29.70	107.22	107.22	/	否	无	0
1783	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线于杖子2小区变压器	50	59.41	13.67	13.67	/	否	无	-19.4
1784	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线庙北棚柱上变压器	50	60.65	9.94	9.94	/	否	无	1.34
1785	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东十家子柱上变压器(高耗能改造)	250	79.07	2.93	2.93	/	否	无	30.25
1786	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线东高杖子大棚增容柱上变压器	100	59.46	101.74	101.74	/	否	无	0
1787	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	侯一分台台区柱上变压器	50	63.92	9.01	9.01	/	否	无	1.37
1788	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线水泉子分台分支01号杆水泉西分台(2017结余工程)	200	29.17	107.92	107.92	/	否	无	5.46
1789	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线五官北分支08号杆五北台区分台1(2017结余工程)	200	26.84	106.34	106.34	/	否	无	0
1790	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小营南分歧07号杆小营南台区柱上变压器	30	75.62	3.67	3.67	/	否	无	34.85
1791	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线河南分歧苗圃新增机井柱上变压器	50	89.54	-4.77	-4.77	/	否	无	37.86
1792	凌源市	木兰66kV变电站	226红木联2号线	10kV红木联2号线得月楼支01号杆得月楼变压器(2.0工程)	400	19.45	242.8	242.8	/	否	无	-12.38
1793	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	南店线柏杖子分歧尖山子西沟分支41号杆吴家沟门大井柱上变压器	50	0.16	40	40	/	否	无	0
1794	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线杜金沟柱上变压器	50	1.41	39.3	39.3	/	否	无	16.67
1795	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	2018年新增大外分台区	50	11.18	34.41	34.41	/	否	无	-9.3
1796	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏新增机井大杖子东井柱上变压器	315	38.49	154.07	154.07	/	否	无	116.99

1797	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三前柱上变压器	200	35.37	89.28	89.28	/	否	无	0
1798	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧联合厂分支排楼大棚变压器	80	74.99	-19.99	-19.99	/	否	无	-4.2
1799	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦西分歧05号杆瓦西变压器	200	59.45	76.88	76.88	/	否	无	-11.35
1800	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10KV四合当线张家窝铺2井柱上变压器	50	0.01	40	40	/	否	无	-100
1801	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10KV四合当线张家窝铺1#井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	-100
1802	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线三西分台变压器	50	57.00	11.92	11.92	/	否	无	-8.12
1803	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线河东南分支03号杆河东南变压器	50	45.16	17.64	17.64	/	否	无	-7.13
1804	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10千伏雹神庙线东梁井	50	13.10	33.9	33.9	/	否	无	-69.44
1805	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线裁缝沟增容（2018年农网）	50	21.90	29.39	29.39	/	否	无	10.74
1806	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线官东新增机井柱上变压器	50	64.92	11.12	11.12	/	否	无	-35.2
1807	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线干沟子学校分歧02号杆学校台区柱上变压器（2018农网）	50	31.65	24.18	24.18	/	否	无	12.32
1808	凌源市	木兰66kV变电站	122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区3号箱变2号变压器	630	32.76	297.8	297.8	/	否	无	17.2
1809	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑3号箱变1号变压器	630	38.98	260.19	260.19	/	否	无	0.71
1810	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑1号箱变1号变压器	630	25.47	343.73	343.73	/	否	无	9.9
1811	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线双北柱上变压器	50	48.27	15.86	15.86	/	否	无	12.28
1812	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线温杖子分柱上变压器	125	56.98	61.64	61.64	/	否	无	73.88
1813	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线丁杖子柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
1814	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义二变压器	63	80.42	-0.2646	-0.2646	/	否	无	2.96
1815	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子大棚分支于杖子大棚变压器	50	54.06	14.18	14.18	/	否	无	-27.83
1816	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线井上西沟分歧04号杆李杖子棚变压器（2.0工程）	100	60.29	39.02	39.02	/	否	无	-11.96
1817	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线北老仆分支02号北老仆变压器	50	54.18	12.93	12.93	/	否	无	5.37
1818	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线宋杖子北沟增容（2015结余）	50	18.49	30.89	30.89	/	否	无	-9.64
1819	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线北科六机井分支03号杆北科六机井柱上变压器（二批井）	100	107.59	-27.59	-27.59	/	否	无	-4.48
1820	凌源市		#N/A	10kV土矿线移动分歧06+1#镇直柱上变压器	100	6.61	74.11	74.11	/	否	无	0
1821	凌源市		#N/A	10千伏土矿线供销社分支02#柱上变压器	80	95.02	-12.016	-12.016	/	否	无	0
1822	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线歪南柱上变压器	200	34.83	90.4	90.4	/	否	无	50

1823	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天八柱上变压器	100	56.09	23.94	23.94	/	否	无	0
1824	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线齐杖子分支2号杆齐杖子变压器(2.0工程)	400	12.67	269.36	269.36	/	否	无	-2.1
1825	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线小东沟分歧小东沟变压器	50	27.18	26.54	26.54	/	否	无	1.89
1826	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家三组井变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
1827	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线康官四组小区变压器	50	5.82	37.48	37.48	/	否	无	-16.22
1828	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线水泉小区二变压器	50	12.33	34.12	34.12	/	否	无	20.83
1829	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大东沟小区变压器(27)柱上变压器	100	21.70	19.43	19.43	/	否	无	-14.62
1830	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线哈太沟分歧23号杆哈太沟台区分台1(2019年自投资工程)	50	69.28	21.32	21.32	/	否	无	52.67
1831	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线椴树沟柱上变压器	80	59.61	17.02	17.02	/	否	无	28.74
1832	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线薄杖子分台	200	18.37	125	125	/	否	无	0
1833	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线45号杆十里堡西分台	400	18.88	244.48	244.48	/	否	无	19.54
1834	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三东分3#三东分台	100	44.42	40.74	40.74	/	否	无	0
1835	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东营子一组分歧01号杆东营子二组变压器(2.0工程)	200	19.18	121.64	121.64	/	否	无	27.08
1836	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV西青分支02#柱上变压器	50	78.29	1.75	1.75	/	否	无	28.57
1837	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子大棚02#柱上变压器	30	67.92	3.85	3.85	/	否	无	20.28
1838	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线10千伏城联线龙南变压器	100	61.26	18.74	18.74	/	否	无	0.58
1839	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线陈杖子分歧陈杖子分支08号杆陈杖子台区分台1(2017结余工程)	200	44.02	71.96	71.96	/	否	无	34.6
1840	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)崔家沟分支24号柱上崔家沟变压器	30	69.30	4.24	4.24	/	否	无	11.08
1841	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线段八棚柱上变压器	50	38.32	21.28	21.28	/	否	无	-22.64
1842	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线西沟外柱上变压器	30	66.14	4.32	4.32	/	否	无	17.57
1843	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郑杖子分歧83号杆郑里台区柱上变压器	50	43.27	18.36	18.36	/	否	无	15.7
1844	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线梁东棚分歧03号杆梁西变压器(2.0工程)	200	65.30	102.48	102.48	/	否	无	144.85
1845	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线二道河子柱上变压器	50	118.55	-19.275	-19.275	2026/3/31	是	2026/12/30	56.35
1846	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线4#井分支03号杆上变压器(二批机井)	50	0	40	40	/	否	无	0
1847	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线上窝铺2分支上窝铺2变压器	200	35.97	90.1	90.1	/	否	无	-3.88
1848	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线王兰沟分支王兰沟变压器	200	36.07	87.86	87.86	/	否	无	96.16

1849	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线火下分支02号杆柱上变压器	100	0.60	23.44	23.44	/	否	无	0
1850	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线二道沟棚分支10号杆柱上二道沟棚变压器	50	21.67	29.32	29.32	/	否	无	-24.32
1851	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东台子分歧09号东台子大棚柱上变压器	30	20.18	18.1	18.1	/	否	无	-44.07
1852	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线107号杆宫中变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
1853	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东台子分歧27号小北沟变压器	50	98.71	-9.355	-9.355	2026/3/31	是	2026/12/30	58.24
1854	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线北湾子分歧10号杆南湾子变压器	200	8.20	152.32	152.32	/	否	无	22.8
1855	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线150号杆烈山梁变压器	200	2.22	157.02	157.02	/	否	无	0
1856	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	五一大棚分支15号杆柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
1857	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线杨杖子分支01号杆柱上变压器	50	66.02	7.15	7.15	/	否	无	25
1858	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线党北棚变压器	20	15.55	12.9	12.9	/	否	无	-33.33
1859	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线北沟分支北沟1号井柱上变压器	50	117.80	-18.9	-18.9	/	否	无	33.33
1860	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线杨杖子分支03号杆变压器	50	7.06	36.47	36.47	/	否	无	80.56
1861	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线西水泉分支21号杆西水泉变压器	200	30.67	99.48	99.48	/	否	无	0
1862	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10KV镇北线42号杆红旗变压器(2.0工程)	400	23.81	226.52	226.52	/	否	无	32.01
1863	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线岳杖子分支36号杆岳杖子西沟柱上上变压器	80	66.17	24.38	24.38	/	否	无	-11.79
1864	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线杨树沟门变压器	200	53.65	-27.27	-27.27	/	否	无	0
1865	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线窑沟分支12号柱上变压器	30	40.64	11.81	11.81	/	否	无	7.52
1866	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线荣杖子大棚分台分2号杆荣杖子大棚分台	200	15.54	160	160	/	否	无	0
1867	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线南湾子2分支03号杆南湾子分台2变压器	100	81.28	-1.28	-1.28	/	否	无	-66.67
1868	凌源市	木兰66kV变电站	229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地4号箱变1#变压器	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
1869	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线前园子2分支前园子西变压器)	200	49.67	85.74	85.74	/	否	无	-9.11
1870	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线三官庙3#井分歧07号杆三官庙4#井柱上变压器	50	3.32	40	40	/	否	无	0
1871	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线白庙子分支9号杆双庙柱上变压器	200	13.12	133.86	133.86	/	否	无	4.01
1872	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线侯二组大棚变压器	100	1.82	78.22	78.22	/	否	无	0
1873	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线北杖子柱上变压器	200	23.42	113.46	113.46	/	否	无	-4.16
1874	凌源市	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线上四道沟台区柱上变压器	30	36.32	13.67	13.67	/	否	无	-8
1875	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线松花杖子分支05号松花杖子变压器	200	17.37	125.44	125.44	/	否	无	-2.87

1876	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线田杖子柱上变压器	200	8.71	160	160	/	否	无	-100
1877	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧048号杆罗权沟变压器	50	43.00	18.54	18.54	/	否	无	9.86
1878	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线林业局支土地局变压器	500	55.36	123.95	123.95	/	否	无	4.76
1879	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线石门沟分歧10#柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
1880	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大西山东井分支柱上变压器	50	49.47	18.81	18.81	/	否	无	145.28
1881	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	侯杖子二组棚柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
1882	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线楼东大棚变压器	50	105.81	-12.905	-12.905	/	否	无	-10.28
1883	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刀子沟分支刀子沟里变压器	200	63.58	111.28	111.28	/	否	无	28.98
1884	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线四区台区柱上变压器	50	97.77	-8.885	-8.885	/	否	无	-10.89
1885	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线中杖子分支7号杆中杖子变压器(2.0工程)	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
1886	凌源市	万元店66kV变电站	115万庆1号线	10kV底盘厂线科中分歧科东分支03#科东柱上变压器	315	19.50	191.05	191.05	/	否	无	10.53
1887	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线春林大棚变压器	200	29.48	120.58	120.58	/	否	无	35.47
1888	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线丁杖子分支05号杆曹家炉台区变压器	50	54.13	15.53	15.53	/	否	无	34.06
1889	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线高吉沟分支19号杆柱上变压器	50	73.65	3.21	3.21	/	否	无	1.68
1890	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线朱杖子分支12号杆朱杖子东台区变压器	50	53.88	13.09	13.09	/	否	无	10.11
1891	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线苗金沟台区柱上变压器	50	73.01	3.51	3.51	/	否	无	2.15
1892	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	村东山大棚柱上变压器	20	32.71	9.65	9.65	/	否	无	-8.47
1893	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线柳树底下分歧10号杆王前台区柱上变压器	80	96.11	-12.888	-12.888	/	否	无	9.79
1894	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV红店线左分歧北杖子支2号杆北杖子变压器(2.0工程)	200	15.97	128.72	128.72	/	否	无	34.64
1895	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线小西山柱上变压器	50	95.77	-7.885	-7.885	/	否	无	12.99
1896	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	双井棚台区柱上变压器	50	60.56	9.98	9.98	/	否	无	11.19
1897	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10kV城南线735箱变变压器	630	16.69	398.85	398.85	/	否	无	26.5
1898	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线站前分支01号杆柱上变压器	50	19.06	30.57	30.57	/	否	无	15.87
1899	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线大西山2柱上变压器	100	37.21	43.46	43.46	/	否	无	0
1900	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小南沟柱上变压器	50	45.35	26.15	26.15	/	否	无	48.96
1901	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线前营子分支3号杆前营子变压器(2.0工程)	400	13.28	266.88	266.88	/	否	无	15.67
1902	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线下三家柱上变压器	100	54.34	25.7	25.7	/	否	无	0

1903	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线下营子柱上变压器（高耗能改造）	100	93.59	-13.59	-13.59	/	否	无	0
1904	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线三道沟分支16号杆三东台区分台（2017结余工程）	100	6.97	73.2	73.2	/	否	无	0
1905	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线李家屯东山棚分支03号杆柱上孟家沟前梁棚变压器	20	22.72	11.56	11.56	/	否	无	-20
1906	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线马营子分支01号杆马营子台区变压器	50	23.18	28.82	28.82	/	否	无	-7.43
1907	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线韩家沟东台区柱上变压器	50	41.12	26.5	26.5	/	否	无	1.07
1908	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石洞沟分歧波东井柱上变压器	50	58.40	18.15	18.15	/	否	无	-8.18
1909	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤都沟分支61号杆双井变压器（2.0工程）	50	63.89	8.06	8.06	/	否	无	5.01
1910	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线侏侏东分歧02号杆侏侏东台区柱上变压器	50	74.43	2.79	2.79	/	否	无	13.77
1911	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线（杨杖子变）石门外分支13号石门外变压器	30	33.37	14.03	14.03	/	否	无	33.13
1912	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大喇嘛沟19号杆于杖子台区柱上变压器	80	54.77	22.26	22.26	/	否	无	7.93
1913	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线张涵杖子新棚08号杆柱上变压器（三批机井）	100	42.86	39.07	39.07	/	否	无	2.46
1914	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟西台子北沟变压器	50	52.91	13.55	13.55	/	否	无	10.39
1915	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线七零沙分歧17+1号杆打草沟外（2019年自投资工程）	200	21.60	116.9	116.9	/	否	无	-3.94
1916	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线夹山子北沟台区柱上变压器	10	110.97	-3.097	-3.097	/	否	无	49
1917	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV10KV八家线东地分歧03号杆东地变压器（2.0工程）	400	19.76	241.08	241.08	/	否	无	82.66
1918	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线大四道梁子小区台区柱上变压器	160	20.25	14.87	14.87	/	否	无	-51.99
1919	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线科健支科健变压器1#	630	58.92	136.77	136.77	/	否	无	37.99
1920	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线炮手沟2柱上变压器	20	92.45	-2.49	-2.49	/	否	无	-46.95
1921	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10kV东五线北沟分支01号杆瓦庙子变压器（2.0工程）	400	65.28	269.36	269.36	/	否	无	7.93
1922	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线主干130号杆老杖子小学台区变压器	200	66.31	73.1	73.1	/	否	无	10.41
1923	凌源市	城新66kV变电站	204城木线	10千伏城东线东环支规划楼分规划楼变压器	630	35.33	281.55	281.55	/	否	无	6.12
1924	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线（杨杖子变）佛爷洞线北沟分支1号北沟柱上变压器	30	63.01	5.1	5.1	/	否	无	31.95
1925	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小北沟大棚柱上变压器	50	17.52	33.03	33.03	/	否	无	21.88
1926	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线贾杖子2变压器	50	7.74	36.17	36.17	/	否	无	-80

1927	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线敬老院台区柱上变压器	50	93.45	-6.725	-6.725	/	否	无	-3.16
1928	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分歧梁南分支13号杆梁南台区增容（2017结余工程）	50	22.80	29.56	29.56	/	否	无	-7.14
1929	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平沟分16支12号杆高家梁分台变压器（二批村）	50	84.18	-2.09	-2.09	/	否	无	14.81
1930	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天七2柱上变压器	30	54.63	8.3	8.3	/	否	无	8.33
1931	凌源市	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线金星分亿安岐亿安变压器	630	31.23	307.31	307.31	/	否	无	-0.13
1932	凌源市	红山66kV变电站	207冶金线	浴池箱变站内变压器	1000	1.04	789.6	789.6	/	否	无	30.3
1933	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线陈家沟小区变压器	50	94.50	-7.25	-7.25	/	否	无	1.81
1934	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线夹山子台区柱上变压器	20	65.88	2.82	2.82	/	否	无	19.4
1935	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线茶布袋井分支07号杆茶布袋机井柱上变压器	50	72.11	7.56	7.56	/	否	无	75.51
1936	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10kV佛爷洞线西庄分支1号杆西庄柱上变压器	200	62.29	39.42	39.42	/	否	无	53.84
1937	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线五二井分歧06号杆柱上变压器	80	10.48	55.95	55.95	/	否	无	20
1938	凌源市	北山66kV变电站	208兴源线	10千伏兴源线粮小东分粮小东变压器	315	40.70	125.4	125.4	/	否	无	9.57
1939	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线侯三组变压器	50	115.78	-17.89	-17.89	/	否	无	14.99
1940	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	亿星小区变压器	500	69.01	55.2	55.2	/	否	无	14.17
1941	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线祝村各户台区柱上变压器	200	39.37	83.16	83.16	/	否	无	14.67
1942	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧乌兰白一分支06号杆柱上变压器	100	46.16	33.84	33.84	/	否	无	7.63
1943	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分歧上窝铺井分支01号杆上窝铺大井柱上变压器（二批机井）	50	44.97	19.85	19.85	/	否	无	16.75
1944	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线孤山子大棚变压器	50	3.64	38.89	38.89	/	否	无	0
1945	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线杨杖子大棚分歧18号杆柱上变压器	50	22.88	28.56	28.56	/	否	无	80.49
1946	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV底盘厂线北沟分歧18#朝东沟柱上变压器	160	58.52	52.75	52.75	/	否	无	4.73
1947	凌源市	万元店66kV变电站	115万庆1号线	10kV底盘厂线科中台区柱上变压器	200	44.76	113.2	113.2	/	否	无	5.74
1948	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线庙后分歧庙后分支04#庙后台区柱上变压器	50	83.47	-1.735	-1.735	/	否	无	-15.36
1949	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线杏树沟分支14号杆柱上杏树沟变压器（高耗能改造）	100	49.91	30.1	30.1	/	否	无	0
1950	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大刘2变压器	100	29.24	80	80	/	否	无	0
1951	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧一队分支2#一队变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100

1952	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV红店线朝阳沟下朝变压器(2.0)	200	17.51	127.64	127.64	/	否	无	15.78
1953	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线古山子分支4号杆古山子变压器(2.0工程)	200	26.74	106.52	106.52	/	否	无	-8.13
1954	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线124号杆高家机井(2.0工程)	200	25.26	112.7	112.7	/	否	无	0
1955	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线井上西沟分支17号井上西沟变压器	50	66.68	9.42	9.42	/	否	无	135.79
1956	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线碌碡沟变压器	50	69.80	6.31	6.31	/	否	无	6.26
1957	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线小柏树沟分歧27号小南沟柱上变压器	50	101.73	-10.865	-10.865	/	否	无	2.54
1958	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线哈巴气分歧34+1号杆哈巴气大棚台区变压器	50	22.75	30.37	30.37	/	否	无	0
1959	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线七间房分歧93号杆七西变压器(2.0工程)	400	34.06	215.44	215.44	/	否	无	-12.18
1960	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线下台子北变压器	50	65.80	15.5	15.5	/	否	无	-24.27
1961	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达南路分支01号宏达1号柱上变压器	100	35.70	55.31	55.31	/	否	无	-17.65
1962	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线下烧锅南变压器	200	14.71	130.56	130.56	/	否	无	95.81
1963	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子大棚分支05号杆陈杖子棚台区柱上变压器	200	0.91	158.2	158.2	/	否	无	-33.33
1964	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线金花山支50号杆柱上变压器	30	46.18	10.15	10.15	/	否	无	90.05
1965	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑4#箱变2号变压器间隔配电变压器	630	16.29	401.5	401.5	/	否	无	5.82
1966	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房身西组柱上变压器	100	27.97	52.03	52.03	/	否	无	0
1967	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线孟杖子一组大棚支04号杆柱上变压器	50	10.45	36.45	36.45	/	否	无	34.98
1968	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	庙东二组支08号庙东二组变台柱上变压器	200	49.93	61.02	61.02	/	否	无	34.55
1969	凌源市	木兰66kV变电站	226红木联2号线	红木联2号线杏园支柱上变压器	50	41.18	19.42	19.42	/	否	无	-13.12
1970	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线未北分支04号杆未北台区柱上变压器(高耗能改造)	400	13.33	277.56	277.56	/	否	无	11.43
1971	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线任杖子分支199号杆任杖子台区变压器(一批中心村)	100	69.54	59.51	59.51	/	否	无	65.62
1972	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线哈中2变压器	50	37.28	21.77	21.77	/	否	无	20.15
1973	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线温北分台	125	67.39	26.01	26.01	/	否	无	11.76
1974	凌源市	木兰66kV变电站	122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区1号箱变1号变压器	630	29.76	316.51	316.51	/	否	无	6.39
1975	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线三道沟分歧21#三道沟变压器	50	59.53	10.24	10.24	/	否	无	61.54
1976	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大西沟分歧河南分支09号杆河南台区(2019年自投资工程)	100	71.43	8.58	8.58	/	否	无	45.74

1977	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	土矿线无白丁八队柱上变压器	200	26.64	107.88	107.88	/	否	无	63.46
1978	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV底盘厂线116#上朝东柱上变压器	80	31.80	38.56	38.56	/	否	无	0
1979	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线葛家沟棚分支2号杆变压器	50	42.50	20.8	20.8	/	否	无	-5.73
1980	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线孟九组变压器	200	4.32	151.9	151.9	/	否	无	0
1981	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧旱桥子分支02#旱桥子变压器（2.0工程）	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
1982	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线白鸡沟分歧白鸡沟南变压器	200	20.12	119.76	119.76	/	否	无	-12.93
1983	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线窑沟分歧甸西支01号杆甸西变压器（2.0工程）	400	25.16	219.36	219.36	/	否	无	0
1984	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线上台子分支06号杆东地变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
1985	凌源市	城新66kV变电站	109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区2号箱变1#变压器	630	53.79	165.12	165.12	/	否	无	14.4
1986	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线富丽园北箱变1#变压器	500	60.77	98.4	98.4	/	否	无	18.92
1987	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线昆明支昆明变压器	800	67.77	116.24	116.24	/	否	无	5.8
1988	凌源市	北山66kV变电站	109化肥线	10kV化肥线五一大棚	100	29.58	55.64	55.64	/	否	无	-11.31
1989	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线北山路支北山路变压器	400	67.82	49.12	49.12	/	否	无	9.81
1990	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线中学支05号杆牛东变压器（2.0工程）	200	4.28	160	160	/	否	无	-100
1991	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	红木联1号线小学配电室变压器	1000	46.60	334.6	334.6	/	否	无	-2.43
1992	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	特供线宏达7号箱变2#变压器	630	87.79	-49.077	-49.077	/	否	无	9.75
1993	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	西台大棚	50	33.78	23.74	23.74	/	否	无	-6.69
1994	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线公园支公园北分公园北1#变压器	630	56.33	153.03	153.03	/	否	无	1.9
1995	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线小南口变压器	400	38.54	165.88	165.88	/	否	无	15.56
1996	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线检察院变压器	500	34.98	225.95	225.95	/	否	无	1.85
1997	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	东南线教场支福二分福二2号箱变101变压器	630	48.39	200.15	200.15	/	否	无	16.57
1998	凌源市	北山66kV变电站	104轧钢线	10kV轧钢线天元小区2号箱变变压器	630	15.12	408.74	408.74	/	否	无	13.89
1999	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线三中支质监分家具厂岐家具厂变压器	630	30.48	312.04	312.04	/	否	无	12.63
2000	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	10千伏东南线福五2号箱变1#变压器	500	108.43	-142.15	-142.15	/	否	无	14.82
2001	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线西五官分歧10号杆花卉小区变压器（2.0工程）	400	22.50	230.04	230.04	/	否	无	43.28
2002	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑2号箱变2号变压器	630	15.73	404.9	404.9	/	否	无	14.63

2003	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线农电站分2号杆农电站变压器(2.0)	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
2004	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线烧火沟变压器	100	29.70	14.25	14.25	/	否	无	-2.72
2005	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线王杖子台区柱上变压器	200	62.37	35.28	35.28	/	否	无	23.96
2006	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线小白杖子大棚分支01#柱上变压器	50	33.40	27.66	27.66	/	否	无	6
2007	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧小喇嘛沟分支17#柱上变压器	100	29.78	50.53	50.53	/	否	无	37.31
2008	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线化皮沟台区柱上变压器	50	42.00	19	19	/	否	无	-8.59
2009	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线涝杖子分支10#涝杖子变压器	80	47.37	26.16	26.16	/	否	无	2.11
2010	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东台子北变压器	100	62.65	17.35	17.35	/	否	无	0
2011	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线公园支江源分江源变压器	630	28.36	326.91	326.91	/	否	无	12.63
2012	凌源市	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾8号箱变1#变压器	500	53.34	133.55	133.55	/	否	无	8.22
2013	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线大河南分歧21号杆大修家属院台区柱上变压器	160	8.04	115.14	115.14	/	否	无	-1.91
2014	凌源市	木兰66kV变电站	226红木联2号线	红木联2号线连福庄园支连福庄园箱变2#站内变压器	500	22.99	205.04	205.04	/	否	无	-7.54
2015	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线小苗杖子棚分歧01号杆小苗杖子棚柱上变压器	30	0.04	23.99	23.99	/	否	无	0
2016	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线大北沟外分歧09号杆大北沟里增容(2017结余工程)	100	27.26	52.8	52.8	/	否	无	37.84
2017	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线卢杖子棚分支02号杆柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
2018	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10千伏雹神庙线邹杖子井	50	5.48	37.71	37.71	/	否	无	31.25
2019	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线166号杆沟门变压器(2017抗旱)	400	9.88	280.48	280.48	/	否	无	-4.41
2020	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	后楼分支09号杆柱上后楼分台变压器	50	1.85	39.21	39.21	/	否	无	0
2021	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线洼北分支09号杆柱上变压器	50	48.16	16.54	16.54	/	否	无	-3.47
2022	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线碾王三胜永小区分支03号杆柱上变压器	30	77.98	3.19	3.19	/	否	无	-86.76
2023	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线朱家沟柱上变压器	30	94.35	-4.305	-4.305	/	否	无	-74.21
2024	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线上店后大棚分支06号柱上变压器	50	31.93	28.38	28.38	/	否	无	-73.16
2025	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线马厂沟分支04号杆马厂沟台区变压器	50	67.35	17.7	17.7	/	否	无	4.95
2026	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线二道沟台分支01号杆柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
2027	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线姜杖子分歧02号柱上变压器	100	64.46	15.55	15.55	/	否	无	34.43

2028	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线王上分支05号杆柱上变压器	30	69.23	9.95	9.95	/	否	无	87.04
2029	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧095号杆西杖子柱上变压器	50	35.30	22.59	22.59	/	否	无	47.63
2030	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线碾房分支06号杆柱上变压器	400	38.52	238.68	238.68	/	否	无	144.56
2031	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线移民分支11号杆移民变压器（2.0工程）	200	9.46	160	160	/	否	无	0
2032	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线30+1号杆道西台区增容（2017结余工程）	200	43.71	72.6	72.6	/	否	无	14.75
2033	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线142+1号杆邓杖子台区增容（2017结余工程）	200	24.53	110.94	110.94	/	否	无	42.33
2034	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线后杖子棚柱上变压器	50	88.47	-4.235	-4.235	/	否	无	-12.23
2035	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线白鸡沟分歧野猪沟变压器（高耗能改造）	50	48.40	15.8	15.8	/	否	无	14.29
2036	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线迷子沟分支60号杆迷子沟变压器（2.0工程）	200	15.17	129.66	129.66	/	否	无	-3.82
2037	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线老杖子分歧92号杆王自兴大棚台区变压器	30	20.59	17.82	17.82	/	否	无	38.99
2038	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	三家子线张玉文小区台区	100	0.00	80	80	/	否	无	0
2039	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线小石门分支02号杆小石门变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
2040	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线小南岭分支09号小南岭变压器	100	20.88	80	80	/	否	无	0
2041	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	杨杖子变10kV佛爷洞线供电所分歧北登分支16号杆北登变压器（2.0工程）	400	20.99	236.08	236.08	/	否	无	-65.48
2042	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线12号杆张家窝铺台区(2019年自投资工程)	200	23.28	116.48	116.48	/	否	无	-20.27
2043	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线范前柱上变压器	400	13.43	296.72	296.72	/	否	无	-33.89
2044	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧刘窝铺支34号杆柱上变压器	100	8.34	74.43	74.43	/	否	无	8.76
2045	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小西沟变压器	200	51.44	57.1	57.1	/	否	无	82.05
2046	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线高粱沟柱上变压器	50	78.62	5.01	5.01	/	否	无	37.11
2047	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大苗杖子大棚分支03号杆大苗杖子大棚柱上变压器	50	82.39	-1.195	-1.195	/	否	无	-9.21
2048	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	古西新台柱上变压器	400	14.61	266.36	266.36	/	否	无	-26.79
2049	凌源市		121三家线	10kV三家子线范前分台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2050	凌源市	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧王家庄分支38#柱上变压器	10	66.40	1.65	1.65	/	否	无	-2.33
2051	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线朱杖子分支21号杆朱杖子西台区变压器	30	31.58	14.54	14.54	/	否	无	-4.29
2052	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线后地西分支01号杆后地西台区柱上变压器	100	74.19	6.72	6.72	/	否	无	15.09

2053	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线戏楼杖子2台柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
2054	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线毛中柱上变压器	50	59.12	10.44	10.44	/	否	无	14.09
2055	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	庙西三组支06号庙西三组柱上变压器	315	11.99	214.23	214.23	/	否	无	94.07
2056	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线太阳沟分歧33号杆柱上变压器	50	77.49	6.16	6.16	/	否	无	11.3
2057	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线苗杖子台区柱上变压器	200	60.21	109.6	109.6	/	否	无	59.13
2058	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10千伏玛瑙矿线宋一队棚柱上变压器	50	119.23	-19.615	-19.615	/	否	无	32.21
2059	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线南炉分台1分支03号杆南炉分台1柱上变压器（2018年农网）	50	32.01	24.24	24.24	/	否	无	-4.36
2060	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线段三组增容柱上变压器	100	44.24	36.92	36.92	/	否	无	0
2061	凌源市	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线头道沟台区柱上变压器	100	80.94	-0.94	-0.94	/	否	无	38.43
2062	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线岳家棚分支02号杆柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
2063	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线杨东分歧12号杆杨北变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
2064	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线燕子沟柱上变压器	50	27.04	27.56	27.56	/	否	无	-12.18
2065	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线唐杖子分歧17号杆四道沟变压器	50	31.12	24.44	24.44	/	否	无	25
2066	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线高家沟中柱上变压器	50	45.14	17.43	17.43	/	否	无	6.43
2067	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线石桥子分支01号石桥子变压器（2.0工程）	200	14.00	132.04	132.04	/	否	无	0
2068	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线宋三分支宋三组上坡子变压器（20）	50	69.79	15.76	15.76	/	否	无	-18.49
2069	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线刘海沟增容柱上变压器	100	24.98	55.07	55.07	/	否	无	0
2070	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	小北沟大棚柱上变压器	50	35.75	27.09	27.09	/	否	无	35.87
2071	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线120号杆大西柱上变压器（一批村）	200	40.53	84.3	84.3	/	否	无	7.02
2072	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线贾杖子分台分支01号杆贾杖子2台区（2017结余工程）	50	75.29	16.58	16.58	/	否	无	56.19
2073	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线兴龙沟分支04号杆柱上变压器	80	27.45	44.6	44.6	/	否	无	4.95
2074	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	小西山支04号小西山柱上变压器	50	49.83	20.07	20.07	/	否	无	16.67
2075	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线从杖子1台柱上变压器	160	60.29	31.57	31.57	/	否	无	48.4
2076	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线崔家沟分歧28号杆崔家沟台区柱上变压器	30	58.27	8.51	8.51	/	否	无	74.78

2077	凌源市	叭尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV厂子沟分支016#厂子沟外台柱上变压器	30	79.45	7.5	7.5	/	否	无	67.2
2078	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线河南大棚6号头道沟河北台区分台（2017结余工程）	200	57.97	99.16	99.16	/	否	无	0
2079	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线山嘴2变压器	50	36.26	22.64	22.64	/	否	无	-10.19
2080	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线镇内线孙家梁分歧07号杆山嘴变压器	50	80.91	-0.455	-0.455	/	否	无	7.87
2081	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西沟柱上变压器	50	36.83	21.58	21.58	/	否	无	13.76
2082	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线乔营子分乔营子组支04号杆乔营子变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
2083	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线鑫苑小区北箱变1#变压器	400	27.63	209.6	209.6	/	否	无	0.25
2084	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线河南分歧95号杆线歪北变压器（2.0工程）	400	26.75	214.32	214.32	/	否	无	-8.3
2085	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南店大棚变压器	50	27.15	27.62	27.62	/	否	无	-10.53
2086	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	机房沟分歧01号杆柱上机房沟变压器	50	54.80	12.65	12.65	/	否	无	17.21
2087	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线道池沟棚柱上变压器	50	91.99	-5.995	-5.995	/	否	无	-17.75
2088	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支35号杆喇南变压器（2.0工程）	400	15.89	256.44	256.44	/	否	无	17.92
2089	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线下四家分支06号杆下四家变压器	100	49.76	80	80	/	否	无	0
2090	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刀子沟分支刀子沟外变压器	80	29.35	45.2	45.2	/	否	无	46.6
2091	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线联网分支1号庙西开发区柱上变压器	160	72.48	13.66	13.66	/	否	无	54.9
2092	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线西组后山分支04号西组后山台区柱上变压器	50	70.01	-8.86	-8.86	/	否	无	-29.81
2093	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线大东沟分支06号杆柱上变压器	20	78.61	1.02	1.02	/	否	无	8
2094	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线五家四支02号杆柱上变压器	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
2095	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线新副食变压器	315	50.51	92.99	92.99	/	否	无	21.64
2096	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线五二变压器	200	56.02	44.03	44.03	/	否	无	10.81
2097	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线荒地分歧25#三道沟东变压器	30	71.94	17.86	17.86	/	否	无	16.4
2098	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	水库顶支09号水库顶柱上变压器	80	56.88	-12.02	-12.02	/	否	无	-14.22
2099	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线五一变压器	315	22.76	183.17	183.17	/	否	无	-8.37
2100	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10千伏玛瑙矿线大营子柱上变压器	50	58.72	14.07	14.07	/	否	无	34.24
2101	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10kV城南线农业后分农业局变压器（2.0工程）	400	29.09	204.44	204.44	/	否	无	5.64
2102	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	娘娘庙分台柱上变压器	50	80.97	-0.485	-0.485	/	否	无	35.84
2103	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线三义井台柱上变压器高耗能改造（二批中心村增容）	200	1.77	156.68	156.68	/	否	无	-10.81

2104	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线段杖子板厂分支自来水变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
2105	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线高福屯大棚分支06号高福屯棚台区柱上变压器	100	78.34	53.14	53.14	/	否	无	26.33
2106	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线绿豆沟分支14号杆绿豆沟台区柱上变压器	30	34.31	14.07	14.07	/	否	无	-4.32
2107	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大东沟2变压器柱上变压器	50	31.59	24.39	24.39	/	否	无	-49.21
2108	凌源市	木兰66kV变电站	227凌海线	10kV凌海线凌海花园3号箱变2#变压器	630	51.76	178.04	178.04	/	否	无	15.7
2109	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧老爷庙分支庙东变压器（2.0工程）	400	22.72	229.12	229.12	/	否	无	13.27
2110	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐杖子分歧闫北分支05号杆闫北变压器（2.0工程）	50	70.53	4.74	4.74	/	否	无	13.42
2111	凌源市	城新66kV变电站	204城木线	城木线广源箱变2#站内变压器	630	42.99	238.9	238.9	/	否	无	14.59
2112	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线贾杖子大棚分支贾杖子大棚变压器	50	82.73	-1.365	-1.365	/	否	无	0
2113	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10千伏松岭子线孤山子北棚柱上变压器（三批井）	100	15.67	65.41	65.41	/	否	无	0
2114	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线大八勿苏分歧50#大八勿苏东柱上变压器	100	42.59	49.06	49.06	/	否	无	0
2115	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线任杖子支173号杆于家窝铺台区变压器（2017年机井）	100	86.62	-6.62	-6.62	/	否	无	-4.22
2116	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV底盘厂线北沟分歧05#朝北沟柱上变压器	50	51.55	14.43	14.43	/	否	无	-4.1
2117	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线宫南大棚分歧14号杆宫南棚变压器	50	49.57	15.49	15.49	/	否	无	-1.21
2118	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线东沟外分支01号杆东沟外台区柱上变压器	50	77.04	1.53	1.53	/	否	无	4.76
2119	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线黄杖子大棚变台	50	20.00	32.44	32.44	/	否	无	-100
2120	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线朱东台柱上变压器（二批中心村增容）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
2121	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线石洞子分支03号杆南台子西台区变压器	80	44.33	39.61	39.61	/	否	无	14.66
2122	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线前楼棚分支02号杆变压器	50	75.87	6.71	6.71	/	否	无	-4.36
2123	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线河南大棚柱上变压器	30	34.94	13.85	13.85	/	否	无	33.59
2124	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线四间房分支25号杆阳坡柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
2125	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西沟棚柱上变压器	50	46.97	16.61	16.61	/	否	无	-1.96
2126	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦东分歧03号杆瓦东变压器（2.0工程）	200	1.70	156.84	156.84	/	否	无	-89.12
2127	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线任杖子分歧51号杆黄杖子大棚2台区变压器	50	0.03	39.99	39.99	/	否	无	-85.71

2128	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线17号杆镇直南变压器(2.0工程)	400	33.15	187.6	187.6	/	否	无	-2.36
2129	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线倚西分歧02号杆倚西台区柱上变压器	50	9.07	35.59	35.59	/	否	无	-10.11
2130	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场三队分支05号杆三队台区柱上变压器	100	2.52	77.48	77.48	/	否	无	-93.16
2131	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线康东台大棚台区柱上变压器	30	52.47	8.52	8.52	/	否	无	-10.29
2132	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线212号杆东台子2变压器	100	32.80	47.44	47.44	/	否	无	3.46
2133	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧182号杆柱上姜家变压器	50	33.12	23.6	23.6	/	否	无	38.38
2134	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑2号箱变1号变压器	630	19.47	381.59	381.59	/	否	无	12.81
2135	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线学元变压器	50	0.02	39.99	39.99	/	否	无	0
2136	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线大南岭分支14号杆下杖子变压器	20	72.60	2.05	2.05	/	否	无	33.93
2137	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线三皇庙分歧13号杆王杖子柱上变压器	80	109.12	-23.296	-23.296	/	否	无	20.55
2138	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小岔沟柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
2139	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线五家二支05号杆五家九一柱上变压器(抗旱工程)	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
2140	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线中杖子1大棚变压器	80	17.65	49.96	49.96	/	否	无	-6.8
2141	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线163号杆麻地沟变压器	80	99.55	-15.64	-15.64	/	否	无	9.79
2142	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大赵沟分支01+1号杆大四柱上变压器	50	80.38	-0.19	-0.19	/	否	无	2.38
2143	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线南沟里分支18号杆南沟里台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
2144	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线喇叭气三分支01号杆柱上变压器	50	88.71	-4.355	-4.355	/	否	无	-78.58
2145	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子东分支03号安杖子东台区柱上变压器	200	17.82	128.92	128.92	/	否	无	-0.89
2146	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	窑沟支61号窑上柱上变压器	30	5.87	22.3	22.3	/	否	无	15
2147	凌源市	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线三道沟台区柱上变压器	80	49.11	24.73	24.73	/	否	无	-16.2
2148	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线北窑分支39号杆北窑台区变压器	80	60.51	22.41	22.41	/	否	无	6.45
2149	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线海洋变压器	400	59.83	80.68	80.68	/	否	无	22.03
2150	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线北桥分歧1号杆北桥柱上变压器	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
2151	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	杨杖子变10kV佛爷洞线陈杖子分歧07号杆小河西变压器(2.0工程)	400	32.88	188.92	188.92	/	否	无	17.68
2152	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线任东台柱上变压器(第二批中心村增容)	200	45.60	76.98	76.98	/	否	无	-11.21
2153	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线后楼棚分支04号杆柱上变压器	50	75.30	-15.18	-15.18	/	否	无	24.6

2154	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线大块地分支大块地变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
2155	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线安杖子柱上变压器	50	44.36	18.18	18.18	/	否	无	-2.91
2156	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	前马厂分歧08号杆柱上砖厂西棚变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
2157	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线臧家梁分支13#臧家梁变压器	50	37.90	22.77	22.77	/	否	无	0
2158	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线胜利电柱上变压器	50	76.27	1.87	1.87	/	否	无	24.31
2159	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧102#柱上变压器	50	69.92	5.04	5.04	/	否	无	10.18
2160	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线韩家沟西支01号杆韩家沟西台区(2019年自投资工程)	100	11.49	70.26	70.26	/	否	无	79.25
2161	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线大庄分歧白西台子分支03#西台子台(2.0工程)	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
2162	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线西北山分歧07号杆西北山变压器(2.0工程)	400	23.33	283.84	283.84	/	否	无	50.81
2163	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家屯分歧24号杆陈台柱上子变压器	80	83.35	-2.68	-2.68	/	否	无	17.73
2164	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	二东棚分支21号杆柱上二东分台变压器	50	1.41	39.35	39.35	/	否	无	-36.36
2165	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦西井支04号杆柱上变压器(二批井)	50	2.20	38.9	38.9	/	否	无	0
2166	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	10kV差转台线饶阳杖子分支06号杆尧阳杖子变压器(2.0工程)	400	22.14	231.4	231.4	/	否	无	37.84
2167	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线小老虎沟机井分支01号杆小老虎沟机井柱上变压器(二批井)	50	0.37	39.84	39.84	/	否	无	0
2168	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线西石岗子大棚分支西石岗子大棚变压器	50	0.82	39.59	39.59	/	否	无	-12.5
2169	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧111号杆金厂变压器	50	43.95	19.09	19.09	/	否	无	-6.93
2170	凌源市	木兰66kV变电站	122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区2号箱变1号变压器	630	31.47	305.87	305.87	/	否	无	6.49
2171	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线乃子沟小区	100	33.16	10.78	10.78	/	否	无	-3.92
2172	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线小道沟柱上变压器	30	63.27	6.25	6.25	/	否	无	7.58
2173	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线北湾子柱上变压器	50	51.63	14.28	14.28	/	否	无	18.41
2174	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线孟杖子大棚柱上变压器	30	11.90	20.62	20.62	/	否	无	36.87
2175	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线瓦房店分台柱上变压器	50	87.57	-3.785	-3.785	/	否	无	35.05
2176	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线东沟分支02号杆柱上变压器	50	110.70	-15.35	-15.35	/	否	无	1.66
2177	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线楼西柱上变压器	50	57.36	11.52	11.52	/	否	无	-0.56
2178	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线上西大井支柱上变压器	160	71.88	36.82	36.82	/	否	无	-6.19

2179	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	葛沟采石大棚	50	54.74	20.99	20.99	/	否	无	-5.78
2180	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧39#柱上变压器	50	96.70	-8.35	-8.35	/	否	无	17.99
2181	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线228号杆马杖子西变压器	50	82.86	-1.43	-1.43	/	否	无	1.39
2182	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10千伏五家子线温杖子水库柱上变压器	20	57.55	4.83	4.83	/	否	无	5.92
2183	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧78#柱上变压器	50	39.00	20.5	20.5	/	否	无	12.37
2184	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线上窝铺柱上变压器	50	51.29	15.75	15.75	/	否	无	3.29
2185	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线南洼分歧32号杆洼中柱上变压器	50	49.83	16.19	16.19	/	否	无	5.33
2186	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支23号水泉沟台区柱上变压器	200	16.84	128.34	128.34	/	否	无	-14.89
2187	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kv二十里堡线前房申组柱上变压器	50	41.09	22.92	22.92	/	否	无	-5.82
2188	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV底盘厂线八来沟分歧08#八来沟柱上变压器	50	57.76	16.2	16.2	/	否	无	-21.62
2189	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	联工线铁道井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
2190	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线葛家沟棚分支1+1号葛家沟台区分台2（2017结余工程）	100	20.70	59.76	59.76	/	否	无	0
2191	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV胡杖子分歧大杖子分歧02#柱上变压器	100	7.00	73.3	73.3	/	否	无	-53.33
2192	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kv雹神庙线134#柱上变压器	50	69.52	18.76	18.76	/	否	无	9.52
2193	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线洼南井变压器	50	0	40	40	/	否	无	-100
2194	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线东山分支12号杆柱上变压器	50	37.63	21.67	21.67	/	否	无	27.46
2195	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线头道沟分支55号杆柱上变压器	50	10.11	34.95	34.95	/	否	无	1.05
2196	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线兴隆庄组灌溉井分支4号杆兴隆庄组灌溉井台区柱上变压器	50	0.04	39.99	39.99	/	否	无	-97.56
2197	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	红木联1#线花园小区箱变变压器	500	116.39	-181.95	-181.95	/	否	无	3.93
2198	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线头道杖子分支29号杆二道杖子变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
2199	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	于杖子线庄南增容柱变压器	100	35.96	46.66	46.66	/	否	无	-5.41
2200	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线任营子台柱上变压器高耗能改造（二批中心村增容）	200	55.63	82.06	82.06	/	否	无	6.57
2201	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线双二柱上变压器	80	4.67	60.27	60.27	/	否	无	-3.08
2202	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线南大岭柱上变压器	50	20.73	29.78	29.78	/	否	无	4.2
2203	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分5号杆中庄变压器（2.0）	400	7.63	320	320	/	否	无	-100
2204	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10KV大房子线边家沟分支09号杆边家沟变压器（2.0工程）	200	20.96	126.98	126.98	/	否	无	2.28

2205	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线211号杆下河杖子变压器（2.0工程）	400	28.55	255.32	255.32	/	否	无	43.19
2206	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线一组棚分歧13号杆东营子一组变压器（2.0工程）	200	18.60	123.94	123.94	/	否	无	-1.74
2207	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线哈东分支哈东井分支01号杆哈东井台区柱上变压器（二批机井）	50	37.08	22.19	22.19	/	否	无	15.52
2208	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线苏西柱上变压器	100	82.76	-2.76	-2.76	/	否	无	0
2209	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线小王杖子分支3号杆小王杖子变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
2210	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支40号杆喇南大棚变压器（2.0工程）	400	28.77	217.2	217.2	/	否	无	-23.1
2211	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	杨杖子变10kV佛爷洞线金杖子西分支01号杆金杖子西变压器（2.0工程）	200	42.24	75.62	75.62	/	否	无	102.79
2212	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线17南街变压器（2.0工程）	400	28.40	206.56	206.56	/	否	无	57.85
2213	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10KV镇内线后马厂分歧10+1号杆后马厂变压器（2.0工程）	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
2214	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线大齐西分歧01号杆大齐西台区变压器	50	80.42	-0.21	-0.21	/	否	无	45.56
2215	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧南沟支08号杆柱上变压器	100	57.25	29.28	29.28	/	否	无	0.84
2216	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线黄花沟四组柱上变压器	30	54.69	8.14	8.14	/	否	无	8.67
2217	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线工程支工程变压器	400	29.18	205.88	205.88	/	否	无	8.17
2218	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干双庙变压器	160	64.96	75.06	75.06	/	否	无	-25.3
2219	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线苏官大棚柱上变压器	50	72.92	8.19	8.19	/	否	无	-22.22
2220	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧黄花沟1变压器（高耗能改造）	50	45.45	17.29	17.29	/	否	无	-1.41
2221	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10kV东五线大石桥分支03号杆大石桥变压器（2.0工程）	400	16.44	254.6	254.6	/	否	无	36.25
2222	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线三支农业后分政府楼歧政府楼变压器	160	38.32	66.74	66.74	/	否	无	14.47
2223	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线庙后分支庙后变压器	30	71.75	6.48	6.48	/	否	无	-9.94
2224	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线永南分歧06号水南变压器	400	19.24	243.04	243.04	/	否	无	5.41
2225	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线水北分歧04号水北变压器	400	20.34	238.68	238.68	/	否	无	-16.24
2226	凌源市	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线榆树底下变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2227	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线孙杖子南小区变压器	50	72.17	8.3	8.3	/	否	无	27.85
2228	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧敬老院分支大滩变压器	100	63.96	22.36	22.36	/	否	无	11.66
2229	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线主干250号杆小东沟变压器	50	28.20	25.91	25.91	/	否	无	13.29

2230	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线424#小河北变压器	80	93.85	-11.08	-11.08	/	否	无	7.66
2231	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线067#大河东台大河东变压器(2.0工程)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2232	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平地双庙北棚柱上变压器	50	23.43	32.15	32.15	/	否	无	-58.54
2233	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10千伏北炉线鲁家沟分支11号杆鲁家沟柱上变压器	50	74.71	3.39	3.39	/	否	无	7.44
2234	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线饶大棚分支07号杆柱上变压器	30	49.14	10.24	10.24	/	否	无	6.74
2235	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支49号陈杖子东台区柱上变压器	200	51.18	131.98	131.98	/	否	无	29.28
2236	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤道沟分歧37号南沟变压器	50	25.50	30.5	30.5	/	否	无	-7.25
2237	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线王玖沟分支10号王玖沟变压器	50	83.87	-1.935	-1.935	/	否	无	2.82
2238	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线七间房分歧79号杆郭杖子变压器(2.0工程)	400	22.56	255.68	255.68	/	否	无	17.85
2239	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线烧南柱上变压器	50	53.35	13.45	13.45	/	否	无	-3.45
2240	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线小中杖子分支3号小中杖子变压器	50	49.56	15.22	15.22	/	否	无	0
2241	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线旱桥子分支08号杆柱上变压器(分台)	200	37.10	85.78	85.78	/	否	无	42.99
2242	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大苗杖子分大块地井06号杆柱上变压器(二批井)	50	0.02	40	40	/	否	无	0
2243	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线范杖子新农村分台区	200	45.55	68.94	68.94	/	否	无	37.38
2244	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线唐土沟分歧果树队变压器	50	51.31	14.34	14.34	/	否	无	26.87
2245	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧113#柱上变压器	50	96.33	-8.165	-8.165	/	否	无	4.55
2246	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线炮手沟柱上变压器	10	27.09	5.63	5.63	/	否	无	-22.22
2247	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线兴隆山分支东庄(二批)井	50	18.55	32.19	32.19	/	否	无	25.77
2248	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧42号-43号杆柱上变压器	315	11.76	215.05	215.05	/	否	无	-27.35
2249	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子分歧78#杨家台柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
2250	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北营子分12号杆大门市台区	315	74.57	17.14	17.14	/	否	无	-23.32
2251	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分歧黄杖子下井分支02号杆黄杖子下井柱上变压器	50	86.71	-3.355	-3.355	/	否	无	-32.86
2252	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线东营子沟里井分支沟里井台区柱上变压器	50	18.69	30.66	30.66	/	否	无	57.5
2253	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10千伏四合当线南沟门分分支07号杆柱上变压器	100	65.02	16.29	16.29	/	否	无	0

2254	凌源市	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线三道杖子井柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
2255	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线井杖子柱上变压器(高耗能改造)	200	54.67	60.98	60.98	/	否	无	-23.57
2256	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线昌盛店分支11号茶棚南柱上变压器(一批中心村)	100	56.52	23.49	23.49	/	否	无	0
2257	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线宣村柱上变压器	50	36.63	22.57	22.57	/	否	无	1.14
2258	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线大北沟分歧34号杆大北沟变压器大北沟变压器(2.0工程)	200	34.33	99.84	99.84	/	否	无	0
2259	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线三前2分支三前2台柱上变压器	100	101.27	-21.27	-21.27	/	否	无	0
2260	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线59#古东台区柱上变压器(2.0工程)	200	37.38	85.24	85.24	/	否	无	8.03
2261	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线429号杆冯杖子变压器(2.0工程)	400	26.39	214.4	214.4	/	否	无	13.32
2262	凌源市	城新66kV变电站	205水化线	10kV水化线29#畜产西分台	400	8.17	287.36	287.36	/	否	无	9.69
2263	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线大东沟分台台区	20	62.81	3.58	3.58	/	否	无	23.97
2264	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10kV城西线五二台区1分台	400	19.98	244.12	244.12	/	否	无	4.19
2265	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线上沟分台台区	100	15.93	66.56	66.56	/	否	无	0
2266	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧49号杆马西大棚台区柱上变压器	50	0.77	39.61	39.61	/	否	无	-25
2267	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小北沟柱上变压器	30	29.25	15.59	15.59	/	否	无	18.68
2268	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线头东大棚柱上变压器	50	34.99	24.65	24.65	/	否	无	-13.29
2269	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天九分支03号杆天九变压器(2.0工程)	400	3.50	306.68	306.68	/	否	无	-87.04
2270	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线何家沟分支09号杆何外台区柱上变压器	30	60.56	5.91	5.91	/	否	无	1.04
2271	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线王东柱上变压器	80	5.09	59.93	59.93	/	否	无	14.77
2272	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线王杖子东分支05号杆王东台区柱上变压器	50	106.09	-13.045	-13.045	/	否	无	-10.09
2273	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线马西分支01号杆马西台区柱上变压器	80	54.07	20.74	20.74	/	否	无	-4.26
2274	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线白庙子分支35号杆白庙子南棚台区柱上变压器	200	3.18	160	160	/	否	无	-100
2275	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线大娘子沟26号杆大外台区柱上变压器	50	77.41	5.25	5.25	/	否	无	-3.96
2276	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线东营子河边分支河边井柱上变压器(二批机井)	315	0.88	252	252	/	否	无	-94.47
2277	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场五队井柱上变压器(二批机井)	50	63.12	9.15	9.15	/	否	无	-0.48
2278	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线十里堡西队	400	69.82	129.76	129.76	/	否	无	26.66
2279	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10KV东五线大菜沟支41号杆上沟台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100

2280	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线王杖子东队变压器	100	72.98	7.08	7.08	/	否	无	0
2281	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线东山区柱上变压器	100	52.85	29.08	29.08	/	否	无	12.74
2282	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线石洞子支11号杆南台子东分台17结余	50	71.68	27.02	27.02	/	否	无	7.83
2283	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	城北线大房子大棚台柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
2284	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	台西大棚支03号台西大棚柱上变压器	50	66.50	9.37	9.37	/	否	无	-12.15
2285	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线下苍分歧灰石沟分支29#柱上变压器	80	83.08	-2.464	-2.464	/	否	无	28.92
2286	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线薛三家分支2号杆段杖子变压器(2.0工程)	400	3.93	306.08	306.08	/	否	无	-33.1
2287	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10千伏四官一线小房身棚分歧01号杆小房申棚台区(2019年自投资工程)	100	56.58	29.18	29.18	/	否	无	0.64
2288	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)陈杖子分歧18号涝洼塘子变压器	50	88.76	-4.38	-4.38	/	否	无	-15.17
2289	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线闫家窝铺分支2号杆闫家窝铺变压器	200	3.55	131.6	131.6	/	否	无	18.74
2290	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线晟昱菜业机井分支54号杆晟昱菜业6井柱上变压器(二批井刘海)	50	13.89	35.49	35.49	/	否	无	-85.42
2291	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线55号杆碾坊增容(2017结余工程)	200	24.36	111.28	111.28	/	否	无	2.41
2292	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线马杖子分支马西变压器	100	54.56	25.44	25.44	/	否	无	15.19
2293	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线富上三组棚柱上变压器	30	31.50	15.5	15.5	/	否	无	160.71
2294	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线小尹杖子分歧47号杆小尹杖子台区变压器	50	53.84	15.31	15.31	/	否	无	10.42
2295	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线16号杆小北杖子变压器	50	91.78	-5.89	-5.89	/	否	无	24.27
2296	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线大西沟分歧北山分支柱上变压器	50	104.14	-12.07	-12.07	/	否	无	14.99
2297	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线侯杖子大棚分支01号杆柱上变压器	50	60.68	15.66	15.66	/	否	无	-38.48
2298	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线养羊小区分歧02号杆下小区台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
2299	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线大河西分台变压器	400	66.00	272.28	272.28	/	否	无	74.84
2300	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线乔营子分大杖子支03号杆乔营子村台区(2019年自投资工程)	100	78.16	31.81	31.81	/	否	无	-39.73
2301	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三西柱上变压器	100	117.75	-37.75	-37.75	/	否	无	0
2302	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线水利局变压器	800	23.34	453.52	453.52	/	否	无	11.51
2303	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库北分支03号杆水库北台区柱上变压器	20	40.66	8.16	8.16	/	否	无	-17.44

2304	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线河东变压器	50	38.71	22.1	22.1	/	否	无	5.22
2305	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线新西分新七分台支04号杆新七台区分台1(2019年自投资工程)	200	45.69	101.46	101.46	/	否	无	9.59
2306	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线六道沟分支10号杆六道沟变压器	200	13.81	133.54	133.54	/	否	无	14.45
2307	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线邱家店分歧23号杆八家子南变压器(2.0工程)	200	49.70	60.6	60.6	/	否	无	9.01
2308	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分歧北沟上分支16号杆北沟台区分台1(2017结余工程)	100	9.35	71.81	71.81	/	否	无	2.22
2309	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线183号杆葛家沟台区增容(2017结余工程)	100	34.71	48.62	48.62	/	否	无	0
2310	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平西支01号杆平西台区(2017结余工程)	200	47.54	123.56	123.56	/	否	无	113.59
2311	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线东梁支01号杆东梁台区(2017结余工程)	200	31.29	118.68	118.68	/	否	无	0
2312	凌源市	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线供销社分支07上变压器	200	5.31	149.4	149.4	/	否	无	-46.01
2313	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线松北分歧1号杆松北变压器(2.0工程)	400	39.07	166.6	166.6	/	否	无	0
2314	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线河西分歧04号杆河西变压器(2.0工程)	200	38.82	82.36	82.36	/	否	无	1.57
2315	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV红店线左分歧西台支3号杆朝西台1变压器(2.0)	200	45.59	105.72	105.72	/	否	无	-2.94
2316	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线221号杆新房子变压器	50	25.70	27.64	27.64	/	否	无	-6.9
2317	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线刀马杖子分歧10号刀马杖子柱上变压器	80	70.52	21.54	21.54	/	否	无	-2.21
2318	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线河西分支08号杆河西变压器(2.0工程)	400	48.97	278.2	278.2	/	否	无	8.83
2319	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线五家五支02号杆柱上变压器	50	22.01	31.02	31.02	/	否	无	-18.97
2320	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线毛东分歧01#毛东变压器(2.0工程)	400	26.27	214.92	214.92	/	否	无	19.23
2321	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线水泉分支3号杆水泉变压器(2.0工程)	200	15.12	129.78	129.78	/	否	无	-1.4
2322	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线小鸽洞分歧27#小鸽洞南变压器	30	90.50	-3.15	-3.15	/	否	无	16.21
2323	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线白杖子分支12#长地沟变压器	50	15.80	32.3	32.3	/	否	无	-9.26
2324	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧车沟分支南沟变压器	20	21.02	3.8	3.8	/	否	无	24.44
2325	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线308#马杖子变压器	50	71.14	4.47	4.47	/	否	无	36.93
2326	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线小平台分支16号杆小平台台区柱上变压器	100	36.34	43.96	43.96	/	否	无	14.32
2327	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房身南沟(高耗能改造)柱上变压器	100	30.37	62.9	62.9	/	否	无	0

2328	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线三道沟分支07号杆三西变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
2329	凌源市	城新66kV变电站	204城木线	城木线广源箱变1#变压器	630	53.16	171.74	171.74	/	否	无	25.19
2330	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线头道杖子分支11号杆三道杖子变压器（2.0工程）	200	42.08	75.88	75.88	/	否	无	0
2331	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线丁杖子分歧12号杆丁杖子变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
2332	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧38号三家八组变压器	200	4.39	151.7	151.7	/	否	无	-82.45
2333	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑1号箱变2号变压器	630	12.76	423.55	423.55	/	否	无	12.69
2334	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线天九棚柱上变压器	50	25.00	28.04	28.04	/	否	无	-33.19
2335	凌源市	木兰66kV变电站	113木昌线	10kV东五线大石桥分支03号杆建昌沟东山变压器（2.0工程）	400	15.69	276.56	276.56	/	否	无	4.4
2336	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线大杖子分歧220号杆大杖子西变压器（2.0工程）	200	5.70	148.62	148.62	/	否	无	0
2337	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	特供线宏达5号箱变1#变压器	630	91.34	-71.442	-71.442	/	否	无	9.16
2338	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线任杖子支165号杆西大川台区变压器（2018新增）	200	26.85	115.58	115.58	/	否	无	37.91
2339	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大梁线石洞沟分歧龙潭沟分支17号杆温家店分台（2017结余工程）	50	19.78	30.13	30.13	/	否	无	25.42
2340	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小岔沟棚柱上变压器	50	63.03	12.45	12.45	/	否	无	-11.58
2341	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线王杖子柱上变压器	100	73.90	45.74	45.74	/	否	无	0
2342	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线闫家沟门大棚变压器	50	0.12	39.94	39.94	/	否	无	0
2343	凌源市	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾2号箱变1#变压器	630	51.36	182.51	182.51	/	否	无	35.2
2344	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线葛家沟棚分支1+1号葛家沟台区分台1（2017结余工程）	100	32.99	57.05	57.05	/	否	无	0
2345	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线马杖子大棚变压器	50	40.11	25.26	25.26	/	否	无	-41.77
2346	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线大娘子沟分支41号杆大中台区柱上变压器	30	45.24	12.45	12.45	/	否	无	-2.25
2347	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧三十亩地分支01#柱上变压器	50	52.71	13.71	13.71	/	否	无	16.5
2348	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子三组柱上变压器	200	58.02	43.98	43.98	/	否	无	-36.95
2349	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线东沟下店分支06号杆柱上变压器	30	79.18	0.25	0.25	/	否	无	-14.2
2350	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏天盛号线大杖子分歧小河套2分支柱上变压器	100	14.15	67.87	67.87	/	否	无	0
2351	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线畜牧支南河园分南河园变压器	630	28.87	322.75	322.75	/	否	无	10.53
2352	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线荣昌支荣昌变压器	250	19.17	152.1	152.1	/	否	无	-29.54
2353	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线南刘杖子中变压器	50	55.63	12.18	12.18	/	否	无	13

2354	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线房申分支房申菜地台区柱上变压器（二批中心村）	50	82.54	-1.27	-1.27	/	否	无	-6.57
2355	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线辛南棚分支02号杆辛南大地变压器（2.0工程）	400	15.31	265.24	265.24	/	否	无	-47.56
2356	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线广宁园南支三眼井变压器	400	0.56	317.76	317.76	/	否	无	3.13
2357	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线职高分支03号杆大河南东台区柱上变压器	160	34.93	72.11	72.11	/	否	无	-13.4
2358	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马褂沟分支03号杆马褂沟棚台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
2359	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线孔杖子分支05号杆孔杖子台区柱上变压器	30	20.00	24	24	/	否	无	-100
2360	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线野鸡沟支12号野鸡沟变压器	30	51.72	8.49	8.49	/	否	无	31.58
2361	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	沟门子变佛爷洞线娘娘庙水井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
2362	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支郝家沟井分支郝家沟井台区柱上变压器（二批机井）器	50	17.50	32.78	32.78	/	否	无	23.53
2363	凌源市	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾7号箱变1#变压器	500	35.23	223.85	223.85	/	否	无	10.71
2364	凌源市	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾6号箱变1#变压器	630	22.52	366.03	366.03	/	否	无	2.75
2365	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分歧下沟分支04号杆培杖子变压器（2.0工程）	200	17.19	130.16	130.16	/	否	无	-19.3
2366	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线上窝铺台区柱上变压器	50	79.70	0.17	0.17	/	否	无	6.71
2367	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线西南沟台区柱上变压器	20	73.62	1.28	1.28	/	否	无	12.67
2368	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线干沟子良台区柱上变压器	20	2.03	15.61	15.61	/	否	无	0
2369	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线大河西变压器（2.0工程）	400	3.03	320	320	/	否	无	-100
2370	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线宋杖子村3分台区	200	43.25	78.18	78.18	/	否	无	129.24
2371	凌源市	木兰66kV变电站	122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区4号箱变1号变压器	630	38.88	259.12	259.12	/	否	无	-13.74
2372	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	10kV差转台线西北沟分台	100	27	80	80	/	否	无	0
2373	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线帽子山变压器柱上变压器（能效改造）	200	25.22	112.56	112.56	/	否	无	26.27
2374	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线116#大滩台大滩变压器（2.0工程）	400	3.87	320	320	/	否	无	-100
2375	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线供销社分支宋一组变压器（能效改造）	200	37.41	85.18	85.18	/	否	无	25.18
2376	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义一柱上变压器（能效改造）	200	28.81	102.36	102.36	/	否	无	15.77
2377	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线大水泉台区柱上变压器（能效改造）	200	61.72	97.28	97.28	/	否	无	12.67

2378	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线后营子专用2变压器 (能效改造)	200	33.36	96.24	96.24	/	否	无	-3.14
2379	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线曲南分歧曲南变压器 (能效改造)	200	47.82	108.78	108.78	/	否	无	166.84
2380	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子2台区	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2381	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧桦皮沟 分支二杖子柱上变压器	50	35.13	22.44	22.44	/	否	无	11.98
2382	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV差转台线上岭分支12号杆柱上 变压器(能效改造)	200	6.55	154.52	154.52	/	否	无	0
2383	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线北台子2台区变 压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
2384	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线老厂子线东分支东 山变压器(能效改造)	200	39.74	110.54	110.54	/	否	无	6.62
2385	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线东庄分支01#东庄变 压器(能效改造)	200	15.35	129.3	129.3	/	否	无	5.94
2386	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线黄家沟变压器(能 效改造)	200	14.76	130.62	130.62	/	否	无	33.84
2387	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线窑西柱上变压器(能 效改造)	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
2388	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线山嘴变压器(能效 改造)	200	40.08	79.92	79.92	/	否	无	0
2389	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线碾王杖子分支02号杆 柱上变压器(能效改造)	200	19.04	121.92	121.92	/	否	无	10.35
2390	凌源市		114东沟线	10千伏东沟线大西沟分歧34号杆杨 树洼变压器(能效改造)	200	46.40	67.24	67.24	/	否	无	0
2391	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线71#西台子东变压器	200	32.56	94.94	94.94	/	否	无	18.56
2392	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天六西柱上变压器 (能效改造)	200	43.51	72.98	72.98	/	否	无	2.3
2393	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线茶棚小区箱变变压器	630	10.91	436.02	436.02	/	否	无	8.1
2394	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线牛洞子分歧庞三变 压器(能效改造)	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
2395	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线735支环宇分环宇变 压器	400	13.42	266.32	266.32	/	否	无	-0.91
2396	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线电影院支电影院变 压器	630	33.20	296.92	296.92	/	否	无	7.71
2397	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线宋杖子分支13号杆宋 杖子变压器(2.0工程)	400	21.27	234.92	234.92	/	否	无	25.35
2398	凌源市		107红木1号线	10kV联工线水库顶分支06号杆水库 顶变压器	80	20.70	51.1	51.1	/	否	无	0
2399	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线大杖子支鸡场支19号杆 小城子南山台区	100	50.98	39.93	39.93	/	否	无	0.97
2400	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线双庙东沟大棚柱上变 压器	50	40.38	21.19	21.19	/	否	无	-7.18
2401	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大梁线石洞沟分歧85号杆裴家 变压器	100	19.34	60.67	60.67	/	否	无	0.85
2402	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线小房申台柱上变压器	100	51.55	40.51	40.51	/	否	无	48.23

2403	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线后营子分支05号杆后营子台区柱上变压器	400	29.25	238.64	238.64	/	否	无	4.15
2404	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线河西分歧03#河西变压器	50	116.84	-18.42	-18.42	2026/3/31	是	2026/12/30	84.49
2405	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线二中棚柱上变压器	50	0.89	39.62	39.62	/	否	无	-50
2406	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线小棚沟台区柱上变压器	200	47.64	160	160	/	否	无	0
2407	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	范杖子分歧机井柱上变压器	50	58.52	10.8	10.8	/	否	无	29.96
2408	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10KV五家子线五家子井分支柱上变压器	50	23.16	30.06	30.06	/	否	无	-97.14
2409	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北岔台区柱上变压器	10	62.59	1.8	1.8	/	否	无	10.61
2410	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分歧55号杆子台区柱上变压器	50	52.36	13.94	13.94	/	否	无	-14.88
2411	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线赵家沟小区分支01号杆赵家沟小区柱上变压器	30	26.70	16.64	16.64	/	否	无	-29.73
2412	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线三皇庙小区分支04号杆柱上变压器	50	51.46	16.51	16.51	/	否	无	-8.51
2413	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支48号杆南台子大棚台区变压器	50	42.36	25.36	25.36	/	否	无	-4.49
2414	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线东沟里分歧05#柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
2415	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线河东大棚分歧02#柱上变压器	30	0.14	23.96	23.96	/	否	无	-92.86
2416	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线哈东分支05号杆辛庄台区柱上变压器	400	56.75	153.88	153.88	/	否	无	17.18
2417	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	宝德花园小区变压器	500	34.84	225.8	225.8	/	否	无	18.95
2418	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线南庄3台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2419	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线陈家沟柱上变压器	30	57.04	7.77	7.77	/	否	无	26.62
2420	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线小娘子沟棚柱上变压器(高耗能改造)	30	29.23	15.34	15.34	/	否	无	7.29
2421	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线龙凤沟支34号杆柱上变压器	80	37.97	39.16	39.16	/	否	无	65.25
2422	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小王杖子移民小区变压器	100	30.28	11.77	11.77	/	否	无	-3.39
2423	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大东沟1变压器	50	30.80	24.73	24.73	/	否	无	-13.14
2424	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线老厂子线杠子沟台区杠子沟变压器	80	110.03	-24.024	-24.024	/	否	无	31.18
2425	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线小岭分支东岭变压器	50	62.47	8.83	8.83	/	否	无	39.7
2426	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线曲东分歧曲东变压器	100	43.07	36.93	36.93	/	否	无	31.34
2427	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线废品文体西变压器	400	58.65	86.12	86.12	/	否	无	0.3
2428	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线刘杖子分支刘杖子变压器(10)	100	62.70	17.31	17.31	/	否	无	-10.01
2429	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线246#下台子南柱上变压器	30	117.68	-11.304	-11.304	/	否	无	1.32

2430	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线疗养院分歧05#热北北台区柱上变压器	315	59.52	64.51	64.51	/	否	无	-31.44
2431	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线康杖子台区柱上变压器	200	61.16	51.7	51.7	/	否	无	-6.43
2432	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线梁后分歧20号梁后变压器	50	90.20	-5.1	-5.1	/	否	无	17.14
2433	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线张安沟分歧37号张安沟变压器	50	25.40	27.83	27.83	/	否	无	5.51
2434	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线富家屯柱上变压器	200	30.94	98.12	98.12	/	否	无	0
2435	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线田家沟2台柱上变压器	30	50.07	9.4	9.4	/	否	无	49.4
2436	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	LS_河坎子大岭	50	48.15	16.07	16.07	/	否	无	58.1
2437	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10KV城北线小城子六组柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
2438	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线253号杆南梁变压器	10	44.05	3.86	3.86	/	否	无	0
2439	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线小老虎沟分支18号小老虎沟变压器	50	72.02	14.95	14.95	/	否	无	14.52
2440	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线曹杖子变压器	100	34.61	80	80	/	否	无	0
2441	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线西店南小区变压器	50	44.95	17.7	17.7	/	否	无	-15
2442	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线宋三组变压器(3)	80	84.00	-3.2	-3.2	/	否	无	-11.65
2443	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线大庙南分支大庙南变压器	100	36.84	43.28	43.28	/	否	无	0
2444	凌源市	木兰66kV变电站	122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区5号箱变1号变压器	630	20.00	504	504	/	否	无	-100
2445	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线汤沟分支汤沟变压器	20	32.06	10.01	10.01	/	否	无	9.38
2446	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大老虎沟分大前大棚变压器	30	59.66	6.14	6.14	/	否	无	-36.93
2447	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线24号杆镇直北变压器(2.0工程)	200	29.12	101.76	101.76	/	否	无	58.59
2448	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线163号杆佐南变压器(2.0工程)	400	26.26	250.92	250.92	/	否	无	22.64
2449	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线老爷庙西支3号杆庙西变压器(2.0工程)	200	29.83	100.42	100.42	/	否	无	8.79
2450	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南沟分支25#沟里变压器	50	36.87	22.76	22.76	/	否	无	-9.5
2451	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线太阳沟分歧21号上台子柱上变压器	20	61.64	6.54	6.54	/	否	无	91.72
2452	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支11号杆东山大棚台区变压器	30	56.44	7.35	7.35	/	否	无	-17.87
2453	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线横头地2台变压器	50	43.63	19.47	19.47	/	否	无	-5.6
2454	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小赵外西大棚分支03号杆大棚台区柱上变压器	50	63.09	8.51	8.51	/	否	无	21
2455	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线七一南分歧08号杆七一南台区柱上变压器	50	92.23	-6.115	-6.115	/	否	无	11.46

2456	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线赵宾沟2棚柱上变压器	50	16.76	33.55	33.55	/	否	无	-10.91
2457	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线钢东变压器	100	27.32	15.37	15.37	/	否	无	-15.68
2458	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线大洼分歧28#大洼变压器	50	36.37	23.09	23.09	/	否	无	36.36
2459	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石洞沟分歧04号下杖子变压器	80	42.76	30.27	30.27	/	否	无	-0.87
2460	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	城北线神西台柱上变压器	50	4.37	37.94	37.94	/	否	无	-23.08
2461	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东十家子棚柱上变压器	50	52.81	26.59	26.59	/	否	无	7.65
2462	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干155号榆东变压器	100	73.65	24.77	24.77	/	否	无	24.41
2463	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线涝洼甸子变压器	50	85.07	-2.535	-2.535	/	否	无	17.5
2464	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平地主干170号裴杖子03号杆裴杖子区柱上变压器	50	79.74	3.92	3.92	/	否	无	21.84
2465	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线茶哈分杨大营子支9号杆杨大营子变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2466	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧南沟支05号杆柱上变压器	100	38.49	51.56	51.56	/	否	无	-34.68
2467	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线尖山子台区柱上变压器	200	11.81	136.38	136.38	/	否	无	0
2468	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线大冰沟支34号柱上大冰沟变压器	30	39.47	12.93	12.93	/	否	无	2.24
2469	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大河北线大河北线大河南变压器	50	48.01	15.99	15.99	/	否	无	0.86
2470	凌源市	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线南沟台区柱上变压器	20	58.10	4.5	4.5	/	否	无	13.33
2471	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线双南柱上变压器	30	57.87	6.8	6.8	/	否	无	-25.73
2472	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧91#六道河子台六道河子变压器(2.0工程)	200	75.50	108.62	108.62	/	否	无	126.77
2473	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	大王杖子分台2台区柱上变压器	50	119.96	-19.98	-19.98	2026/3/31	是	2026/12/30	23.52
2474	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线奎三东棚柱上变压器	30	55.70	9.73	9.73	/	否	无	-12.06
2475	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上三组柱上变压器	200	1.13	157.84	157.84	/	否	无	0
2476	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线张百万1柱上变压器	80	1.57	62.75	62.75	/	否	无	-28.57
2477	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线东街里棚柱上变压器	30	113.71	-10.113	-10.113	/	否	无	28.43
2478	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10KV电厂线黄花沟分歧57号杆黄花沟一组变压器(2.0工程)	200	27.62	104.76	104.76	/	否	无	2.97
2479	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线下青房分歧04号杆下青房变压器(2.0工程)	200	53.89	100.02	100.02	/	否	无	0
2480	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线梁西棚柱上变压器	30	73.18	2.12	2.12	/	否	无	10.66
2481	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线81号杆小岭变压器(2.0工程)	200	20.20	119.66	119.66	/	否	无	61.61

2482	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线马杖子头道杖子柱上变压器	50	67.16	6.42	6.42	/	否	无	16.85
2483	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线北组北山大棚支05号杆柱上变压器	50	25.73	27.63	27.63	/	否	无	-42.47
2484	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线河南柱上变压器	50	20.86	29.65	29.65	/	否	无	15.42
2485	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线153号杆房杖子台区增容(2017结余工程)	200	27.59	160	160	/	否	无	0
2486	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线一家分歧1号杆一家变压器(2.0工程)	200	38.99	87.96	87.96	/	否	无	27.53
2487	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线红石崖沟变压器	30	24.44	18.21	18.21	/	否	无	-5.13
2488	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦后大棚分歧05号瓦后大棚变压器	50	29.38	28.55	28.55	/	否	无	-12.61
2489	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线沙东分支12号杆沙东变压器	50	100.66	-10.33	-10.33	/	否	无	3.53
2490	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干145号杆井西变压器	50	79.54	3.77	3.77	/	否	无	0
2491	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干水泉小区变压器	50	71.92	7.44	7.44	/	否	无	11.93
2492	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线汤加沟分支08号汤加沟变压器	50	43.19	21.96	21.96	/	否	无	-42.75
2493	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线炮手沟分歧19号筛子沟柱上变压器	50	97.62	-8.81	-8.81	/	否	无	-11.27
2494	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线段一组井分支17号杆变压器	50	33.15	26.13	26.13	/	否	无	-46.25
2495	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线四道沟分歧彦家沟分支03号杆柱上变压器	50	54.42	14.98	14.98	/	否	无	-4.05
2496	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10千伏东田线田杖子西沟机井分歧11号杆田杖子西沟机井柱上变压器	100	100.73	-20.73	-20.73	/	否	无	-52.86
2497	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线杨大营子后山大棚台柱上变压器	50	33.40	23.36	23.36	/	否	无	-13.82
2498	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线275#柱上变压器	100	58.10	21.91	21.91	/	否	无	13.52
2499	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线后地东分支03号杆后地东台区柱上变压器	400	62.56	196.6	196.6	/	否	无	12.52
2500	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线北沟分歧北沟变压器	50	79.74	25.84	25.84	/	否	无	46.47
2501	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线房申2分支房申2变压器	100	96.47	-16.47	-16.47	/	否	无	0
2502	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线岳中大棚分支05号杆柱上变压器	50	85.04	-2.52	-2.52	/	否	无	9.74
2503	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线白马山台区柱上变压器	50	83.88	-1.94	-1.94	/	否	无	132.63
2504	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧152#柏头杖子台柱上变压器	30	76.77	0.97	0.97	/	否	无	14.55
2505	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支08+1号杆土墙子大棚变压器	50	41.65	22.38	22.38	/	否	无	10.45

2506	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线361#南岭台柱上变压器	50	77.00	2.44	2.44	/	否	无	-0.28
2507	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线大院子大棚分支04号柱上变压器	30	108.56	-8.568	-8.568	/	否	无	-3.17
2508	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线喇叭气一分18号杆哈村变压器（一批村）	315	33.83	171.11	171.11	/	否	无	8.79
2509	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线乌兰白大棚支05号杆柱上变压器	50	55.12	18.41	18.41	/	否	无	10.82
2510	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线36号杆道东变压器（2.0工程）	200	27.35	107.22	107.22	/	否	无	10.88
2511	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北平房小区后房申棚变压器	80	54.91	27.49	27.49	/	否	无	-16.71
2512	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线主干210号杆南荒台区变压器	50	0.60	39.72	39.72	/	否	无	0
2513	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	宋一组分台柱上变压器	100	92.59	-12.59	-12.59	/	否	无	-15.69
2514	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线东营子分9号杆东营子变压器（2.0）	400	23.32	226.72	226.72	/	否	无	8.11
2515	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线一家四组北山井柱上变压器	200	47.03	-14	-14	/	否	无	0
2516	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线四道沟分歧210号杆孟家沟台区增容（2017结余工程）	100	42.48	80	80	/	否	无	0
2517	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线三家分支6号杆三家变压器（2.0工程）	200	34.70	99.78	99.78	/	否	无	-5.37
2518	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线杨杖子分歧杨杖子2变压器	80	51.89	23.46	23.46	/	否	无	27.14
2519	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线上台子分支02号乡政府台区变压器	100	34.40	45.63	45.63	/	否	无	-17.31
2520	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线辛南分支03号杆辛南台区柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
2521	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线大河南1号支02号杆大河南1#台区柱上变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
2522	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线房申新区棚分支01号杆新区棚台区柱上变压器	400	42.76	185.8	185.8	/	否	无	103.93
2523	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	葛砖大棚支03号葛砖大棚柱上变压器	50	55.18	14.14	14.14	/	否	无	-23.3
2524	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线上黑沟分歧01#上黑沟柱上变压器	160	16.25	102.02	102.02	/	否	无	-68.09
2525	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	联工线甸西大棚支02号杆柱上变压器	50	103.42	-11.71	-11.71	/	否	无	54.55
2526	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	于杖子线庄北增容柱上变压器	100	32.86	47.15	47.15	/	否	无	41.33
2527	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线二十里堡猪场变压器	80	25.85	43.74	43.74	/	否	无	17.49
2528	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧后太东支02号杆柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
2529	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线平北分05号杆平北柱上变压器（一批村）	200	22.50	115	115	/	否	无	0.36

2530	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线任家店分05号杆任家店柱上变压器（一批村）	200	1.57	156.88	156.88	/	否	无	9.89
2531	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线西沟分11号杆西沟柱上变压器（一批村）	100	46.25	49.32	49.32	/	否	无	0
2532	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山分歧丁里井分支08号杆丁里井台区柱上变压器	50	24.39	28.16	28.16	/	否	无	-15.38
2533	凌源市	木兰66kV变电站	123木恒线	10kV木恒线万恒世纪城4期3号箱变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
2534	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线西街大棚分支01号杆西街大棚柱上变压器	30	39.92	14.32	14.32	/	否	无	-21.28
2535	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线后山大棚分支09号杆后山大棚柱上变压器	50	0.07	39.97	39.97	/	否	无	-100
2536	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线孟一分支3号杆孟一变压器（2.0工程）	400	21.59	267.24	267.24	/	否	无	35.26
2537	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧边家梁支04号杆柱上变压器	50	2.82	38.93	38.93	/	否	无	48
2538	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线沙碾分歧28/号杆碾子沟变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
2539	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线段三组大棚分支段三组大棚变压器	50	33.78	26.3	26.3	/	否	无	-63.25
2540	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线玛瑙矿线单家普沟变压器（12）	30	1.50	23.56	23.56	/	否	无	-20
2541	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线兴隆沟分歧41兴北沟柱上变压器	50	67.06	18.64	18.64	/	否	无	41.05
2542	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线北山沟分歧北山沟变压器	50	50.95	14.53	14.53	/	否	无	-0.71
2543	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线134号杆南沟变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
2544	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干103号杆大东2柱上变压器	200	18.74	123.9	123.9	/	否	无	0.11
2545	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧175号杆柱上变压器	50	31.63	24.49	24.49	/	否	无	-0.97
2546	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东沟分歧42号东沟柱上变压器	50	64.70	11.74	11.74	/	否	无	3.37
2547	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线荣杖子大棚分歧03荣杖子大棚柱上变压器	50	63.80	9.91	9.91	/	否	无	12.86
2548	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线碾南大棚分支07号碾南大棚变压器	30	66.43	4.62	4.62	/	否	无	10.34
2549	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线张安沟分歧05号杆小杖子大棚柱上变压器	50	80.24	-0.12	-0.12	/	否	无	0.79
2550	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线万家沟分支05号万家沟变压器	50	42.41	18.87	18.87	/	否	无	-0.6
2551	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东山分歧东山东北杖子井柱上变压器（二批井）	50	39.76	25.18	25.18	/	否	无	27.5
2552	凌源市	明尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线电厂西台区柱上变压器	200	38.82	108.48	108.48	/	否	无	5.87
2553	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线盖子沟台区盖子沟变压器	30	88.76	-2.628	-2.628	/	否	无	13.57

2554	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线主干75号杆张家湾变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
2555	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线绿豆沟台区柱上变压器	200	22.31	134.6	134.6	/	否	无	19.08
2556	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线太阳沟分歧14号范家沟柱上变压器	100	63.23	16.77	16.77	/	否	无	58.52
2557	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大房子线烧锅大棚变压器	80	53.59	26.74	26.74	/	否	无	10.38
2558	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10千伏刘杖子线烧锅2号井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
2559	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线黄土梁子变压器	50	98.08	-9.04	-9.04	/	否	无	18.3
2560	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧五南柱上变压器	200	0.62	158.76	158.76	/	否	无	22.22
2561	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线郭杖子东沟柱上变压器	80	0.96	63.23	63.23	/	否	无	16.67
2562	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线小河西台区柱上变压器	50	108.02	-14.01	-14.01	/	否	无	2.39
2563	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线河西南台区柱上变压器	200	51.79	58.64	58.64	/	否	无	15.14
2564	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线郭杖子分1号杆郭杖子变压器(2.0)	400	0.43	318.28	318.28	/	否	无	11.11
2565	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线八道沟大棚台区柱上变压器	50	29.63	26.22	26.22	/	否	无	33.02
2566	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线186号杆西南沟变压器(2.0工程)	400	26.89	274.36	274.36	/	否	无	61.89
2567	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线319号杆大北西柱上变压器(一批村)	100	40.62	57.47	57.47	/	否	无	0
2568	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧王家庄分支04大甸子变压器(2.0工程)	400	22.62	242.56	242.56	/	否	无	7.32
2569	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧兴隆山支02#西庄变压器(2.0工程)	200	20.68	118.68	118.68	/	否	无	6.08
2570	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kv雹神庙线五一分歧西北荒分支13#柱上变压器	50	42.79	18.89	18.89	/	否	无	24.02
2571	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线山湾子变压器	50	119.81	-19.905	-19.905	/	否	无	99.5
2572	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北街分歧04北街分台柱上变压器	80	39.79	33.06	33.06	/	否	无	-4.25
2573	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线天元椿1号箱变电站内1#变压器	500	21.98	290.15	290.15	/	否	无	5.98
2574	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	热交换站变压器	500	30.82	246.05	246.05	/	否	无	8.42
2575	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线莫北支莫北变压器	100	106.20	-26.2	-26.2	/	否	无	-7.01
2576	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线北里柱上变压器	50	69.84	7.88	7.88	/	否	无	5.29
2577	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kv雹神庙线前北分歧北营子大棚分支01#柱上变压器	50	48.81	24.12	24.12	/	否	无	-6.58
2578	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线北沟里2分支柱上变压器	50	62.65	10.69	10.69	/	否	无	-0.5

2579	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线西五官分歧房申林地支01号杆林地大棚台区柱上变压器	80	38.20	38.81	38.81	/	否	无	11.22
2580	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线三中支南开发变压器	400	53.62	105.56	105.56	/	否	无	-17.89
2581	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线三中支质监分邮电变压器	400	26.66	213.36	213.36	/	否	无	3.46
2582	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线鑫苑小区南箱变电站内2#变压器	500	37.09	214.55	214.55	/	否	无	13.17
2583	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线鑫屹支鑫屹变压器1#	400	37.82	168.8	168.8	/	否	无	3.29
2584	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线兴源支兴源变压器	800	57.77	178.24	178.24	/	否	无	4.11
2585	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线遵化街支古楼变压器	800	57.10	183.68	183.68	/	否	无	5.93
2586	凌源市	红山66kV变电站	207冶金线	独身箱变电站内变压器	800	14.89	520.88	520.88	/	否	无	10.42
2587	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线山东二台柱上变压器高耗能改造（二批中心村增容）	200	37.89	88.36	88.36	/	否	无	2.91
2588	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV小城子线新七台柱上变压器(2.0工程)	400	51.98	122.08	122.08	/	否	无	13.58
2589	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	万元店线干校柱上变压器	50	52.96	18.52	18.52	/	否	无	43.86
2590	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线敬老院新台支2#柱上变压器	50	12.33	34.25	34.25	/	否	无	-55.17
2591	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线325号杆刘家沟台区(2019年自投资工程)	50	42.05	19.66	19.66	/	否	无	8.72
2592	凌源市	木兰66kV变电站	123木恒线	10kV木恒线万恒世纪城4期4号箱变压器	630	3.42	504	504	/	否	无	0
2593	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线石井沟分歧14#柱上变压器	50	47.24	17.28	17.28	/	否	无	27.36
2594	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线马家沟台区柱上变压器	50	11.78	34.61	34.61	/	否	无	30.54
2595	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线南甸分歧03#南甸台区柱上变压器	200	6.11	154.36	154.36	/	否	无	-70.75
2596	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线下台子新台柱上变压器	100	117.54	-37.54	-37.54	/	否	无	9.24
2597	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10千伏天盛号线河南分歧台子2分支09号杆台子分台区（2017结余工程）	200	0	160	160	/	否	无	0
2598	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线头杖子分支01号杆头杖子变压器（2.0工程）	200	35.60	88.8	88.8	/	否	无	0
2599	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧21号杆柱上变压器	80	31.17	42.86	42.86	/	否	无	-10.64
2600	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线主干74号杆龙北变压器（2.0工程）	400	13.55	266.12	266.12	/	否	无	10.31
2601	凌源市	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北岭台区柱上变压器	80	36.06	35.18	35.18	/	否	无	2.49
2602	凌源市	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线毓秀园东箱变1#变压器	630	32.31	300.51	300.51	/	否	无	3.73

2603	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线废品支体育场分体育场变压器	800	7.61	579.12	579.12	/	否	无	-4.55
2604	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线前街变压器	50	114.66	-17.33	-17.33	/	否	无	7.78
2605	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线党前柱上变压器	50	95.13	-7.565	-7.565	/	否	无	21.15
2606	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线窑东柱上变压器	50	119.00	-19.5	-19.5	/	否	无	14.27
2607	凌源市	北山66kV变电站	208兴源线	10千伏兴源线市场小区配电室1#变压器	500	49.92	151	151	/	否	无	7.57
2608	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线梁东棚1柱上变压器	50	76.35	2.52	2.52	/	否	无	21.64
2609	凌源市	叻尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧185#柏三道杖子台柱上变压器	50	96.06	-8.03	-8.03	/	否	无	-9.54
2610	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房后柱上变压器	400	23.15	227.44	227.44	/	否	无	53.66
2611	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线后朱杖子东柱上变压器	80	99.41	-15.528	-15.528	/	否	无	1.51
2612	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线茶叶沟柱上变压器	30	64.44	4.67	4.67	/	否	无	-9.46
2613	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线赵杖子大棚分支06号赵杖子棚台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
2614	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	董家沟支08号董家沟柱上变压器	100	36.95	45.51	45.51	/	否	无	-14.9
2615	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟分歧外英沟支03号杆柱上变压器	80	45.83	30.24	30.24	/	否	无	1.34
2616	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV城北线馨怡二台柱上变压器	160	0.26	127.58	127.58	/	否	无	-99.64
2617	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大赵沟分支32号杆大赵中台区柱上变压器	50	64.16	8.05	8.05	/	否	无	-3.87
2618	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线汤北分支02号杆汤北台区柱上变压器	200	4.44	156.34	156.34	/	否	无	17.37
2619	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线杨杖子柱上变压器	100	51.49	28.51	28.51	/	否	无	21.28
2620	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线小窝铺棚柱上变压器	30	20.55	18.34	18.34	/	否	无	-31.58
2621	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大西山西井分支柱上变压器	50	50.79	18.16	18.16	/	否	无	44.75
2622	凌源市	木兰66kV变电站	123木恒线	10kV木恒线万恒世纪城4期1号箱变压器	630	2.3	504	504	/	否	无	0
2623	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线东南沟分支东南沟变压器	50	57.51	11.26	11.26	/	否	无	14.93
2624	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郑杖子分歧107号杆小娘子沟台区柱上变压器	30	43.80	11.58	11.58	/	否	无	3.45
2625	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线孟杖子大棚二柱上变压器	30	20.00	24	24	/	否	无	-100
2626	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线小北沟大井柱上变压器	50	52.71	16.37	16.37	/	否	无	3.65
2627	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线井杖子分42+1号杆井西台区（2017结余工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
2628	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线小河北分歧01号杆小河北变压器（2.0工程）	400	18.57	269.68	269.68	/	否	无	118.69
2629	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	八园线三家台柱上变压器	80	674.25	-475.4	-475.4	/	否	无	28.69

2630	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线孙家窝铺柱上变压器	50	78.36	1.78	1.78	/	否	无	4.66
2631	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线高福屯分支05号杆高福屯台区柱上变压器	20	63.72	3.52	3.52	/	否	无	-6.27
2632	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	野岱沟东组支03号野东柱上变压器	200	26.57	106.86	106.86	/	否	无	3.7
2633	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线南洼分歧70号杆水泉沟柱上变压器	30	33.52	14.16	14.16	/	否	无	3.51
2634	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线主干164号杆流石片子台区变压器	50	66.50	13.34	13.34	/	否	无	65.48
2635	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线天元椿4号箱变1#变压器	500	21.67	292	292	/	否	无	3.27
2636	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线大西沟大棚分支09号杆柱上变压器	50	20.38	34.79	34.79	/	否	无	-48.39
2637	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线郝家沟新区支09号郝家沟新区台区柱上变压器	50	69.36	9.36	9.36	/	否	无	-8.61
2638	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线乡直台区增容（2017结余工程）	400	32.79	189.08	189.08	/	否	无	7.18
2639	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线姜家沟分支05号杆桃树洼变压器	50	60.35	9.83	9.83	/	否	无	29.62
2640	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线抄道沟变压器（高耗能改造）	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
2641	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2号线南营子01号杆南营子南台区柱上变压器	50	109.82	-14.91	-14.91	/	否	无	41.78
2642	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线北庄户分歧61号杆北庄户台区变压器	50	70.80	4.6	4.6	/	否	无	39.44
2643	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线小北沟分歧06号杆小北沟台区柱上变压器	200	56.70	131.42	131.42	/	否	无	38.88
2644	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平地柱上变压器(高耗能改造)	200	34.60	90.8	90.8	/	否	无	72.08
2645	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线东台子变压器（高耗能改造）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
2646	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线227号杆南台子变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
2647	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线二道梁子分支14号杆三道梁子变压器	100	76.50	51.14	51.14	/	否	无	65.34
2648	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线姜家沟分支17号蒋家沟变压器	50	35.24	22.39	22.39	/	否	无	37.62
2649	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线水泉分老虎沟变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
2650	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	东庄方塘水井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
2651	凌源市	北山66kV变电站	206乌兰白线	10kV乌兰白线85#物资局分台	400	12.39	275.24	275.24	/	否	无	-1.94
2652	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线西沟分歧08#西沟柱上变压器	50	46.20	16.9	16.9	/	否	无	-10.93
2653	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子分支41号杆未南台区柱上变压器（高耗能改造）	200	36.12	87.88	87.88	/	否	无	4.9

2654	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线百牛群东台柱上变压器	400	55.83	96.68	96.68	/	否	无	38.06
2655	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线后杖子台区柱上变压器	80	47.38	26.12	26.12	/	否	无	9.82
2656	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干同盛号变压器	50	76.24	7.55	7.55	/	否	无	-3.14
2657	凌源市	木兰66kV变电站	123木恒线	10kV木恒线万恒世纪城4期2号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
2658	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达南路分支01号宏达2号柱上变压器	100	46.47	20.69	20.69	/	否	无	-10.45
2659	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线黑沟变压器柱上变压器	50	73.06	26.24	26.24	/	否	无	38.77
2660	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大西山棚分支09号杆变压器	50	28.00	26.07	26.07	/	否	无	4.9
2661	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线窑坑大棚1分支01号杆窑坑大棚1号台区柱上变压器	50	116.10	-18.05	-18.05	2026/3/31	是	2026/12/30	15.26
2662	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10千伏天盛号线河南分歧田家沟机井台区柱上变压器（三批井）	50	88.54	-4.27	-4.27	/	否	无	-50
2663	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线庙沟柱上变压器	100	114.95	-34.95	-34.95	/	否	无	0
2664	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线德永2台柱上变压器	50	61.54	10.88	10.88	/	否	无	-0.25
2665	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线付杖子分支3号杆付南变压器（2.0工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
2666	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线侏子庄分支06号杆侏子庄棚变压器（2.0工程）	200	12.12	137.06	137.06	/	否	无	0
2667	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线南庄分支03号杆盆南变压器（2.0工程）	200	23.06	114.12	114.12	/	否	无	0
2668	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV红店线庙东分歧03号杆庙西五六组变压器（2.0工程）	400	23.66	225.76	225.76	/	否	无	40.81
2669	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线河东变压器（2.0工程）	200	12.68	135.9	135.9	/	否	无	0
2670	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧沟东变压器（2.0工程）	400	55.87	98.6	98.6	/	否	无	27.89
2671	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线老宫杖子棚分支02号杆老宫杖子棚（2.0工程）	400	7.10	292.4	292.4	/	否	无	4.61
2672	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线哈里柱上变压器	50	75.26	2.38	2.38	/	否	无	10.78
2673	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线党前棚柱上变压器	50	90.72	-5.36	-5.36	2026/3/31	是	2026/12/30	11.11
2674	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	庙西支12号庙西四组柱上变压器	315	11.97	215.46	215.46	/	否	无	-62.24
2675	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线牛柱沟分支牛柱沟变压器	100	69.29	10.72	10.72	/	否	无	16.01
2676	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线河北分支河北变压器	50	51.64	17.12	17.12	/	否	无	20.22
2677	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧东肖家沟分支东肖家沟1变压器	80	19.02	48.78	48.78	/	否	无	16.77
2678	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧前东沟小区分支前东沟小区变压器	50	1.56	39.29	39.29	/	否	无	33.33
2679	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧白庙子分支白庙子变压器	160	76.88	5.01	5.01	/	否	无	20.63

2680	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线八一南分歧06号杆八一南台区柱上变压器	50	106.16	-13.08	-13.08	/	否	无	5.22
2681	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线宣杖子棚柱上变压器	50	24.72	27.76	27.76	/	否	无	-4.73
2682	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分歧虎头石二组小区柱上变压器	200	44.89	-9.75	-9.75	/	否	无	9.97
2683	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线169号东庄变压器	200	63.44	69.08	69.08	/	否	无	44.99
2684	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线柳太庄6号柳太庄变压器	80	55.67	19.47	19.47	/	否	无	-3.35
2685	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)黄小区分支12号黄小区变压器	50	47.69	19.75	19.75	/	否	无	65.81
2686	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧喇嘛沟分支喇嘛沟里变压器	30	20.00	24	24	/	否	无	-100
2687	凌源市	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10kV底盘厂线王三家分歧01#王三家柱上变压器	50	38.00	21.06	21.06	/	否	无	-7.59
2688	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线南炉增容(2018年农网)	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
2689	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线大北沟南分支02号杆大北沟南台区变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
2690	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线平房分1号杆平房台区分台(2017结余工程)	200	0	160	160	/	否	无	0
2691	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	前街大棚分支07号杆柱上前街大棚变压器	100	75.93	34.88	34.88	/	否	无	16.33
2692	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线王大门柱上变压器	80	54.05	20.77	20.77	/	否	无	-22.85
2693	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	城北线南台子大棚台柱上变压器	50	59.70	20.15	20.15	/	否	无	-0.49
2694	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二道沟柱上变压器	80	62.97	13.63	13.63	/	否	无	13.29
2695	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线马山沟分支10号杆马山沟变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
2696	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线大北沟分歧13号杆大北沟变压器(2.0工程)	200	21.54	116.92	116.92	/	否	无	119.33
2697	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线后营子综合3变压器	50	5.58	37.28	37.28	/	否	无	-17.24
2698	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	东营子水井柱上变压器	50	44.26	21.09	21.09	/	否	无	40.52
2699	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线寺台子分歧上寺台里变压器	80	94.97	-11.976	-11.976	/	否	无	10.14
2700	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线长岭分支长岭变压器	50	88.20	-4.1	-4.1	/	否	无	23.94
2701	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线下黑沟分支下黑沟变压器	30	69.09	3.27	3.27	/	否	无	-1.55
2702	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线三家分刘家窝铺1分支01号杆刘家窝铺2台区(2019年自投资工程)	200	28.56	103.62	103.62	/	否	无	-53.42
2703	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV城北线肖杖子分歧啉河北2柱上变压器	100	66.56	17.83	17.83	/	否	无	-20.3
2704	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支39号杆毛杖子台区变压器	200	33.11	93.78	93.78	/	否	无	5.85
2705	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线南营子联通分支02号杆南营子大棚台区变压器	50	29.96	26.64	26.64	/	否	无	-28.78

2706	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支67号杆东沟子台区变压器	50	0.24	39.88	39.88	/	否	无	0
2707	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支36号杆毛杖子大棚台区变压器	30	54.54	9.72	9.72	/	否	无	8.16
2708	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线大齐东分歧01号杆大齐东台区变压器	50	63.18	8.42	8.42	/	否	无	-7.47
2709	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线西沟大棚分支05号杆西沟大棚台区变压器	30	15.82	19.44	19.44	/	否	无	-18.18
2710	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线北道大棚台区柱上变压器	50	3.51	38.42	38.42	/	否	无	50
2711	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线西沟分支06号杆石杖子西台区变压器	80	4.08	60.74	60.74	/	否	无	-3.57
2712	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线八里铺九里铺队	315	56.69	77.18	77.18	/	否	无	5.52
2713	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线北宫河东分支08号杆小河东变压器	100	70.50	18.33	18.33	/	否	无	7.62
2714	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	北后分02号杆煤窑沟井台区柱上变压器	50	22.73	28.8	28.8	/	否	无	20.18
2715	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线289号杆煤窑沟2井台区柱上变压器	100	36.35	49.56	49.56	/	否	无	48.48
2716	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线石门沟分歧45#柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
2717	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线北沟分歧14#北沟【何】变压器	30	29.22	15.31	15.31	/	否	无	-50
2718	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线小榆树沟变压器	50	74.01	7.1	7.1	/	否	无	4.5
2719	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线刘家湾分歧10号刘家湾柱上变压器	100	68.11	45.85	45.85	/	否	无	82.96
2720	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV红店线庙东分歧29号杆庙东六一组变压器(2.0工程)	400	25.32	257.08	257.08	/	否	无	-19.91
2721	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场分支54号杆四队台区柱上变压器	100	63.04	19.8	19.8	/	否	无	9.4
2722	凌源市		124大南线	10kV大南线郭杖子分台分支7号杆郭杖子分台变压器	100	1.2	80	80	/	否	无	0
2723	凌源市		#N/A	10kV万元店线杜家沟下台区柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
2724	凌源市	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV大庄分歧碾子沟分支18#碾子沟台柱上变压器柱上变压器	50	36.81	21.92	21.92	/	否	无	32.31
2725	凌源市	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子歧桦皮沟支上沟分支26#柱上变压器	30	27.41	15.98	15.98	/	否	无	-7.87
2726	凌源市	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧大杖子分支02#柱上变压器	100	52.25	38.07	38.07	/	否	无	-0.11
2727	凌源市	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV白杖子分歧大庄分支39#大庄台柱上变压器	100	40.01	40.04	40.04	/	否	无	-76.5
2728	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线喇嘛沟南柱上变压器	30	86.69	-2.007	-2.007	/	否	无	9.09
2729	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇北大棚2分支02号杆喇北2大棚台区变压器	50	98.21	-9.105	-9.105	/	否	无	7.15

2730	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	樱桃沟分歧25号杆力脊井台区柱上变压器	50	96.14	-8.07	-8.07	/	否	无	0
2731	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线西梁大棚变压器	30	45.26	10.42	10.42	/	否	无	-56.86
2732	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线张家窝铺3井柱上变压器	50	45.51	19.81	19.81	/	否	无	-73.68
2733	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线神仙沟组箱变变压器	630	42.65	243.24	243.24	/	否	无	10.36
2734	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧52号杆东道东变压器(2.0工程)	200	26.99	107.74	107.74	/	否	无	4.89
2735	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东沟分歧11号何前分台柱上变压器	100	23.12	64.2	64.2	/	否	无	0
2736	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线下沟棚分歧08号下沟棚变压器	50	114.90	-17.45	-17.45	/	否	无	-49.32
2737	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线韩家沟分正乐支03号杆正乐农牧业台区	100	0.00	80	80	/	否	无	0
2738	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天六西分支01号杆天六西分台	200	55.30	54.68	54.68	/	否	无	21.85
2739	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线废品支西分台变压器	400	43.35	320	320	/	否	无	0
2740	凌源市		113河坎子线	10kV河坎子线唐杖子分歧34号杆五道沟变压器(能效改造)	200	6.75	146.52	146.52	/	否	无	0
2741	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	杏树沟分支分台3号杆柱上变压器	100	27.6	80	80	/	否	无	0
2742	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线翟杖子分歧117号杆大庙北变压器	200	35.13	89.72	89.72	/	否	无	53.92
2743	凌源市	东山66kV变电站	220东凌线	10kV东凌线宝德众泰6号箱变母线	630	21.53	368.36	368.36	/	否	无	155.05
2744	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线柳树底移动分卧龙寺台区	100	22.42	57.65	57.65	/	否	无	-60.3
2745	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线佐北新台	100	50.72	44.01	44.01	/	否	无	13.73
2746	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	振春变压器	50	29.22	40	40	/	否	无	0
2747	凌源市	东山66kV变电站	220东凌线	10kV东凌线宝德众泰4号箱变变压器	630	10.51	437.85	437.85	/	否	无	30.9
2748	凌源市	东山66kV变电站	220东凌线	10kV东凌线宝德众泰5号箱变变压器	630	37.78	265.99	265.99	/	否	无	132.93
2749	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房分洋冰瓶厂变压器	250	56.23	78.95	78.95	/	否	无	169.3
2750	凌源市	东山66kV变电站	220东凌线	10kV东凌线宝德众泰3号箱变变压器	630	41.35	243.62	243.62	/	否	无	129.8
2751	凌源市	东山66kV变电站	220东凌线	10kV东凌线宝德众泰1号箱变变压器	630	22.20	364.2	364.2	/	否	无	72.33
2752	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线北科六分台分支02号杆北科六分台柱上变压器	200	107.12	-54.24	-54.24	/	否	无	-45.79
2753	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线塔西分台分支5号杆塔西分台	100	1.6	80	80	/	否	无	0
2754	凌源市	东山66kV变电站	220东凌线	10kV东凌线宝德众泰2号箱变变压器	630	30.02	314.94	314.94	/	否	无	32.61
2755	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线供电所台区	315	16.10	207.65	207.65	/	否	无	17.51
2756	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线后牛营子分台	100	22.24	64.15	64.15	/	否	无	0

2757	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线西石岗子分台变压器	200	13.28	135.62	135.62	/	否	无	-6.2
2758	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10KV四五联2#线赵杖子1井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
2759	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线凌源市山湾停车场柱上变压器(小微)	200	3.45	160	160	/	否	无	0
2760	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡杆东高杖子大棚南变压器	400	0.49	272.84	272.84	/	否	无	-17.65
2761	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线大孤山分歧32号杆李杖子变压器(23能效)	200	15.78	160	160	/	否	无	0
2762	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线刘家窝铺3分支01号杆刘家窝铺分台3变压器	100	18.12	80	80	/	否	无	0
2763	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	赵杖子东沟南柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
2764	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线供电支供电公司变压器	800	0.00	640	640	/	否	无	0
2765	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线农电站分台	200	78.24	160	160	/	否	无	0
2766	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线马杖子变压器(23能效)	400	16.71	320	320	/	否	无	0
2767	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线三道沟分06号杆围子分台	200	12.54	160	160	/	否	无	0
2768	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线221号杆大洞分台变压器	200	66.04	80	80	/	否	无	0
2769	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大河北线闫家沟门变压器(23能效)	200	22.5	160	160	/	否	无	0
2770	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线洼子店变压器(23能效)	400	18.96	320	320	/	否	无	0
2771	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线西营子分歧04号杆西营子变压器(23能效)	200	30.18	160	160	/	否	无	0
2772	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线河西南分支17号杆小河西分台区	50	72.16	40	40	/	否	无	0
2773	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10kV佛爷洞线上杖子分支01号上杖子变压器(23能效)	200	15.15	160	160	/	否	无	0
2774	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三东变压器(23能效)	400	48.9	320	320	/	否	无	0
2775	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支01号杆五南台区柱上变压器(23能效)	400	27.2	320	320	/	否	无	0
2776	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10kV佛爷洞线下杖子分支05号下杖子变压器(23能效)	200	24.5	160	160	/	否	无	0
2777	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线示范园台柱上变压器(23能效)	200	18.12	160	160	/	否	无	0
2778	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线牛南分台柱上变压器(23能效)	200	8.48	160	160	/	否	无	0
2779	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	103东联线东营子益隆建材分7号杆东营子益隆建变压器	50	48.48	40	40	/	否	无	0
2780	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线大西沟分歧58号杆西沟1变压器(23能效)	200	44.82	160	160	/	否	无	0

2781	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线西北地井分12号杆西北地井分台2变压器	200	29.64	160	160	/	否	无	0
2782	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线赵宾沟棚分台	200	11.04	160	160	/	否	无	0
2783	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线杨大营子分台3分支03号杆杨大营子分台3变压器	200	34.32	160	160	/	否	无	0
2784	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线211号老西杖子变压器	50	44.60	17.7	17.7	/	否	无	10.82
2785	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线上沟分支上沟变压器	30	55.71	8.58	8.58	/	否	无	-19.64
2786	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线新村分11号杆新村变压器(2.0工程)	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
2787	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刘杖子西沟分支刘杖子西沟变压器	80	28.27	41.4	41.4	/	否	无	2.08
2788	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)金杖子分歧40号金杖子东变压器	200	64.17	65.48	65.48	/	否	无	64.68
2789	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线康东台区柱上变压器	100	39.54	43.48	43.48	/	否	无	0
2790	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线清沟分歧10#清沟变压器	30	59.78	7.17	7.17	/	否	无	4.3
2791	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小石门沟变压器	30	74.89	3.88	3.88	/	否	无	154.89
2792	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10kV佛爷洞线九小区变压器	50	61.49	11.02	11.02	/	否	无	-37.21
2793	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线后街2台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
2794	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线五家二分五家九一分台(一批村)	100	1.17	78.93	78.93	/	否	无	-7.14
2795	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟分歧水泉沟支21号杆柱上变压器	50	29.64	25.18	25.18	/	否	无	11.16
2796	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10KV电厂线未杖子分歧09号杆白马沟1变压器(2.0工程)	200	17.84	124.34	124.34	/	否	无	41.11
2797	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平地主干170号南营子东柱上变压器	50	78.79	0.63	0.63	/	否	无	18.26
2798	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟大棚04号杆柱上变压器	50	32.65	28.68	28.68	/	否	无	-14.01
2799	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线于家湾子分歧03号杆于家湾子变压器(2.0工程)	400	1.13	320	320	/	否	无	-100
2800	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线侯家沟柱上变压器	200	18.98	122.88	122.88	/	否	无	6.81
2801	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小河南分支11#小河南变压器	50	69.67	6.76	6.76	/	否	无	57.14
2802	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线水泉大棚台区柱上变压器	50	0.96	39.56	39.56	/	否	无	-57.14
2803	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线翟杖子分歧4号杆横头地变压器(2.0工程)	200	20.75	132.2	132.2	/	否	无	-5.37
2804	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线李营子外变压器	30	59.53	7.81	7.81	/	否	无	-8.33
2805	凌源市		207刘杖子线	10kV刘杖子线东山井分支3号杆东山分台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
2806	凌源市	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线四道河子分台分支1号杆四道河子分台变压器	200	27.84	160	160	/	否	无	0

2807	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线东沟2分支01号杆东沟变压器	100	18.24	80	80	/	否	无	0
2808	凌源市	红山66kV变电站	210红木2号线	10kV红木联2号线庙东一组南变压器	400	32.28	320	320	/	否	无	0
2809	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线榆树底下分11号杆榆树底下分台	200	13.62	160	160	/	否	无	0
2810	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线南街分台分8号杆南街分台	200	52.08	160	160	/	否	无	0
2811	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北山小区分台分2号杆北山小区分台	50	22.72	40	40	/	否	无	0
2812	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线庙东一组北柱上变压器	400	57.39	320	320	/	否	无	0
2813	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大石沟2分支02号杆大石门2变压器	100	50.88	80	80	/	否	无	0
2814	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线南庄分5号杆南庄分台	200	210.36	160	160	/	否	无	0
2815	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线小西沟分支19号杆小西沟2变压器	200	27.42	160	160	/	否	无	0
2816	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分台分2号杆胡杖子分台	200	13.5	160	160	/	否	无	0
2817	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线14号杆集鑫变压器	400	42.09	320	320	/	否	无	0
2818	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线青石片柱上变压器	50	53.44	14.96	14.96	/	否	无	24.23
2819	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线老爷庙分支北沟3号井柱上变压器	200	96.43	-32.86	-32.86	/	否	无	41.9
2820	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线美食城小区台区柱上变压器	200	48.68	63.78	63.78	/	否	无	-2.34
2821	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧68号三家二组变压器(23能效)	400	8.93	320	320	/	否	无	0
2822	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线54号钢材市场柱上变压器(23能效)	400	26.15	320	320	/	否	无	0
2823	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线大佛爷洞分支17号南台子变压器	50	109.83	-14.915	-14.915	/	否	无	20.67
2824	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线大门市充电桩台区柱上变压器	200	86.02	160	160	/	否	无	0
2825	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线联网分刘一支38号杆刘一变压器(2.0)	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
2826	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线李家店分支02号杆李家店台区柱上变压器(23能效)	200	19.02	160	160	/	否	无	0
2827	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧62号三家三变压器(23能效)	200	35.94	160	160	/	否	无	0
2828	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西沟分歧东营子分支08号杆东营子五变压器(2.0工程)	200	31.75	96.5	96.5	/	否	无	17.13
2829	凌源市		207刘杖子线	10kV刘杖子线锅中分台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
2830	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线前牛营子分台分1号杆牛营子分台	100	15.92	80	80	/	否	无	0

2831	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子分台分1号杆白杖子分台	200	19.2	160	160	/	否	无	0
2832	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	美食城箱变2#变压器	315	2.15	252	252	/	否	无	0
2833	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV红店线朝阳沟支46号杆上朝西变压器(2.0)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2834	凌源市	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线145#上窝铺柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2835	凌源市	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线前北分歧12#柱上变压器(23能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2836	凌源市		210雷神庙线	10kV雷神庙线头道杖子2台分支10号杆头道杖子2台变压器	50	2.52	40	40	/	否	无	0
2837	凌源市		211姜杖子线	10kV姜杖子线1号杆供电所柱上变压器	160	0.00	128	128	/	否	无	0
2838	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线刘树江支05号杆烧南小区台变压器	100	1.27	80	80	/	否	无	0
2839	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线下贵小区分2号杆下贵小区变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
2840	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10kV佛爷洞线263号乡农电变压器(能效改造)	200	39.58	83	83	/	否	无	10.38
2841	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线东五官分歧五北机井分支五北机井台区柱上变压器(二批机井)	50	53.72	17.25	17.25	/	否	无	29.25
2842	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10KV天盛号线大杖子分歧上窝铺分支大水泉柱上变压器	50	76.22	21.91	21.91	/	否	无	87.95
2843	凌源市	木兰66kV变电站	113木昌线	10kV东五线建昌沟1分支08号杆建昌沟南变压器(2.0工程)	400	34.30	196.12	196.12	/	否	无	4.66
2844	凌源市		211姜杖子线	10kV姜杖子线大南宫分台04号杆大南宫分台	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2845	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线杨大营子2分支04号杆杨大营子2台区	200	4.52	151.4	151.4	/	否	无	-39.58
2846	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线北岭台区柱上变压器	50	56.49	11.76	11.76	/	否	无	-3.04
2847	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线四道沟分歧48号杆兴隆庄台区柱上变压器(一批中心村)	100	76.74	27.14	27.14	/	否	无	0
2848	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘前2小区变压器柱上变压器	50	78.28	1.83	1.83	/	否	无	-9.65
2849	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线齐杖子分台2变压器	100	78.24	8.84	8.84	/	否	无	0
2850	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线30号杆信合变压器	200	3.65	160	160	/	否	无	0
2851	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线西庄分支04号杆柱上变压器	80	68.14	9.49	9.49	/	否	无	7.81
2852	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线大水泉沟大棚分支13号大水泉沟棚变压器	80	85.93	-4.744	-4.744	/	否	无	6.41
2853	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	水保站水井柱上变压器	100	57.73	23.94	23.94	/	否	无	0
2854	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线邵家梁分支11#邵家梁变压器	50	78.52	0.76	0.76	/	否	无	86.42
2855	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线苗杖子大棚台区柱上变压器	50	39.02	21.19	21.19	/	否	无	0

2856	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线二外自来水柱上变压器	30	47.59	9.82	9.82	/	否	无	-2.61
2857	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线大北庄台柱上变压器	100	26.34	53.67	53.67	/	否	无	0
2858	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线后街柱上变压器	50	119.09	-19.545	-19.545	/	否	无	25.28
2859	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线小南山分歧05#柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
2860	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线岳杖子棚分支05号杆变压器	50	71.23	17.41	17.41	/	否	无	-54.38
2861	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线河北棚分支02号杆柱上变压器	80	2.96	61.69	61.69	/	否	无	-18.75
2862	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线潘家沟分支07号杆柱上变压器	30	100.50	-6.15	-6.15	/	否	无	7.51
2863	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧毛西变压器	200	39.75	80.74	80.74	/	否	无	-1.43
2864	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	石灰支28号石灰柱上变压器	50	48.46	25.1	25.1	/	否	无	29.54
2865	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北坎子台区柱上变压器	200	32.26	95.48	95.48	/	否	无	24.01
2866	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线双洞分支10+1号杆双洞西梁棚柱上变压器	50	42.69	22.04	22.04	/	否	无	60
2867	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线八里铺西队	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
2868	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线金家沟分歧05#金家沟变压器	50	62.21	10.08	10.08	/	否	无	8.63
2869	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线10千伏城联线二砖厂变压器	200	77.10	7.26	7.26	/	否	无	7.95
2870	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道梁子分歧高家沟分支16号杆小四道梁子大棚台区柱上变压器	50	48.45	22.13	22.13	/	否	无	-9.63
2871	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线北外柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
2872	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线楼东大棚台区柱上变压器	50	82.59	-1.295	-1.295	/	否	无	-24.29
2873	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线大东沟分支07号大东沟变压器	80	47.03	30.12	30.12	/	否	无	5.86
2874	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线宋家店分支02号柱上变压器	50	83.83	-1.915	-1.915	/	否	无	43.76
2875	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线40#铁东台区柱上变压器	100	55.87	24.13	24.13	/	否	无	0
2876	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子六组台区柱上变压器	100	49.05	30.95	30.95	/	否	无	16.54
2877	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线平台子分支59号杆太东台区变压器（二批中心村）	100	64.66	15.39	15.39	/	否	无	-13.18
2878	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线108#北地台柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
2879	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线石洞沟分支078#大地沟变压器	50	28.73	26.65	26.65	/	否	无	13.59
2880	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分歧10号杆百车沟变压器	100	43.50	41.16	41.16	/	否	无	-10.09

2881	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东北分支05号杆东山北台区柱上变压器	160	20.00	128	128	/	否	无	-100
2882	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线郭家沟变压器柱上变压器	80	48.26	30	30	/	否	无	0.56
2883	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线南杖子变台	30	38.95	12.32	12.32	/	否	无	-8.36
2884	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线卢杖子变压器	200	2.03	155.94	155.94	/	否	无	0
2885	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧头道沟分支10#柱上变压器	20	55.79	4.85	4.85	/	否	无	25
2886	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10KV东五线小西沟分支14号小西沟台区柱上变压器	100	93.77	-13.77	-13.77	/	否	无	16.88
2887	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线帽山沟分支11号帽山沟变压器	50	54.05	16.22	16.22	/	否	无	4.58
2888	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧马场井分支06号杆马场井柱上变压器（二批井）	50	27.32	26.68	26.68	/	否	无	-23.4
2889	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)供电所分歧27号曹家沟变压器	200	48.88	62.24	62.24	/	否	无	78.93
2890	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干85号三胜永南变压器	50	87.73	-3.865	-3.865	/	否	无	-1.37
2891	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大河北线大河北乡黄土梁子北变压器	200	51.60	85.02	85.02	/	否	无	159.15
2892	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV万浴1号线北沟花地分14#变压器	100	40.30	42.09	42.09	/	否	无	0
2893	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线樱桃沟分33号杆菜西变压器（一批村）	100	46.25	37.34	37.34	/	否	无	18.67
2894	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三家子小区柱上变压器	30	20.00	24	24	/	否	无	-100
2895	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干137号杆小杖子后柱上变压器	200	16.47	127.1	127.1	/	否	无	21.93
2896	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线无白丁分歧08#无白丁东（高耗能）	100	386.28	-306.28	-306.28	/	否	无	0
2897	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线王杖子北台区柱上变压器	50	46.17	16.95	16.95	/	否	无	6.21
2898	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东台子南变压器	50	68.90	5.56	5.56	/	否	无	12.95
2899	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线二里台区柱上变压器	30	51.40	11.93	11.93	/	否	无	111.54
2900	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线红吉沟分支38号杆红中柱上变压器	50	17.58	31.55	31.55	/	否	无	-7.35
2901	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧北沟分支牛南变压器	50	50.60	14.73	14.73	/	否	无	2.83
2902	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线王杖子分歧42#中王杖子变压器	80	67.63	9.95	9.95	/	否	无	-1.27
2903	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线10kV马西棚柱上变压器	50	0.15	39.93	39.93	/	否	无	-96.55
2904	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线西北沟大棚柱上变压器	100	20.26	60.39	60.39	/	否	无	-13.76
2905	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV万浴1号线北沟分歧07#柱上变压器	50	0.66	39.69	39.69	/	否	无	-33.33

2906	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线山嘴子南变压器	200	45.79	114.5	114.5	/	否	无	-46.77
2907	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线七间房分房申一支房申三组变压器（一批村）	315	38.79	187.02	187.02	/	否	无	36.01
2908	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线宋二中队变压器（用户）	50	102.68	-11.34	-11.34	/	否	无	0
2909	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大刘4小区变压器柱上变压器	100	40.86	80	80	/	否	无	0
2910	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线赵杖子大棚变压器	80	13.14	54.5	54.5	/	否	无	-50.48
2911	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线倚子沟分支09号杆柱上变压器	100	87.64	-7.64	-7.64	/	否	无	0
2912	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线大八勿芬分歧57#黑沟大棚柱上变压器	200	34.16	98.2	98.2	/	否	无	0
2913	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线房杖子方塘分支02号杆柱上变压器	50	1.47	39.28	39.28	/	否	无	0
2914	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干瓦房店变压器	80	48.73	27.81	27.81	/	否	无	27.26
2915	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线09号杆郭杖子台区柱上变压器（二批中心村）	100	60.75	58.36	58.36	/	否	无	-9.09
2916	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家五组井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
2917	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线刘家湾分支01号杆柱上变压器（二批井）	50	13.46	33.28	33.28	/	否	无	-45
2918	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	葛沟沟里支07号葛沟沟里柱上变压器	30	63.41	5	5	/	否	无	-57.81
2919	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线铁匠沟分支铁匠沟变压器（1）	100	83.35	-3.35	-3.35	/	否	无	2.04
2920	凌源市	木兰66kV变电站	113木昌线	10KV东五线建昌沟1分支29号杆东山南2台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
2921	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线大南沟支8号柱上大南沟变压器	80	67.82	9.77	9.77	/	否	无	36.05
2922	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线主干220号东营子变压器	200	27.93	104.14	104.14	/	否	无	15.16
2923	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线庙北柱上变压器	100	39.91	40.09	40.09	/	否	无	0
2924	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线吴杖子宣柱上变压器	200	22.43	115.16	115.16	/	否	无	0
2925	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线白马沟2柱上变压器	100	2.22	77.78	77.78	/	否	无	0
2926	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	庙东山区队变台	50	48.71	16.83	16.83	/	否	无	-13.91
2927	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧北沟分支牛北变压器	50	27.11	26.48	26.48	/	否	无	-2.13
2928	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线大庄户柱上变压器	50	47.77	4.08	4.08	/	否	无	-6.27
2929	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线方杖子柱上变压器	50	77.67	1.17	1.17	/	否	无	9.89
2930	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线西庄垫地分支2号柱上变压器	50	33.99	30.56	30.56	/	否	无	3.13
2931	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	叠包台区增容	100	52.48	31.67	31.67	/	否	无	20.75
2932	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线94#苗圃台区柱上变压器	100	98.92	-18.92	-18.92	/	否	无	0
2933	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线胶件厂支01号杆胶件厂台区柱上变压器	160	55.49	39.22	39.22	/	否	无	3.28

2934	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线东庄大棚分支3号东庄小区变压器	30	26.23	16.6	16.6	/	否	无	40.38
2935	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线金杖子分歧01号曹家沟小区变压器	80	74.47	5.45	5.45	/	否	无	-13.3
2936	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10KV东五线北沟支11号北沟台区柱上变压器	50	39.69	21.78	21.78	/	否	无	4.5
2937	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线八东大棚分歧02号杆三十家子八东大棚变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
2938	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧庞二分支庞二变压器柱上变压器	200	29.76	100.48	100.48	/	否	无	12.74
2939	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线南洼台区柱上变压器	200	54.71	59.56	59.56	/	否	无	4.44
2940	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线赵杖子柱上变压器	50	104.62	-12.31	-12.31	/	否	无	9.91
2941	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线娘娘庙柱上变压器	50	43.77	18.12	18.12	/	否	无	125.85
2942	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线161号杆南岭变压器	50	17.55	31.23	31.23	/	否	无	14.04
2943	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV草碾沟分歧51号杆柱上变压器	100	27.39	52.61	52.61	/	否	无	20.37
2944	凌源市	北山66kV变电站	208兴源线	兴源线地税局柱上变压器	315	8.48	225.29	225.29	/	否	无	-2.73
2945	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线胡杜沟外分支01号杆胡杜沟外变压器	50	54.12	12.94	12.94	/	否	无	12.7
2946	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线木匠沟分支11号杆木匠沟台区柱上变压器	50	77.38	1.32	1.32	/	否	无	11.06
2947	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线西山分歧10号杆西山变压器	200	16.72	129.8	129.8	/	否	无	0
2948	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线红岩沟宣柱上变压器	50	25.06	28.22	28.22	/	否	无	-1.11
2949	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线喇嘛寺分歧08#喇嘛寺柱上变压器	50	56.25	12.85	12.85	/	否	无	6.18
2950	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10千伏镇北线庙西分台变压器(八家等7条线路变压器增容改造)	200	69.29	26.26	26.26	/	否	无	63.27
2951	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家三东柱上变压器	100	42.84	38.3	38.3	/	否	无	0
2952	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线王家沟变压器柱上变压器	50	51.20	14.83	14.83	/	否	无	-0.18
2953	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘北大棚(用户)	50	26.38	28.51	28.51	/	否	无	-49.25
2954	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线小白杖子分支05号杆柱上变压器	50	80.16	-0.08	-0.08	/	否	无	13.15
2955	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	城北线神东大棚台柱上变压器	50	21.08	29.52	29.52	/	否	无	11.86
2956	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧王家庄分支12#柱上变压器	50	66.61	6.7	6.7	/	否	无	17.31
2957	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线延东变压器	50	0	40	40	/	否	无	-100
2958	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV杨树底下大棚分支03号杆柱上变压器	50	36.99	25.42	25.42	/	否	无	7
2959	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线东地棚柱上变压器	50	24.62	30.57	30.57	/	否	无	-17.98

2960	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线水东分支水东变压器	200	36.68	126.08	126.08	/	否	无	136.72
2961	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线大棚沟台区柱上变压器	80	114.87	-27.896	-27.896	/	否	无	18.72
2962	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义四柱上变压器	50	97.87	-8.935	-8.935	/	否	无	-3.74
2963	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线庄下沟分台分支4号杆柱上变压器	80	118.90	-31.12	-31.12	/	否	无	19.52
2964	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线金于杖子分歧08号柱上变压器	50	80.17	-0.085	-0.085	/	否	无	48.61
2965	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线宋二组配电变压器(4)	200	43.68	76.46	76.46	/	否	无	-14.25
2966	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线商贸公司台区柱上变压器	50	100.02	-10.01	-10.01	/	否	无	-12.22
2967	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线镇政府柱上变压器	50	77.34	1.42	1.42	/	否	无	31.07
2968	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线孙家沟分歧20#孙家沟台区柱上变压器	50	84.14	-2.07	-2.07	/	否	无	-0.58
2969	凌源市	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10kV底盘厂线西台大棚分歧01#西台大棚柱上变压器	200	4.08	152.24	152.24	/	否	无	19.65
2970	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	北街分台分支06#柱上变压器	50	60.37	14.79	14.79	/	否	无	37.6
2971	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线霍营子分歧07#霍营子台区柱上变压器	100	31.86	50.22	50.22	/	否	无	9.96
2972	凌源市	明尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线电厂东台区柱上变压器	50	86.06	-3.03	-3.03	/	否	无	9.55
2973	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线台子东沟柱上变压器	50	64.22	7.91	7.91	/	否	无	4.32
2974	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线主干165号杆柏树沟小区柱上变压器	30	27.57	16.07	16.07	/	否	无	-42.22
2975	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线北杖子大棚变压器	30	0.43	23.88	23.88	/	否	无	0
2976	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线宋北西分支05号杆柱上变压器	80	45.87	41.62	41.62	/	否	无	69.07
2977	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线齐家沟柱上变压器	50	46.55	16.81	16.81	/	否	无	24.48
2978	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线河西【洼】分支06#拐子沟变压器	50	57.14	14.3	14.3	/	否	无	10.55
2979	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线侯杖子台区柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
2980	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线徐烧锅分歧徐烧锅变压器	80	2.58	61.93	61.93	/	否	无	2.78
2981	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线任家店棚分台	50	47.80	18.92	18.92	/	否	无	-42.78
2982	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干224号杆南街变压器(2.0工程)	400	33.14	187.48	187.48	/	否	无	16.86
2983	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线无白丁北柱上变压器	50	80.84	-0.42	-0.42	/	否	无	-4.43
2984	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线小井子分支07号杆姜东变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
2985	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线10kV四合当线大杖子分支49号杆大杖子棚台区柱上变压器	30	52.59	8.29	8.29	/	否	无	9.4

2986	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线后杖子分歧后杖子大井分支08号杆后杖子2#井柱上变压器	50	8.38	40	40	/	否	无	0
2987	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10KV东五线小菜沟支07号小菜沟台区柱上变压器	100	35.69	45.05	45.05	/	否	无	13.61
2988	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	10千伏升华线南河园西箱变电站内2#变压器	630	36.49	274.3	274.3	/	否	无	7.6
2989	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇内线鑫阳箱变变压器	500	33.49	233	233	/	否	无	9.69
2990	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线娘娘庙支6号娘娘庙变压器	80	90.82	-8.656	-8.656	/	否	无	32.33
2991	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线芮家沟台区柱上变压器	80	72.45	57	57	/	否	无	13.72
2992	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	东联线道西棚分支柱上变压器	50	119.82	-19.91	-19.91	2026/3/31	是	2026/12/30	24.4
2993	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)高粱沟分支18号柱上高粱沟变压器	50	78.62	0.69	0.69	/	否	无	47.37
2994	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线西山变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
2995	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线围子变压器	200	1.46	157.06	157.06	/	否	无	-93.98
2996	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线210号杆二道杖子变压器	50	23.27	28.49	28.49	/	否	无	-3.27
2997	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线宫南大棚分歧19号杆宫南棚变压器	50	25.85	27.98	27.98	/	否	无	18.8
2998	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧牛洞子大棚变压器	50	0.00	24	24	/	否	无	0
2999	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支78号杆北道台区变压器	50	49.06	17.57	17.57	/	否	无	14.4
3000	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	小城子线东沟二号台柱上变压器	160	52.92	50.24	50.24	/	否	无	8.23
3001	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线老虎沟变压器	80	3.49	61.31	61.31	/	否	无	22.73
3002	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线小河套柱上变压器	100	79.18	0.89	0.89	/	否	无	0
3003	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线从杖子棚柱上变压器	50	110.93	-15.465	-15.465	/	否	无	29.63
3004	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北沟农排分歧45号杆北沟变压器(2.0工程)	200	33.05	110.24	110.24	/	否	无	57.02
3005	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线王杖子分歧74#关界梁变压器	50	0.29	39.86	39.86	/	否	无	-50
3006	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线四合当线23号杆五一变台柱上变压器	100	63.81	16.27	16.27	/	否	无	0
3007	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线河南小区分歧01号杆河南小区台区柱上变压器	30	86.34	-1.902	-1.902	/	否	无	29.17
3008	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子分支88号杆大杖子西大棚台区柱上变压器	50	46.83	18.75	18.75	/	否	无	-26.34
3009	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线高小支莫东分莫东变压器	315	22.43	185.91	185.91	/	否	无	-10.27
3010	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线西杖子西分支西杖子西变压器	50	64.72	7.64	7.64	/	否	无	7.62
3011	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线前组北分支前组北台区柱上变压器(一批中心村)	100	68.79	14.1	14.1	/	否	无	-17.47

3012	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kv北炉线晟显业7井支柱上变压器(二批井)	50	40.92	22.47	22.47	/	否	无	17.16
3013	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kv三家子线双杨树2变压器	50	76.78	1.64	1.64	/	否	无	39.42
3014	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kv天盛号线大黑沟柱上变压器	50	55.23	25.02	25.02	/	否	无	157.63
3015	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kv镇内线北湾子分歧20号杆北湾子变压器	100	49.94	36.28	36.28	/	否	无	66.83
3016	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kv大王杖子线樱桃沟小区变压器	100	8.28	71.97	71.97	/	否	无	0
3017	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kv大王杖子线画匠沟分歧画匠沟变压器(36)柱上变压器	10	98.12	-1.812	-1.812	/	否	无	21.21
3018	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	野岱沟支32号石头庙柱上变压器	80	48.04	30.26	30.26	/	否	无	-4.9
3019	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kv南店线八西台区柱上变压器	200	37.67	84.68	84.68	/	否	无	4.72
3020	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kv太平线樱桃沟分28+2号杆菜东变压器	200	25.79	108.42	108.42	/	否	无	-63.38
3021	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧车沟分支路沟变压器	50	29.66	1.82	1.82	/	否	无	20.33
3022	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线主干129号车杖子柱上变压器	80	38.24	55.91	55.91	/	否	无	134.72
3023	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kv三家子线哈中柱上变压器	50	43.30	20.04	20.04	/	否	无	3.63
3024	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kv东联线东营子六祖柱上变压器	100	119.62	-39.62	-39.62	2026/3/31	是	2026/12/30	18.94
3025	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kv镇北线政府分3号杆庙东变压器(八家等变压器改造)	400	7.19	320	320	/	否	无	-100
3026	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线70号杆下四家分台变压器	200	45.02	160	160	/	否	无	0
3027	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kv四合当线大四棚分3号杆大四棚柱上变压器	100	55.12	26.02	26.02	/	否	无	0
3028	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kv安杖子线安杖子分支18号杆东山台区柱上变压器	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
3029	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kv三道河子线焕杖子分歧01#柱上变压器	50	104.42	-12.21	-12.21	/	否	无	40.57
3030	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kv平地线郑北棚柱上变压器	30	66.11	4.17	4.17	/	否	无	-18.99
3031	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kv杨杖子1号线东地北台区柱上变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
3032	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kv凌源镇线东山东南分支02号杆东山东南台区柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
3033	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kv南沟线南沟台区柱上变压器	80	10.50	55.62	55.62	/	否	无	-6.8
3034	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线277#东山变压器	50	39.13	20.44	20.44	/	否	无	-2.06
3035	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线黄杖子分歧03#黄杖子变压器	50	60.29	9.87	9.87	/	否	无	6.64
3036	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kv天盛号线小沟外柱上变压器1	50	110.77	-15.385	-15.385	/	否	无	15.88
3037	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线马石列沟变台	50	43.59	18.21	18.21	/	否	无	18.08
3038	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	城北线西南沟台柱上变压器	200	56.49	111.62	111.62	/	否	无	131
3039	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kv电厂线两家二西棚柱上变压器	50	59.46	11.54	11.54	/	否	无	-23.53

3040	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV底盘厂线93#朝村大棚柱上变压器	50	52.68	17.42	17.42	/	否	无	-10.65
3041	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	北前台区增容	200	21.34	117.32	117.32	/	否	无	-13.7
3042	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干140号杆下杖子分台	200	14.32	132.54	132.54	/	否	无	8.31
3043	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子分歧57号杆大刘沟变压器	200	9.82	140.36	140.36	/	否	无	-27.95
3044	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线虎一台区柱上变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
3045	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干224号杆田杖子柱上变压器	100	67.38	32.3	32.3	/	否	无	53.64
3046	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线小房申柱上变压器	100	96.45	-16.45	-16.45	/	否	无	24.5
3047	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV白杖子分歧厂子沟分支29#厂子沟里台柱上变压器	20	66.81	3.43	3.43	/	否	无	7.61
3048	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	初中分歧02号柱上五一分台变压器	200	18.66	132.32	132.32	/	否	无	0
3049	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大拉木沟分支71号杆邱杖子台区柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
3050	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	地东头井柱上变压器	50	74.74	8.34	8.34	/	否	无	-45.1
3051	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	段杖子线薛三家井分支柱上变压器	50	0.01	40	40	/	否	无	0
3052	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线王家庄一组台柱上变压器(二批中心村增容)	200	28.59	105.8	105.8	/	否	无	-1.52
3053	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线皮杖子井分支37号杆皮杖子机井柱上变压器(二批井)	50	0.03	39.98	39.98	/	否	无	-75
3054	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)小曹家沟分支7号小曹家沟变压器	50	29.26	25.39	25.39	/	否	无	0
3055	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线塔沟1号井柱上变压器	50	117.87	-18.935	-18.935	/	否	无	105.22
3056	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线刘一大棚变台	100	63.72	65.93	65.93	/	否	无	0
3057	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10KV东五线五里铺东支06号五里铺东台区柱上变压器	200	31.90	100.22	100.22	/	否	无	-29.95
3058	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线小孤山分支02号杆变压器	200	3.47	154.14	154.14	/	否	无	0
3059	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线薄杖子分支11号杆薄杖子机井柱上变压器	50	94.51	-7.255	-7.255	/	否	无	9.56
3060	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线99号葛沟大棚柱上变压器(高耗能)	100	49.15	32.47	32.47	/	否	无	3.22
3061	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线加油站棚柱上变压器	50	71.74	4.98	4.98	/	否	无	29.44
3062	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线窑沟支55号杆窑下二号柱上变压器	30	44.95	10.63	10.63	/	否	无	-1.98
3063	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)供电所分歧54号西庄小区变压器	30	75.01	4.55	4.55	/	否	无	38.24
3064	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧15号杆李杖子台区柱上变压器	200	33.43	93.14	93.14	/	否	无	12.15

3065	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kv北炉线南街井分支05号杆柱上变压器（二批井）	100	25.88	75.67	75.67	/	否	无	0
3066	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线大孤山分歧27号杆大孤山变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
3067	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线四间房支19号杆四间房台区柱上变压器	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
3068	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大西山北井分支柱上变压器	50	38.48	24.15	24.15	/	否	无	-19.28
3069	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	哈海沟支32号海西柱上变压器	200	70.11	122.22	122.22	/	否	无	67.3
3070	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线刘窝铺支四大名山分支08号杆柱上变压器	30	20.00	24	24	/	否	无	-100
3071	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东山分歧17号东山柱上变压器	50	68.17	26.26	26.26	/	否	无	27.55
3072	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10KV东五线大菜沟支27号杆大菜沟台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
3073	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线兴隆沟分歧22号兴南变压器	200	33.26	39.3	39.3	/	否	无	88.69
3074	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线马道沟分歧马道沟变压器	50	55.54	12.23	12.23	/	否	无	-0.59
3075	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞后街机井分支08号杆柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
3076	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线白鸡沟分歧二杖子里变压器（高耗能改造）	50	61.64	9.18	9.18	/	否	无	-4.34
3077	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线李家营子2号井分支柱上变压器	50	4.70	37.65	37.65	/	否	无	-66.67
3078	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线山弯子西台区柱上变压器	200	56.60	56.52	56.52	/	否	无	19.33
3079	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线百牛群街里台区柱上变压器	400	56.82	250.76	250.76	/	否	无	30.97
3080	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线西五官分歧03号杆单家店棚台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
3081	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)倪家沟水井3号柱上变压器	20	0	16	16	/	否	无	0
3082	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线波东分歧08号波东柱上变压器	200	44.33	74.96	74.96	/	否	无	80.55
3083	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线黄花沟分支03号杆黄花沟台区柱上变压器	50	47.40	16.31	16.31	/	否	无	3.2
3084	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小北沟里大棚变压器	30	47.66	11.61	11.61	/	否	无	43.84
3085	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线政府棚柱上变压器	50	54.48	17.13	17.13	/	否	无	17.8
3086	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干89号杆上杖子北柱上变压器	80	49.16	35.44	35.44	/	否	无	-10.54
3087	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线丁家沟分支13号杆丁家沟柱上变压器	80	28.74	41.5	41.5	/	否	无	-57.86
3088	凌源市	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线中四道沟台区柱上变压器	30	113.59	-10.077	-10.077	/	否	无	20.97
3089	凌源市	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线气象局支气象局变压器	315	68.57	36	36	/	否	无	-0.81

3090	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)倪家沟分支3号倪家沟变压器	30	56.06	7.18	7.18	/	否	无	10.09
3091	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站支西沟柱上变压器	50	57.59	13.92	13.92	/	否	无	16.23
3092	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧25号南炉大棚变压器	50	18.10	31.15	31.15	/	否	无	-34.67
3093	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线小八道沟台区柱上变压器	100	56.12	23.88	23.88	/	否	无	9.74
3094	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线半沟里分支01号杆半沟里柱上变压器	50	51.63	17.59	17.59	/	否	无	-15.2
3095	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧08号郭杖子大棚变压器	50	0.27	39.88	39.88	/	否	无	-100
3096	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线西岭分支14号杆西岭台区变压器	20	53.84	6.82	6.82	/	否	无	38.64
3097	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线二道梁子分支30号杆二道梁子变压器	200	40.25	109.38	109.38	/	否	无	4.05
3098	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线庙后分庙后支3#庙后新台变压器	50	110.99	-15.495	-15.495	/	否	无	9.59
3099	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线酒局杖子支1号酒局杖子变压器	100	87.40	-7.4	-7.4	/	否	无	0.89
3100	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇北大棚1分支04号杆喇北1大棚台区变压器	100	56.99	25.88	25.88	/	否	无	30.79
3101	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线范杖子分歧01号杆柱上变压器	80	41.11	31.13	31.13	/	否	无	49.25
3102	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线前南分歧27#柱上变压器	200	0.00	80	80	/	否	无	-100
3103	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线宣杖子分歧哈里分支王家窝铺分支柱上变压器	100	0	80	80	/	否	无	0
3104	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线西山边柱上变压器	50	55.23	12.84	12.84	/	否	无	-5.68
3105	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线黄金带分歧19号黄金带变压器	50	29.35	25.38	25.38	/	否	无	-0.34
3106	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧苑家沟支02号杆柱上变压器	30	20.00	24	24	/	否	无	-100
3107	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧水泥厂支02号杆柱上变压器	200	27.01	108.34	108.34	/	否	无	-23.04
3108	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线马杖子分歧48#柱上变压器	50	35.77	22.14	22.14	/	否	无	11.29
3109	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线东山一分支10号杆柱上变压器	80	33.21	39.36	39.36	/	否	无	-76.4
3110	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧120号杆西台子变压器	50	44.62	17.85	17.85	/	否	无	-8.38
3111	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线大杖子东分支02#柱上变压器	100	71.52	8.55	8.55	/	否	无	3.62
3112	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四北分支35号杆柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
3113	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家二东柱上变压器	100	71.57	8.44	8.44	/	否	无	0
3114	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟1分台区柱上变压器	50	63.47	11.74	11.74	/	否	无	-7

3115	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线修七大棚台柱上变压器	50	77.75	3.18	3.18	/	否	无	31.24
3116	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线李家沟分支12号杆李家沟台区柱上变压器	50	39.16	20.53	20.53	/	否	无	0.26
3117	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柳条沟分歧79号柳北沟柱上变压器	50	59.29	11.97	11.97	/	否	无	1.86
3118	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	红西大棚分歧12号杆柱上红西2棚变压器	50	13.46	35.83	35.83	/	否	无	0
3119	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线北沟分支北梁变压器(18)	200	31.19	100.56	100.56	/	否	无	-7.99
3120	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线何家沟分支14号杆何中台区柱上变压器	20	79.22	0.9	0.9	/	否	无	6.21
3121	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线北沟分支08号杆北沟台区变压器	50	0.85	39.72	39.72	/	否	无	0
3122	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线碾王杖子分支02号杆北梁柱上变压器	200	39.07	134.82	134.82	/	否	无	44.54
3123	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线上西坡子台区上西坡子变压器	80	77.36	2.12	2.12	/	否	无	-23.24
3124	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线岔沟北台区柱上变压器	80	36.72	36.73	36.73	/	否	无	10.08
3125	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线刘里沟柱上变压器	100	30.94	66.46	66.46	/	否	无	119.5
3126	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线何杖子大棚03#柱上变压器	30	118.54	-11.562	-11.562	2026/3/31	是	2026/12/30	30.58
3127	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石洞沟分歧16号石洞沟变压器	50	0.42	39.79	39.79	/	否	无	-20
3128	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干74号南老仆柱上变压器	80	108.84	-23.072	-23.072	/	否	无	21.7
3129	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站支染房柱上变压器	100	100.90	-20.9	-20.9	2026/3/31	是	2026/12/30	35.91
3130	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线主干69号杆吴杖子变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
3131	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线头道沟26号杆头道沟台区柱上变压器	80	13.95	52.84	52.84	/	否	无	-21.37
3132	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线大西沟分歧51号杆西沟34变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
3133	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线沟门分歧03#旋风沟变压器	20	74.55	1.4	1.4	/	否	无	-3.94
3134	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线十里堡东队	200	45.59	68.8	68.8	/	否	无	13.51
3135	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧正沟变压器	30	56.54	7.19	7.19	/	否	无	47.15
3136	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线张福沟分歧17号杆张福沟变压器	100	37.46	52.29	52.29	/	否	无	-21.78
3137	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线东沟里柱上变压器	50	17.83	31.27	31.27	/	否	无	-15.69
3138	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线于杖子南变压器	50	66.28	12.8	12.8	/	否	无	-24.76
3139	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV白杖子分歧68#许杖子台柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
3140	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线田家沟1台柱上变压器	30	0	24	24	/	否	无	-100

3141	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线围杖子变压器	50	89.05	-4.525	-4.525	/	否	无	19.86
3142	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧西沟分支西沟变压器（高耗能改造）	50	56.14	11.95	11.95	/	否	无	-10.05
3143	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线乡政府支03号供电所变压器（煤改电）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
3144	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧东道西变压器	100	95.96	-15.96	-15.96	/	否	无	7.8
3145	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	张福沟分歧11号杆柱上变压器	100	103.47	-23.47	-23.47	/	否	无	26.02
3146	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线后营子小区柱上变压器	50	19.43	30.32	30.32	/	否	无	26.46
3147	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线范杖子变压器	80	48.36	29.72	29.72	/	否	无	3.09
3148	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线下营子2变压器柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
3149	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线中杖子分歧中杖子大棚2变压器	50	27.77	26.54	26.54	/	否	无	-10.07
3150	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东水泉子分支12#东水泉子变压器	100	18.86	68.6	68.6	/	否	无	-15.38
3151	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线沙沟西变压器	50	58.55	14.56	14.56	/	否	无	7.34
3152	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子五组台区柱上变压器	200	45.04	69.94	69.94	/	否	无	14.88
3153	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线樱桃沟2变压器	400	0.11	291.8	291.8	/	否	无	39.16
3154	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线七间房东组100号杆柱上变压器（高耗能改造）	100	37.13	46.38	46.38	/	否	无	-78.95
3155	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线山嘴分歧04号杆山嘴变压器	50	104.33	-12.165	-12.165	/	否	无	12.08
3156	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石佛沟大棚分支04石佛沟大棚变压器	50	35.83	22.21	22.21	/	否	无	-34.18
3157	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线库角沟分歧03#库角沟变压器	80	80.41	-0.328	-0.328	/	否	无	-4.26
3158	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线大德庄分支01号杆大中变压器	200	39.07	81.86	81.86	/	否	无	30.82
3159	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)西梁后分支17号西梁后变压器	30	57.50	6.75	6.75	/	否	无	16.99
3160	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线金杖子变压器	200	24.85	30.31	30.31	/	否	无	0
3161	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线老厂子分支老厂子变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
3162	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧王家沟分支王家沟变压器	30	44.09	12.09	12.09	/	否	无	3.45
3163	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线石门沟分歧39#柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
3164	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线四间房分支04号杆四间房大棚台区柱上变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
3165	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线庙后分歧14#南营子台区柱上变压器	50	71.64	5.52	5.52	/	否	无	24.82
3166	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线赵杖子分支01号杆赵杖子变压器	50	29.13	25.82	25.82	/	否	无	55.41

3167	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线后牛营子变压器	100	36.58	50.56	50.56	/	否	无	0
3168	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线后营子小区变压器	50	113.63	-16.815	-16.815	/	否	无	2.18
3169	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	前楼2棚分支05号杆柱上上棚2棚变压器	50	59.52	10.49	10.49	/	否	无	9.36
3170	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线郭杖子分支03号杆变压器	400	0.44	319.8	319.8	/	否	无	45.83
3171	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线红西大棚分歧08号杆红西1棚变压器	50	38.49	22.44	22.44	/	否	无	10
3172	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线东沟分歧138号杆东沟小区柱上变压器	50	89.24	-4.62	-4.62	/	否	无	-3.51
3173	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线裴西柱上变压器(高耗能改造)	80	35.49	36.54	36.54	/	否	无	-8.75
3174	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	六道河子机井柱上变压器	50	15.01	32.79	32.79	/	否	无	0
3175	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线商业街分歧01号杆变压器	400	46.1	320	320	/	否	无	0
3176	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线宋北东分支05号杆柱上变压器	50	37.50	22.25	22.25	/	否	无	-3.15
3177	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支53号杆南台子台区变压器	50	74.55	2.73	2.73	/	否	无	28.55
3178	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线党北柱上变压器	100	47.62	80	80	/	否	无	0
3179	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线平北棚分歧01号杆平北棚柱上变压器	80	23.25	45.74	45.74	/	否	无	-0.56
3180	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	福四1号箱变1#变压器	500	76.33	19.35	19.35	/	否	无	15.55
3181	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	兴诺2号线1号箱变1#变压器	630	24.84	347.51	347.51	/	否	无	6.8
3182	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子分支120号杆蒋杖子大棚台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
3183	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线付杖子大棚分支付杖子大棚变压器(高耗能改造)	50	89.93	-4.965	-4.965	/	否	无	-0.4
3184	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线冯杖子河东小区变压器低压	50	54.31	16.13	16.13	/	否	无	-50.35
3185	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线苏东棚柱上变压器	50	80.40	-0.2	-0.2	/	否	无	-65.75
3186	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郭杖子台区柱上变压器	30	68.55	5.25	5.25	/	否	无	15.85
3187	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧车沟变分支车沟变压器	50	24.97	4.25	4.25	/	否	无	11.11
3188	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线法院变压器	630	46.28	213.32	213.32	/	否	无	-3.91
3189	凌源市	北山66kV变电站	208兴源线	10kV兴源线市场配电室1#变压器	630	79.39	20.35	20.35	/	否	无	48.82
3190	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	福五1号箱变2#	400	52.55	109.8	109.8	/	否	无	8.96
3191	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线华阳支华阳北分华阳北101变压器	500	32.16	239.45	239.45	/	否	无	-29.17
3192	凌源市	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾5号箱变1#变压器	630	29.46	318.53	318.53	/	否	无	10.84
3193	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	东南线教场支福临佳苑分福临佳苑箱变2#变压器	630	59.15	134.88	134.88	/	否	无	-0.26
3194	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧41号杆大头山柱上变压器	100	49.90	30.12	30.12	/	否	无	0

3195	凌源市	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线304#柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
3196	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kv北炉线闫东分支02号闫东变压器	200	75.22	116.44	116.44	/	否	无	98.79
3197	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线炮仗子大棚分支02号柱上变压器	30	5.02	22.49	22.49	/	否	无	-87.5
3198	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线周杖子大棚分支周杖子大棚变压器	50	41.65	20.23	20.23	/	否	无	16.22
3199	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线黑桶沟分支16号杆柱上变压器	50	23.36	28.62	28.62	/	否	无	13.46
3200	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线水道街支阳光分阳光变压器	630	24.78	348.01	348.01	/	否	无	7.54
3201	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	10千伏特供线宾馆东箱变变压器	400	5.63	297.56	297.56	/	否	无	-39.92
3202	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线东兴支东兴变压器	400	53.27	106.92	106.92	/	否	无	11.24
3203	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线天元支电业分供电公司配电室变压器	800	56.26	190.48	190.48	/	否	无	-3.58
3204	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	10千伏特供线宏达6箱变1#变压器	630	72.22	51.09	51.09	/	否	无	0.87
3205	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线莫西北支金盾分金盾变压器	630	24.98	346.75	346.75	/	否	无	9.53
3206	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kv四合当线小赵北分支03号杆小赵北台区柱上变压器	200	47.10	124.16	124.16	/	否	无	84.74
3207	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kv四官1号线塔山庄柱上变压器	100	5.71	74.83	74.83	/	否	无	17.86
3208	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kv百牛群线三官庙台区柱上变压器	200	35.30	89.42	89.42	/	否	无	0
3209	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kv安杖子线安杖子分支11号杆安杖子大棚台区柱上变压器	400	27.87	239.44	239.44	/	否	无	28.83
3210	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kv万元店线祝村大棚台区柱上变压器	200	22.45	117.12	117.12	/	否	无	23.06
3211	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线魏杖子大井变压器	50	84.81	-2.405	-2.405	/	否	无	51.83
3212	凌源市	城新66kV变电站	109恒达线	10kv恒达线恒福家园B区1号箱变1#变压器	630	50.04	188.81	188.81	/	否	无	12.75
3213	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kv水泥线喇南分支喇北井分支07号杆喇北机井台区柱上变压器（二批机井）	50	18.89	30.55	30.55	/	否	无	-57.14
3214	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kv北炉线西山分支11号西山变压器	50	4.70	37.72	37.72	/	否	无	40.74
3215	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kv大王杖子线樱桃沟变压器	100	1442.08	-1362.08	-1362.08	/	否	无	0
3216	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线铁西大井变压器	50	2.99	38.64	38.64	/	否	无	16.67
3217	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kv电厂线两家三西柱上变压器	50	96.60	-8.3	-8.3	/	否	无	-6.48
3218	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kv北炉线椴树沟分歧水南井柱上变压器	100	15.77	65.7	65.7	/	否	无	0
3219	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柳条沟分歧06号娘娘庙柱上变压器	20	57.28	4.61	4.61	/	否	无	-2.54
3220	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kv杨杖子1号线东地西台区柱上变压器	50	44.56	18.04	18.04	/	否	无	42.77

3221	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线大水泉沟分支03号杆大水泉沟柱上变压器	200	71.38	131.46	131.46	/	否	无	23.81
3222	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线黄土坎子南分台分支13号柱上变压器	200	40.17	79.72	79.72	/	否	无	15.38
3223	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线哈外柱上变压器	50	100.32	-10.16	-10.16	/	否	无	4.81
3224	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东李杖子大棚变压器	50	35.03	24.98	24.98	/	否	无	-25.71
3225	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线下营子变压器柱上变压器	50	64.44	8.87	8.87	/	否	无	4.83
3226	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房大块地棚柱上变压器	50	49.28	19.99	19.99	/	否	无	3.05
3227	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线水泉沟小区变压器	50	59.29	23.99	23.99	/	否	无	24.76
3228	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线王家沟小区变压器	50	33.79	24.92	24.92	/	否	无	-94.95
3229	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线大庙分歧04+1#大庙台区柱上变压器	200	2.35	155.56	155.56	/	否	无	2.27
3230	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线三道沟分支35号杆柱上北杖子变压器(2017抗旱)	100	50.99	80	80	/	否	无	0
3231	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线胡杖子分支胡杖子北变压器	100	46.32	33.68	33.68	/	否	无	19.2
3232	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线崔家沟变压器柱上变压器	100	53.09	80	80	/	否	无	0
3233	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10KV五家子线玉皇庙后井柱上变压器	50	102.99	-11.495	-11.495	/	否	无	-2.74
3234	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	北宫河东分支01号柱上张福沟井变压器	30	28.40	17.13	17.13	/	否	无	-40.38
3235	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天一小区变压器	100	44.52	39.72	39.72	/	否	无	0
3236	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小沟外棚柱上变压器	30	43.62	11.11	11.11	/	否	无	16.81
3237	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kv雹神庙线石门沟分歧06#柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
3238	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线遵化街支房产前变压器	315	57.57	70.65	70.65	/	否	无	3.21
3239	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线动迁支11号动迁台区柱上变压器	100	24.67	57.4	57.4	/	否	无	18.1
3240	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线121号柱上大西山变压器	30	97.71	-5.313	-5.313	/	否	无	24.38
3241	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线打草沟里柱上变压器	30	1.27	23.62	23.62	/	否	无	-28.57
3242	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线三太岭沟外分支03号杆柱上变压器	50	40.43	19.8	19.8	/	否	无	14.29
3243	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线下通泉分支02号杆下通泉变压器	200	4.23	56.82	56.82	/	否	无	22.58
3244	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线郭家沟分支5号杆台区柱上变压器	400	5.84	314.28	314.28	/	否	无	-41.56
3245	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线草碾沟分歧83#正沟台柱上变压器	30	29.34	15.52	15.52	/	否	无	-9.27

3246	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	四官一线窑上一组机井新增柱上变压器	50	75.79	12.28	12.28	/	否	无	10.38
3247	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线烧东分歧04号杆变压器	125	20.00	100	100	/	否	无	-100
3248	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧56号杆三家四柱上变压器	400	18.40	254.52	254.52	/	否	无	-4.28
3249	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线邢杖子大棚变压器	50	118.29	-19.145	-19.145	/	否	无	-1.33
3250	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线东高杖子变压器	400	73.25	27.16	27.16	/	否	无	9.54
3251	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙主干前南分歧北杖子分支04#柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
3252	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线郭杖子【大】变压器	80	29.89	16.09	16.09	/	否	无	-46.43
3253	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线喇嘛沟北变压器	30	56.41	7.11	7.11	/	否	无	22.82
3254	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线小拉木沟前队变压器	200	47.72	123.82	123.82	/	否	无	8.72
3255	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线240号杆碾子变压器	50	119.59	-19.795	-19.795	2026/3/31	是	2026/12/30	9.31
3256	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线沟门变压器	200	21.02	117.96	117.96	/	否	无	-12.57
3257	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧32号杆东窑台区柱上变压器	100	24.98	57.05	57.05	/	否	无	0
3258	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线西北沟柱上变压器1	50	8.36	35.83	35.83	/	否	无	37.55
3259	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线老西杖子分歧21号杆老西杖子变压器	200	49.29	94.34	94.34	/	否	无	8.88
3260	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支38号杆芦杖子台区柱上变压器	400	0.16	319.36	319.36	/	否	无	-14.29
3261	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线立新井柱上变压器	50	0.02	40	40	/	否	无	-100
3262	凌源市	叭尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线虎头石二组台区柱上变压器（高耗能变压器改造）	100	7.31	74.9	74.9	/	否	无	-50
3263	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线四节沟台区柱上变压器	50	69.21	21	21	/	否	无	26.93
3264	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线中黑沟新台柱上变压器	50	111.02	-15.51	-15.51	/	否	无	-15.03
3265	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天二变压器	100	48.28	80	80	/	否	无	0
3266	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线180#柱上变压器	80	40.41	49.61	49.61	/	否	无	-35.65
3267	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线阳坡柱上变压器	30	67.64	4.15	4.15	/	否	无	25.07
3268	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线韩勇大棚变台	50	0.01	40	40	/	否	无	0
3269	凌源市	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10kV底盘厂线前黑沟井分歧04#前黑沟2柱上变压器	30	100.47	-6.141	-6.141	/	否	无	31.18
3270	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	万元店线后祝分柱上变压器	100	76.64	11.02	11.02	/	否	无	4.4
3271	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线烧北分柱上变压器	50	116.63	-18.315	-18.315	/	否	无	35.21
3272	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线冯杖子河东柱上变压器	50	49.52	17.86	17.86	/	否	无	52.78
3273	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线黄花杖子分歧02号黄花杖子变压器（2.0工程）	400	14.68	267.88	267.88	/	否	无	18.79
3274	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线梁北分支02号杆梁西区变压器（2.0工程）	400	39.11	163.84	163.84	/	否	无	12.96

3275	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线郭杖子分支19号杆平房郭杖子变压器（2.0工程）	400	43.91	144.8	144.8	/	否	无	19.15
3276	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线东营子北井分支02号杆安杖子北井台区柱上变压器	400	18.22	247.16	247.16	/	否	无	7.8
3277	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线东沟分支2号杆东沟变压器（2.0工程）	400	20.95	252.28	252.28	/	否	无	40.61
3278	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线邱家店分歧八家子分支8号杆八家子北变压器（2.0工程）	200	80.87	-1.74	-1.74	/	否	无	35.09
3279	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线街里分歧03号杆松南变压器（2.0工程）	400	53.39	109.12	109.12	/	否	无	35.19
3280	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧44号杆北科六变压器（2.0工程）	200	26.27	107.48	107.48	/	否	无	-11.47
3281	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大西山分支1号杆大西山变压器（2.0工程）	400	41.98	152.16	152.16	/	否	无	-9.72
3282	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线98号杆小营变压器（2.0工程）	400	20.95	236.2	236.2	/	否	无	3.82
3283	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线茶哈河北2支1号杆茶哈河北变压器（2.0工程）	400	25.26	218.96	218.96	/	否	无	20.26
3284	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北街分歧05号杆北街变压器（2.0工程）	400	35.93	176.44	176.44	/	否	无	8.78
3285	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线94号杆东营子四组变压器（2.0工程）	200	44.40	80.06	80.06	/	否	无	7.19
3286	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线干校分歧23#直属队台区（19年自投）	50	101.64	-10.82	-10.82	/	否	无	107.05
3287	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大刘北小区变压器	50	53.52	16.47	16.47	/	否	无	10.31
3288	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10kV佛爷洞东庄小区机井分支07号杆柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
3289	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站分歧明家支04号杆明家窝铺变压器（2.0工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
3290	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线头西分支03号杆头西变压器（2.0工程）	200	63.50	34	34	/	否	无	6.71
3291	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线杨杖子分修十一支10号杆修十一变压器（2.0工程）	400	14.84	262.04	262.04	/	否	无	-11.07
3292	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线83号杆后队变压器（2.0工程）	400	64.61	64.84	64.84	/	否	无	75.12
3293	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线南台子分支04号杆南台子变压器（2.0工程）	200	27.32	105.38	105.38	/	否	无	0
3294	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线65号杆扬水站变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
3295	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧范杖子分支01范杖子台区（2017结余工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
3296	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10KV东五线于马杖子分支23号杆于马杖子台区柱上变压器	100	30.19	51.59	51.59	/	否	无	-2.43

3297	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV红店线庙东分歧庙东三组支01号杆庙东三四组变压器（2.0工程）	400	29.01	240.76	240.76	/	否	无	10.97
3298	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	10kV差转台线大白杖子分支2号杆大白杖子变压器（2.0工程）	400	16.97	252.16	252.16	/	否	无	73.13
3299	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线山怀分支11号山怀变压器（2.0工程）	200	17.85	125.18	125.18	/	否	无	0
3300	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线闫杖子分支03号杆闫杖子变压器（2.0工程）	100	44.79	80	80	/	否	无	0
3301	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线岳杖子分歧29号杆岳杖子变压器（2.0工程）	400	35.82	222.12	222.12	/	否	无	69.38
3302	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线甸南分歧02号杆甸南变压器（2.0工程）	400	20.52	237.92	237.92	/	否	无	0
3303	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义六分支2号杆变压器（2.0工程）	400	16.08	255.72	255.72	/	否	无	-23.59
3304	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧北沟分支22号杆塔东变压器（2.0工程）	400	17.07	251.72	251.72	/	否	无	6.7
3305	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧老爷庙分支67号杆前东沟变压器（2.0工程）	200	24.12	112.46	112.46	/	否	无	2.94
3306	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线91号杆北大川变压器（2.0工程）	400	17.59	254.96	254.96	/	否	无	34.27
3307	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线联网分歧碾东分支08号杆碾子玉变压器（2.0工程）	200	18.41	132.5	132.5	/	否	无	117.34
3308	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大队前分支2号杆大队前变压器（2.0工程）	400	35.93	176.32	176.32	/	否	无	43.61
3309	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东庄分歧13号杆东山屯柱上变压器	50	64.24	7.88	7.88	/	否	无	-7.74
3310	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北营子分南街支1号杆南街变压器（2.0）	400	73.03	30.56	30.56	/	否	无	6.9
3311	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线楼东分歧04号杆变压器（2.0工程）	400	22.35	230.6	230.6	/	否	无	23.13
3312	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线七棵树新台变压器（2.0）	200	19.05	123.52	123.52	/	否	无	-15.4
3313	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线北沟分支20号杆北沟1变压器（2.0工程）	400	16.70	253.16	253.16	/	否	无	32.06
3314	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线哈太沟分歧14号杆哈太沟台区（2019年自投资工程）	100	70.23	61.44	61.44	/	否	无	0
3315	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10KV电厂线道池沟分支07号杆道池沟变压器（2.0工程）	200	25.45	109.12	109.12	/	否	无	65.85
3316	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线五家子一组棚柱上变压器	200	16.17	129.58	129.58	/	否	无	-14.42
3317	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线砖厂分歧13号杆北杖子变压器（2.0工程）	400	13.11	267.56	267.56	/	否	无	35.68
3318	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线小南沟分07号杆小南沟变压器（2.0工程）	200	29.72	160	160	/	否	无	0
3319	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线61号杆东山头变压器（2.0工程）	200	43.27	98.52	98.52	/	否	无	12.41

3320	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线胡杖子分支胡杖子南变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
3321	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐杖子分歧河汤沟分支02号杆河汤沟变压器（2.0工程）	200	6.90	155.92	155.92	/	否	无	-79.2
3322	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线刘二分支03号杆刘二变压器（2.0工程）	400	0.67	317.44	317.44	/	否	无	46.51
3323	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线三组分歧02号杆东营子三组变压器（2.0工程）	200	22.09	115.82	115.82	/	否	无	14.7
3324	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线茶哈分大房子支6号杆大房子变压器（2.0工程）	400	16.46	254.2	254.2	/	否	无	-17.29
3325	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线苏东分01号杆苏东台区（19年自投）	200	26.27	107.56	107.56	/	否	无	4.36
3326	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线南宫杖子分支8号杆南宫杖子台区增容（2017结余工程）	200	23.76	112.5	112.5	/	否	无	0
3327	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线王杖子分歧白杖子分支32号杆白杖子增容（2017结余工程）	100	16.79	80	80	/	否	无	0
3328	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线二道沟分支49号杆二道沟变压器（2.0工程）	200	17.22	125.56	125.56	/	否	无	-2.98
3329	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线张营子分01号杆张营子台区（19年自投）	100	43.00	40.87	40.87	/	否	无	33.11
3330	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线任家店分支06号杆任家店变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
3331	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线大河北分支07号杆大河北分台变压器（2.0工程）	200	32.73	94.52	94.52	/	否	无	25.71
3332	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二杖子分支24号杆二东（2.0工程）	200	51.40	112.44	112.44	/	否	无	44.01
3333	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线七棵树分歧12号杆七棵树变压器（2.0）	200	23.21	116.5	116.5	/	否	无	16.91
3334	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线大河北分支11号杆大河北变压器（2.0工程）	400	32.58	189.76	189.76	/	否	无	16.15
3335	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线65号杆南地增容（2017结余工程）	200	18.92	122.18	122.18	/	否	无	8.54
3336	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线柳树底下分歧19号杆柳树底下变压器（2.0工程）	400	26.50	214	214	/	否	无	6.11
3337	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线王家窝铺分支31号杆王西变压器（2.0工程）	400	23.59	225.72	225.72	/	否	无	10.61
3338	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线五六分3号杆五家子七组变压器（2.0）	400	23.18	227.28	227.28	/	否	无	-1.4
3339	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线东道分歧1号杆东道变压器（2.0工程）	400	41.38	154.48	154.48	/	否	无	60.57
3340	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧北科七分支06号杆北科七变压器（2.0工程）	200	19.54	120.92	120.92	/	否	无	15.93
3341	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线郭杖子支09号杆郭杖子变压器（2.0）	400	0.22	319.2	319.2	/	否	无	-5.56

3342	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	沟门子变10kV佛爷洞线前杖子分支29号杆后杖子变压器（2.0工程）	200	41.06	107.96	107.96	/	否	无	16.03
3343	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线沟门子分歧05#变压器沟门子变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
3344	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧61#胡杖子变压器（2.0工程）	400	8.17	320	320	/	否	无	-100
3345	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧河南分支河南变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
3346	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线炮手杖子分2号杆炮杖子变压器（2.0）	400	26.26	214.92	214.92	/	否	无	24
3347	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞大南沟机井13号杆大南沟机井柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
3348	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线白石咀分支白石咀1变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
3349	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线599号杆西台子变压器（2.0工程）	400	13.09	267.68	267.68	/	否	无	-60.14
3350	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10KV电厂线黄花沟分歧64号杆黄花沟二组变压器（2.0工程）	200	23.28	123.28	123.28	/	否	无	-2.91
3351	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线203号杆毛杖子变压器（2.0工程）	200	32.36	125.22	125.22	/	否	无	113.08
3352	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线二道河子分支04号杆下河套变压器（2.0工程）	200	33.30	93.4	93.4	/	否	无	14.49
3353	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	东南线教场支福临佳苑分福临佳苑箱变1#变压器	630	59.62	130.73	130.73	/	否	无	2.26
3354	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线水泉子分支20号杆水泉西增容（2017结余工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
3355	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线下苍分岐灰石沟分支31#灰石沟2台区（2017结余工程）	100	74.39	5.62	5.62	/	否	无	30.46
3356	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线西岔分歧24号杆西叉分台（2017结余工程）	50	17.63	31.18	31.18	/	否	无	-42.54
3357	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线石羊石虎分歧04号杆酒西变压器（2.0工程）	200	75.92	13.26	13.26	/	否	无	38.22
3358	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线郭南大棚分歧11郭南大棚变压器	50	63.57	14	14	/	否	无	-35.73
3359	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子分歧白河东分支03#白杖子（2.0工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
3360	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线上四家分支20号杆上四家台区增容（2017结余工程）	200	20.22	119.56	119.56	/	否	无	0
3361	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线50号杆北良台区柱上变压器（二批中心村）	200	119.90	-79.8	-79.8	2026/3/31	是	2026/12/30	14.94
3362	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线马杖子分支7号杆马杖子变压器（2.0工程）	400	15.01	269.68	269.68	/	否	无	-3.56
3363	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线西高杖子东分支3号杆西高杖子东变压器（2.0工程）	400	27.45	210.24	210.24	/	否	无	5.64
3364	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线188号杆红西变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100

3365	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10kV城南线农业后分交通局变压器(2.0工程)	400	34.02	184	184	/	否	无	11.26
3366	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四道沟分歧169号杆翟杖子变压器(2.0工程)	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
3367	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线岔沟分歧19号杆岔沟变压器(2.0工程)	200	24.72	159.9	159.9	/	否	无	14.21
3368	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	沟门子变10kV佛爷洞线前杖子分支上店分支03号杆上店变压器(2.0工程)	400	11.08	275.68	275.68	/	否	无	8.09
3369	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线乔营子分歧樱桃沟分支07号杆樱桃沟变压器(2.0工程)	200	23.99	112.26	112.26	/	否	无	-13.8
3370	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线哈拉海沟分支1号杆哈拉海沟变压器(2.0工程)	200	20.79	121.86	121.86	/	否	无	2.33
3371	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线新七分新南支04号杆新南台区(2019年自投资工程)	100	57.36	23.36	23.36	/	否	无	-3.03
3372	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线石羊石虎分92号杆石羊石虎变压器(2.0)	400	42.70	149.6	149.6	/	否	无	34.37
3373	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子东分支02号杆大杖子东变压器(2.0工程)	400	2.75	309	309	/	否	无	-11.27
3374	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧48号杆大山变压器(2.0工程)	200	2.72	154.56	154.56	/	否	无	-88.95
3375	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线榆水泉沟分歧32号杆榆水泉沟变压器(2.0工程)	200	15.51	131.02	131.02	/	否	无	5.76
3376	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线613号杆南刘杖子变压器(2.0工程)	400	56.50	94	94	/	否	无	21.89
3377	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线梁东分支02号杆梁东变压器(2.0工程)	200	38.11	83.96	83.96	/	否	无	47.41
3378	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线西五官分歧房申南井分支08号杆房申南井柱上变压器(二批机井)	100	28.06	56.07	56.07	/	否	无	20.75
3379	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线岔沟分歧文化宫分支01号杆文化宫变压器(2.0工程)	200	21.36	117.52	117.52	/	否	无	25.58
3380	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线段九分歧08号杆变压器(2.0工程)	400	16.55	258.04	258.04	/	否	无	2.77
3381	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线三道沟分支14号杆三东台区增容(2017结余工程)	200	24.92	110.16	110.16	/	否	无	0
3382	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线牛洞子分歧庞一变压器(2.0工程)	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
3383	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线大棚沟分歧南店分支02号杆南店变压器(2.0工程)	400	27.10	250.28	250.28	/	否	无	27.21
3384	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	10千伏差转台线大工厂子东组井柱上变压器(二批井)	50	52.07	20.61	20.61	/	否	无	-43.47
3385	凌源市	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线大路沟分15号杆大路沟变压器(2018年农网)	50	46.36	16.87	16.87	/	否	无	13.11

3386	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分歧梁南下分支10号杆梁南台区分台1（2017结余工程）	100	25.49	57.05	57.05	/	否	无	0
3387	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线大河北西井变压器	30	0	24	24	/	否	无	0
3388	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	四官东十家子2#新增机井柱上变压器	50	32.58	25.58	25.58	/	否	无	32.37
3389	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分歧边条沟门大井分支01号杆边条沟门井柱上变压器	50	0.01	40	40	/	否	无	0
3390	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线宣杖子分歧哈里分支啦啦屯分支柱上变压器	200	48.03	86.08	86.08	/	否	无	0
3391	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线前杨杖子台区分台3(2019年自投资工程)	200	35.51	88.98	88.98	/	否	无	17.06
3392	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线新西分新七分台支05号杆新七台区分台2(2019年自投资工程)	200	62.53	36.04	36.04	/	否	无	24.17
3393	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧荀东变压器)	400	0.00	160	160	/	否	无	-100
3394	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10KV四五联2#线郑杖子井柱上变压器	50	20.00	25.38	25.38	/	否	无	-100
3395	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线二道沟分支二道沟变压器（2015结余）	50	37.90	21.17	21.17	/	否	无	-14.06
3396	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	宋杖子镇范杖子变	400	46.36	134.72	134.72	/	否	无	9.36
3397	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	烧锅地灌溉井台区柱上变压器	50	39.42	40	40	/	否	无	0
3398	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线徐烧锅2柱上变压器	200	39.53	80.96	80.96	/	否	无	10.38
3399	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线大庄井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
3400	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV孙杖子分支02号杆孙杖子台区柱上变压器柱	200	52.27	55.46	55.46	/	否	无	14.03
3401	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线小城子东柱上变压器)	100	31.95	8.76	8.76	/	否	无	15.05
3402	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线张一南分支01号杆张一南柱上变压器	50	65.85	7.08	7.08	/	否	无	1.54
3403	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线杨杖子7#井分歧01号杆杨杖子7#井柱上变压器(二批机井)	50	61.91	16.31	16.31	/	否	无	10.76
3404	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线245号杆十二组2号井台区柱上变压器	50	11.37	35.47	35.47	/	否	无	-41.67
3405	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10千伏于杖子线黄花沟分支黄花沟变压器（2015结余）	50	15.65	32.4	32.4	/	否	无	-11.11
3406	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	马圈子沟2柱上变压器	50	18.26	31.48	31.48	/	否	无	13.33
3407	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线北后支12号杆柱上变压器)	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
3408	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线龙凤大棚	50	61.96	12.8	12.8	/	否	无	-10.71
3409	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏天盛号线大杖子分歧厂子沟分支柱上变压器	200	38.74	82.54	82.54	/	否	无	0

3410	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大南线东山分歧96#柱上变压器 (2018年农网)	50	28.00	27.33	27.33	/	否	无	0.86
3411	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线寺台子大井变压器)	100	68.35	11.69	11.69	/	否	无	0.41
3412	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线郭杖子小区变压器 (81)	100	45.39	34.62	34.62	/	否	无	0
3413	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线小孤山大棚2变压器	100	27.07	57.36	57.36	/	否	无	11.32
3414	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线下杖子井01号杆柱上变 压器(三批井)	100	14.48	66.29	66.29	/	否	无	0
3415	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线西店北柱上变压器	100	75.15	5.44	5.44	/	否	无	0
3416	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线中组分支02号杆中组台 区柱上变压器(一批中心村)	100	93.08	-13.08	-13.08	/	否	无	13.74
3417	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大喇木沟分支赵杖子台 区柱上变压器(一批中心村)	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
3418	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线张百万3分支01号杆 张百万2台区分台1(2019年自投资 工程)	50	58.05	13.89	13.89	/	否	无	-8.18
3419	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	四官东十家子1#新增机井柱上变 压器	50	85.73	-2.865	-2.865	/	否	无	13.57
3420	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线五家三分岐04号杆五家 十组变压器	400	23.07	238.08	238.08	/	否	无	8.61
3421	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线高山子分歧高山子专 用变压器	200	41.24	84.54	84.54	/	否	无	1.5
3422	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线松南大棚分歧06号杆柱上 变压器	50	18.44	30.83	30.83	/	否	无	-84.59
3423	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线毛杖子分支毛杖子大棚变 压器	30	89.21	-2.763	-2.763	/	否	无	-2.18
3424	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家屯分歧10号杆老灰 窑变压器	200	33.15	93.72	93.72	/	否	无	19.49
3425	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子分支30号杆硬 北台区柱上变压器)	200	31.83	96.96	96.96	/	否	无	38.3
3426	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10千伏八园线三家分歧三家二柱上 变压器(二批中心村增容)	100	35.80	46.26	46.26	/	否	无	24.83
3427	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北大洼分支16号杆北大 洼柱上变压器(2018年农网)	315	61.47	93.59	93.59	/	否	无	46.74
3428	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线203+1号杆南炉分台2 (2018年农网)	100	45.25	59.74	59.74	/	否	无	0
3429	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线何前分05号杆何前柱上 变压器(一批村)	315	37.73	185.16	185.16	/	否	无	9.97
3430	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线市场2分支03号杆市场2 台区	200	32.50	95	95	/	否	无	18.06
3431	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线果园支08号杆三家果园 台区	200	0	160	160	/	否	无	-100
3432	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子西分台	400	25.73	217.04	217.04	/	否	无	-12.94
3433	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线40+1号杆十里堡东分台	400	17.59	250.08	250.08	/	否	无	-1.3

3434	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线双庙分台2分支01号杆双庙2台区（2017结余工程）	100	24.10	56.72	56.72	/	否	无	0
3435	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线黄金带分歧15号黄金带大棚变压器	50	30.14	24.98	24.98	/	否	无	-3.72
3436	凌源市		#N/A	10千伏土矿线供销社分支01#供销综合楼1柱上变压器	80	99.47	-15.576	-15.576	/	否	无	0
3437	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线祝村新区台区柱上变压器	200	83.36	-6.72	-6.72	/	否	无	-1.84
3438	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线松南分台分歧01号杆松南分台变压器	200	50.20	59.62	59.62	/	否	无	-0.06
3439	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线树林子分支04号杆树林子柱上变压器	20	56.61	4.78	4.78	/	否	无	-8.15
3440	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	河下支03号河下柱上变压器	200	41.47	81.56	81.56	/	否	无	68.39
3441	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10V北炉线槐杖子分台柱上变压器	400	77.96	303.32	303.32	/	否	无	10.66
3442	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线房申变压器	200	31.27	97.46	97.46	/	否	无	-15.84
3443	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线张百万4分支05号杆张百万2台区分台2(2019年自投资工程)	50	24.70	31.49	31.49	/	否	无	-35
3444	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线四道沟分歧联通4号姜家台区分台1（2017结余工程）	200	15.35	132.66	132.66	/	否	无	0
3445	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线烧锅变压器	100	55.63	24.37	24.37	/	否	无	-5.96
3446	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10KV电厂线房西棚分歧03号杆南沟台区分台1（2017结余工程）	100	32.98	56.17	56.17	/	否	无	0
3447	凌源市	叭尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子街里台区柱上变压器	200	74.69	10.78	10.78	/	否	无	33.18
3448	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大河北线三道杖子变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
3449	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线龙凤沟支十二官分支04号杆柱上变压器	315	25.18	172.68	172.68	/	否	无	58.32
3450	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线市场南大棚	315	52.95	86.37	86.37	/	否	无	14.62
3451	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家屯分支36号史家屯变压器（能效改造）	200	19.19	121.68	121.68	/	否	无	29.6
3452	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧27号西弯子变压器（能效改造）	200	20.87	118.78	118.78	/	否	无	4.75
3453	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线宋营子台区柱上变压器（能效改造）	200	36.89	86.2	86.2	/	否	无	21.34
3454	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线兴隆沟分歧27号兴北台变压器（能效改造）	200	19.73	123.28	123.28	/	否	无	21.08
3455	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线汤沟门分支04号汤沟门台区柱上变压器（能效改造）	200	12.25	135.54	135.54	/	否	无	-14.2
3456	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	老西杖子井井通柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3457	凌源市	叭尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地区台区柱上变压器	200	35.64	88.72	88.72	/	否	无	15.11
3458	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV水泥线下台子南分支04号杆下台子南变压器（2.0工程）	400	4.20	304.52	304.52	/	否	无	0

3459	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线肖杖子分皮杖子支肖西井支柱上变压器	50	0.02	39.99	39.99	/	否	无	0
3460	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线供电所分支宋杖子村2变压器	100	54.82	27.87	27.87	/	否	无	0
3461	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线樱桃沟分28+2号杆菜东变压器	100	0.00	40	40	/	否	无	0
3462	凌源市	城新66kV变电站	204城木线	10kV城木线充电桩箱变变压器	400	33.41	186.72	186.72	/	否	无	14.76
3463	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线东山三组分东山三组变压器（一批村）	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
3464	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线67号杆西台子变压器（2.0工程）	400	16.31	276.28	276.28	/	否	无	0
3465	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山分歧06号杆叉道子台区分台1（2017结余工程）	100	119.66	-39.66	-39.66	/	否	无	19.53
3466	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线水泥厂分歧60号杆西炉变压器（2.0工程）	100	69.74	45.13	45.13	/	否	无	26.65
3467	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线岳仗子分8号杆岳丈子台区增容（2017结余工程）	100	73.86	9.37	9.37	/	否	无	0
3468	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大东沟分台变压器	30	2.11	24	24	/	否	无	0
3469	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线范三组新增机井柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
3470	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线景观台2变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
3471	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线柳树底下分4号杆梁东变压器（2.0）	400	8.92	320	320	/	否	无	-100
3472	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线国网凌源市供电公司四合当所用变	200	3.87	160	160	/	否	无	0
3473	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线粮库分3号杆四合当组变压器（2.0）	400	3.77	320	320	/	否	无	-100
3474	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北梁大棚分台	200	0.00	160	160	/	否	无	0
3475	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线桃花沟井支01号杆桃花沟井柱上变压器（二批井）	50	0.00	40	40	/	否	无	0
3476	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线小榆树林井支01号杆柱上变压器（二批井）	50	0.00	40	40	/	否	无	0
3477	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分歧47号杆沈家屯变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3478	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干205号杆李杖子柱上变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
3479	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线田杖子机井分台柱上变压器	200	1.31	160	160	/	否	无	0
3480	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线北科六分台2柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0